Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9006.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 97-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	103,81	88,79	15,02	82,00	46,84	35,16	7,00	5,00	3,29	13,02	-	-	13,41	-	13,41	-	82,10	-	1,07			4,36
23.02.17	24,00	-	47,45	42,62	4,83	85,18	48,94	36,24	7,00	5,00	1,61	4,56	-	-	4,68	-	4,68	-	78,13	-	0,35			1,96
24.02.17	24,00	-	52,18	44,64	7,54	78,97	44,69	34,28	7,00	5,00	0,88	20,53	-	-	20,90	-	20,90	-	60,82	-	1,25			2,13
25.02.17	24,00	-	107,40	91,49	15,91	85,83	47,97	37,86	7,00	5,00	3,59	14,55	-	-	15,01	-	15,01	-	85,31	-	1,24			4,84
26.02.17	24,00	-	108,59	92,16	16,43	86,00	48,84	37,16	7,00	5,00	3,58	14,75	-	-	15,20	-	15,20	-	85,50	-	1,26			4,84
27.02.17	24,00	-	107,44	92,95	14,49	86,05	49,47	36,58	7,00	5,00	3,55	12,82	-	-	13,25	-	13,25	-	85,52	-	1,10			4,65
28.02.17	24,00	-	107,48	93,01	14,47	84,84	49,41	35,43	7,00	5,00	3,45	12,84	-	-	13,24	-	13,24	-	83,97	-	1,08			4,53
01.03.17	24,00	-	107,57	92,93	14,64	82,11	48,90	33,21	7,00	5,00	3,22	13,22	-	-	13,59	-	13,59	-	81,39	-	1,08			4,29
02.03.17	24,00	-	50,72	48,35	2,37	75,42	48,66	26,76	7,00	5,00	0,47	19,87	-	-	20,14	-	20,14	-	50,84	-	1,01			1,48
03.03.17	24,00	-	102,44	88,24	14,20	76,85	44,34	32,51	7,00	5,00	2,94	13,42	-	-	13,75	-	13,75	-	75,93	-	1,02			3,96
04.03.17	24,00	-	104,26	88,40	15,86	79,15	46,13	33,02	7,00	5,00	2,99	15,08	-	-	15,48	-	15,48	-	78,69	-	1,19			4,18
05.03.17	24,00	-	105,01	87,25	17,76	78,72	45,42	33,30	7,00	5,00	2,99	16,81	-	-	17,27	-	17,27	-	78,33	-	1,32			4,30
06.03.17	24,00	-	106,30	91,30	15,00	78,80	46,03	32,77	7,00	5,00	3,08	14,03	-	-	14,40	-	14,40	-	78,32	-	1,10			4,18
07.03.17	24,00	-	107,00	90,56	16,44	78,91	45,65	33,26	7,00	5,00	3,12	15,20	-	-	15,62	-	15,62	-	78,47	-	1,19			4,31
08.03.17	24,00	-	108,40	92,31	16,09	79,10	46,58	32,52	7,00	5,00	3,12	14,66	-	-	15,06	-	15,06	-	78,65	-	1,16			4,28
09.03.17	24,00	-	103,55	88,81	14,74	77,99	45,79	32,20	7,00	5,00	2,98	13,28	-	-	13,62	-	13,62	-	77,61	-	1,03			4,01
10.03.17	24,00	-	104,94	89,70	15,24	78,31	46,18	32,13	7,00	5,00	3,03	13,47	-	-	13,82	-	13,82	-	77,68	-	1,05			4,08
11.03.17	24,00	-	107,49	90,79	16,70	77,28	45,82	31,46	7,00	5,00	3,00	14,95	-	-	15,34	-	15,34	-	76,88	-	1,15			4,15
12.03.17	24,00	-	106,58	90,06	16,52	77,16	45,60	31,56	7,00	5,00	2,98	14,88	-	-	15,27	-	15,27	-	76,68	-	1,14			4,12
13.03.17	24,00	-	106,69	90,32	16,37	77,11	45,64	31,47	7,00	5,00	2,98	14,68	-	-	15,06	-	15,06	-	76,74	-	1,12			4,11
14.03.17	24,00	-	105,95	90,92	15,03	77,04	45,85	31,19	7,00	5,00	2,96	13,45	-	-	13,81	-	13,81	-	76,66	-	1,03			4,00
15.03.17	24,00	-	71,22	60,01	11,21	76,26	44,01	32,25	7,00	5,00	1,94	12,09	-	-	12,36	-	12,36	-	70,54	-	0,85			2,79
16.03.17	24,00	-	108,87	91,80	17,07	77,24	46,13	31,11	7,00	5,00	3,02	15,01	-	-	15,39	-	15,39	-	76,80	-	1,15			4,18
17.03.17	24,00	-	106,85	91,62	15,23	77,06	46,05	31,01	7,00	5,00	2,98	13,55	-	-	13,92	-	13,92	-	76,71	-	1,04			4,02
18.03.17	24,00	-	107,63	91,69	15,94	77,26	46,25	31,01	7,00	5,00	2,97	14,37	-	-	14,77	-	14,77	-	76,90	-	1,10			4,08
19.03.17	24,00	-	108,73	90,75	17,98	76,41	45,90	30,51	7,00	5,00	2,90	16,40	-	-	16,83	-	16,83	-	75,71	-	1,24			4,15
20.03.17	24,00	-	107,38	91,57	15,81	74,60	45,24	29,36	7,00	5,00	2,82	14,15	-	-	14,50	-	14,50	-	74,18	-	1,05			3,87
21.03.17	24,00	-	108,06	91,63	16,43	73,47	44,93	28,54	7,00	5,00	2,74	14,82	-	-	15,18	-	15,18	-	73,12	-	1,08			3,82
22.03.17	24,00	-	107,97	92,61	15,36	73,65	45,07	28,58	7,00	5,00	2,78	13,66	-	-	13,99	-	13,99	-	73,43	-	1,00			3,78
Среднее	24,00	-	99,58	85,08	14,51	78,92	46,43	32,50	7,00	5,00	2,83	14,28	-	-	14,65	-	14,65	-	76,61	-	1,08	-	-	3,91
Итого	696,00		2887,96	2467,28	420,68						81,97	414,12	0,00	0,00	424,86	0,00	424,86	0,00			31,45	0,00	0,00	113,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	49824,94	41531,14	8180,88	-	8376,47	-	1624,15		-
	23.03.17 08:00	52743,28	44026,02	8597,35	-	8803,74	-	1738,54		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **113,31** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **424,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«____» _____ г.

печать энергосбыта