Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9005.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 99
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205811

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0,28
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	127,99	112,82	15,17	81,46	51,47	29,99	7,00	5,00	3,38	15,17	-	-	17,57	-	17,57	-	81,99	-	1,24			4,62
23.02.17	24,00	-	59,73	55,39	4,34	84,72	53,70	31,02	7,00	5,00	1,77	4,34	-	-	5,48	-	5,48	-	73,75	-	0,32			2,09
24.02.17	24,00	-	58,12	54,70	3,42	79,87	48,93	30,94	7,00	5,00	1,77	3,42	-	-	4,49	-	4,49	-	60,84	-	0,21			1,98
25.02.17	24,00	-	129,82	116,79	13,03	85,38	53,60	31,78	7,00	5,00	3,72	13,03	-	-	15,69	-	15,69	-	85,31	-	1,11			4,83
26.02.17	24,00	-	133,69	117,13	16,56	85,55	54,18	31,37	7,00	5,00	3,68	16,56	-	-	19,26	-	19,26	-	85,50	-	1,42			5,10
27.02.17	24,00	-	132,66	118,37	14,29	85,61	54,73	30,88	7,00	5,00	3,66	14,29	-	-	16,92	-	16,92	-	85,58	-	1,22			4,89
28.02.17	24,00	-	132,60	118,63	13,97	84,45	54,35	30,10	7,00	5,00	3,58	13,97	-	-	16,55	-	16,55	-	84,01	-	1,17			4,76
01.03.17	24,00	-	133,96	118,58	15,38	81,74	53,46	28,28	7,00	5,00	3,36	15,38	-	-	17,75	-	17,75	-	81,46	-	1,25			4,62
02.03.17	24,00	-	61,70	60,42	1,28	77,51	52,40	25,11	7,00	5,00	1,55	1,28	-	-	1,31	-	1,31	-	53,27	-	0,07			1,62
03.03.17	24,00	-	123,82	110,47	13,35	76,24	48,84	27,40	7,00	5,00	3,05	13,35	-	-	15,37	-	15,37	-	74,84	-	1,00			4,05
04.03.17	24,00	-	127,36	111,61	15,75	78,72	50,77	27,95	7,00	5,00	3,13	15,75	-	-	17,94	-	17,94	-	78,62	-	1,24			4,36
05.03.17	24,00	-	126,06	109,82	16,24	78,32	50,04	28,28	7,00	5,00	3,11	16,24	-	-	18,42	-	18,42	-	78,31	-	1,27			4,38
06.03.17	24,00	-	129,65	115,19	14,46	78,40	50,47	27,93	7,00	5,00	3,22	14,46	-	-	16,64	-	16,64	-	78,37	-	1,13			4,36
07.03.17	24,00	-	128,50	114,80	13,70	78,50	50,40	28,10	7,00	5,00	3,23	13,70	-	-	15,88	-	15,88	-	78,46	-	1,07			4,31
08.03.17	24,00	-	132,25	116,30	15,95	78,70	50,92	27,78	7,00	5,00	3,24	15,95	-	-	18,18	-	18,18	-	78,64	-	1,25			4,49
09.03.17	24,00	-	126,78	111,90	14,88	77,58	50,12	27,46	7,00	5,00	3,08	14,88	-	-	17,02	-	17,02	-	77,56	-	1,15			4,23
10.03.17	24,00	-	126,91	112,91	14,00	77,94	50,62	27,32	7,00	5,00	3,09	14,00	-	-	16,07	-	16,07	-	77,75	-	1,09			4,18
11.03.17	24,00	-	131,41	114,43	16,98	76,89	50,18	26,71	7,00	5,00	3,06	16,98	-	-	19,14	-	19,14	-	76,90	-	1,31			4,37
12.03.17	24,00	-	130,97	113,47	17,50	76,79	49,96	26,83	7,00	5,00	3,05	17,50	-	-	19,64	-	19,64	-	76,73	-	1,34			4,39
13.03.17	24,00	-	129,08	114,29	14,79	76,69	49,99	26,70	7,00	5,00	3,06	14,79	-	-	16,85	-	16,85	-	76,64	-	1,13			4,19
14.03.17	24,00	-	129,80	114,72	15,08	76,64	50,11	26,53	7,00	5,00	3,05	15,08	-	-	17,15	-	17,15	-	76,64	-	1,16			4,20
15.03.17	24,00	-	85,08	75,55	9,53	75,87	48,17	27,70	7,00	5,00	2,14	9,53	-	-	10,93	-	10,93	-	71,53	-	0,68			2,82
16.03.17	24,00	-	131,88	115,61	16,27	76,85	50,52	26,33	7,00	5,00	3,05	16,27	-	-	18,39	-	18,39	-	76,81	-	1,25			4,30
17.03.17	24,00	-	129,75	114,49	15,26	76,64	50,06	26,58	7,00	5,00	3,05	15,26	-	-	17,32	-	17,32	-	76,66	-	1,17			4,22
18.03.17	24,00	-	131,13	114,48	16,65	76,86	50,33	26,53	7,00	5,00	3,04	16,65	-	-	18,74	-	18,74	-	76,87	-	1,28			4,32
19.03.17	24,00	-	131,72	113,76	17,96	76,10	50,02	26,08	7,00	5,00	2,98	17,96	-	-	20,08	-	20,08	-	75,84	-	1,36			4,34
20.03.17	24,00	-	131,17	114,74	16,43	74,21	49,13	25,08	7,00	5,00	2,88	16,43	-	-	18,40	-	18,40	-	74,22	-	1,22			4,10
21.03.17	24,00		131,34	114,33	17,01	75,72	49,83	25,90	7,00	5,00	2,97	17,01	-	-	19,07	-	19,07	-	75,64	-	1,29	-	-	4,25
22.03.17	24,00		131,34	114,33	17,01	75,72	49,83	25,90	7,00	5,00	2,97	17,01	-	-	19,07	-	19,07	-	75,64	-	1,29	-	-	4,25
Среднее	24,00	-	121,25	107,24	14,01	78,82	50,94	27,88	7,00	5,00	3,00	14,01	-	-	16,05	-	16,05	-	76,70	-	1,09	-	-	4,09
Итого	696,00		3516,27	3110,02	406,25						86,91	406,25	0,00	0,00	465,32	0,00	465,32	0,00			31,71	0,00	0,00	118,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	45909,81	40502,46	27012,64	-	27697,70	-	1260,30	-	-
	01.03.17 02:00	46684,69	41196,59	27469,96	-	28168,15	-	1268,58	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **465,32** куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Служба эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 25 МАР 2017 г.