

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-5  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002935

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. 32

Обратн.тр. 32

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТСП-Н

КТСП-Н

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  лето:  $Qгвс=m3*(h3-hxv)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Qот=$   $Qвент.=$   $Qтех.пот.=$   $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Qтех.гвс.ср=$   $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $Gот=$   $Gвент.=$   $Gтех.пот.=$   $Gгвс=$   $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки:  $Gот ф.= т/сут$   $Gгвс ф.= т/сут$   $Qот.ф.= Гкал/мес$   $Qот.ср.ф.= Гкал/сут$ Константные значения:  $P1=$   $P2=$   $P3=$   $P4=$   $T1=$   $T2=$   $T3=$   $T4=$   $T5=$ 

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	70,12	9,00	226,134	-	-	49,07	6,50	228,993	-	21,05	-2,859	0,00	0,00	0,00	4,635
21.02.17	24	-	73,26	9,00	234,232	-	-	50,75	6,50	234,232	-	22,51	0,000	0,00	0,00	0,00	5,289
22.02.17	24	-	76,17	9,00	233,974	-	-	51,89	6,50	233,974	-	24,28	0,000	0,00	0,00	0,00	5,699
23.02.17	24	-	73,81	9,00	234,324	-	-	50,68	6,50	234,324	-	23,13	0,000	0,00	0,00	0,00	5,436
24.02.17	24	-	70,84	9,00	234,799	-	-	48,96	6,50	234,799	-	21,88	0,000	0,00	0,00	0,00	5,153
25.02.17	24	-	74,02	9,00	234,344	-	-	49,95	6,50	234,344	-	24,08	0,000	0,00	0,00	0,00	5,659
26.02.17	24	-	78,41	9,00	233,718	-	-	52,50	6,50	233,718	-	25,90	0,000	0,00	0,00	0,00	6,073
27.02.17	24	-	78,17	9,00	233,718	-	-	52,70	6,50	233,718	-	25,47	0,000	0,00	0,00	0,00	5,972
28.02.17	24	-	73,66	9,00	234,323	-	-	50,78	6,50	234,323	-	22,88	0,000	0,00	0,00	0,00	5,378
01.03.17	24	-	64,29	9,00	235,720	-	-	46,39	6,50	235,720	-	17,90	0,000	0,00	0,00	0,00	4,234
02.03.17	24	-	62,46	9,00	235,774	-	-	45,34	6,50	235,774	-	17,12	0,000	0,00	0,00	0,00	4,049
03.03.17	24	-	65,44	9,00	234,980	-	-	46,75	6,50	234,980	-	18,69	0,000	0,00	0,00	0,00	4,406
04.03.17	24	-	67,68	9,00	234,443	-	-	48,01	6,50	234,443	-	19,67	0,000	0,00	0,00	0,00	4,626
05.03.17	24	-	68,38	9,00	229,253	-	-	47,84	6,50	229,253	-	20,54	0,000	0,00	0,00	0,00	4,723
06.03.17	24	-	70,85	9,00	226,750	-	-	48,63	6,50	226,750	-	22,23	0,000	0,00	0,00	0,00	5,056
07.03.17	24	-	70,18	9,00	230,406	-	-	48,18	6,50	230,406	-	21,99	0,000	0,00	0,00	0,00	5,083
08.03.17	24	-	68,88	9,00	232,393	-	-	47,95	6,50	232,393	-	20,93	0,000	0,00	0,00	0,00	4,880
09.03.17	24	-	67,29	9,00	234,830	-	-	47,66	6,50	234,830	-	19,63	0,141	0,00	0,00	0,00	4,630
10.03.17	24	-	65,75	9,00	236,593	-	-	47,13	6,50	236,593	-	18,62	0,000	0,00	0,00	0,00	4,421
11.03.17	24	-	64,50	9,00	236,743	-	-	46,38	6,50	236,743	-	18,12	0,000	0,00	0,00	0,00	4,303
12.03.17	24	-	66,43	9,00	236,423	-	-	47,42	6,50	236,423	-	19,02	0,000	0,00	0,00	0,00	4,510
13.03.17	24	-	66,78	9,00	236,368	-	-	47,64	6,50	236,368	-	19,14	0,000	0,00	0,00	0,00	4,539
14.03.17	24	-	66,65	9,00	236,814	-	-	47,72	6,50	236,814	-	18,93	0,000	0,00	0,00	0,00	4,497
15.03.17	24	-	64,83	9,00	237,835	-	-	46,93	6,50	237,835	-	17,91	0,000	0,00	0,00	0,00	4,273
16.03.17	24	-	64,31	9,00	237,965	-	-	46,72	6,50	237,965	-	17,59	0,000	0,00	0,00	0,00	4,199
17.03.17	24	-	63,68	9,00	236,572	-	-	46,14	6,50	236,572	-	17,54	0,000	0,00	0,00	0,00	4,164
18.03.17	24	-	64,32	9,00	236,279	-	-	46,63	6,50	236,279	-	17,68	0,000	0,00	0,00	0,00	4,192
19.03.17	24	-	64,70	9,00	236,198	-	-	46,84	6,50	236,198	-	17,85	0,000	0,00	0,00	0,00	4,231
20.03.17	24	-	67,41	9,00	234,040	-	-	48,29	6,50	234,040	-	19,12	0,000	0,00	0,00	0,00	4,489
21.03.17	24	-	64,13	9,00	235,801	-	-	46,78	6,50	235,801	-	17,34	0,000	0,00	0,00	0,00	4,103
22.03.17	24	-	63,34	9,00	237,973	-	-	46,29	6,50	237,973	-	17,06	0,000	0,00	0,00	0,00	4,073
Среднее	24,00	-	68,41	9,00	234,507	-	-	48,22	6,50	234,595	-	20,19	-0,088	-	-	-	4,741
Итого	744,0				7269,720	0,000				7272,438	0,000		-2,718	0,00	0,00	0,00	146,97

Ориентировочно до конца месяца(+)

2127,638

2127,638

0,000

37,87

Корректировка за прошлый месяц (-)

2099,873

2099,739

0,134

45,48

**Итого за март 2017 :**

7297,484

7300,336

-2,852

139,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
18.01.17 07:00	-	-	-	-	-	-	-	
18.01.17 07:00	-	-	-	-	-	-	-	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

139,36 Гкал

Гкал

Главный инженер  
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал «Невский» ПАО «ТГК-1»

Отдел расчетов и анализа

теплотребления

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

29.03.2017