

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002934

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТСП-Н

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. 32

Обратн.тр. 32

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m_1 \cdot (h_1 - h_{хв}) - m_2 \cdot (h_2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m_3 \cdot (h_3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от \text{ ф.}} = \text{т/сут}$ $G_{гвс \text{ ф.}} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
20.02.17	24	-	70,12	9,00	261,063	-	-	50,31	6,50	261,063	-	19,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,190
21.02.17	24	-	73,34	9,00	260,479	-	-	51,78	6,50	260,479	-	21,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,636
22.02.17	24	-	76,13	9,00	260,556	-	-	53,12	6,50	260,556	-	23,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,015
23.02.17	24	-	73,65	9,00	260,855	-	-	51,99	6,50	260,855	-	21,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,668
24.02.17	24	-	70,65	9,00	261,349	-	-	50,33	6,50	261,349	-	20,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,327
25.02.17	24	-	74,35	9,00	260,821	-	-	51,68	6,50	260,821	-	22,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,932
26.02.17	24	-	78,25	9,00	260,188	-	-	54,05	6,50	260,188	-	24,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,319
27.02.17	24	-	78,09	9,00	260,236	-	-	54,06	6,50	260,236	-	24,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	6,272
28.02.17	24	-	73,19	9,00	260,973	-	-	51,92	6,50	260,973	-	21,27	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,570
01.03.17	24	-	64,09	9,00	263,428	-	-	47,42	6,50	263,428	-	16,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,407
02.03.17	24	-	62,46	9,00	263,137	-	-	46,44	6,50	263,137	-	16,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,230
03.03.17	24	-	65,55	9,00	261,425	-	-	47,85	6,50	261,425	-	17,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,643
04.03.17	24	-	67,61	9,00	261,301	-	-	48,99	6,50	261,301	-	18,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,884
05.03.17	24	-	68,47	9,00	255,926	-	-	48,76	6,50	255,926	-	19,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,059
06.03.17	24	-	70,84	9,00	253,390	-	-	49,69	6,50	253,390	-	21,14	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,375
07.03.17	24	-	69,93	9,00	257,733	-	-	49,40	6,50	257,733	-	20,53	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,309
08.03.17	24	-	68,93	9,00	259,589	-	-	49,31	6,50	259,589	-	19,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	5,110
09.03.17	24	-	67,17	9,00	262,621	-	-	48,74	6,50	262,621	-	18,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,855
10.03.17	24	-	65,57	9,00	264,457	-	-	48,08	6,50	264,457	-	17,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,642
11.03.17	24	-	64,57	9,00	264,585	-	-	47,47	6,50	264,585	-	17,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,539
12.03.17	24	-	66,45	9,00	264,236	-	-	48,39	6,50	264,236	-	18,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,790
13.03.17	24	-	66,78	9,00	264,217	-	-	48,57	6,50	264,217	-	18,21	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,828
14.03.17	24	-	66,47	9,00	265,066	-	-	48,58	6,50	265,066	-	17,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,758
15.03.17	24	-	64,77	9,00	266,652	-	-	47,87	6,50	266,652	-	16,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,522
16.03.17	24	-	64,33	9,00	266,817	-	-	47,63	6,50	266,817	-	16,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,472
17.03.17	24	-	63,65	9,00	265,163	-	-	47,02	6,50	265,163	-	16,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,426
18.03.17	24	-	64,21	9,00	264,935	-	-	47,40	6,50	264,935	-	16,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,467
19.03.17	24	-	64,76	9,00	264,823	-	-	47,75	6,50	264,823	-	17,01	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,520
20.03.17	24	-	67,34	9,00	262,316	-	-	49,26	6,50	262,316	-	18,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,758
21.03.17	24	-	63,83	9,00	264,430	-	-	47,52	6,50	264,430	-	16,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,328
22.03.17	24	-	63,51	9,00	266,658	-	-	47,34	6,50	266,658	-	16,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	4,327
Среднее	24,00	-	68,36	9,00	262,240	-	-	49,31	6,50	262,240	-	19,04	-	-	-	-	-	5,006
Итого	744,0	-	-	-	8129,425	0,000	-	-	-	8129,425	0,000	-	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	155,18

Ориентировочно до конца месяца(+)

2385,180

2385,180

0,000

40,24

Корректировка за прошлый месяц (-)

2334,224

2334,224

0,000

47,80

Итого за март 2017 :

8180,381

8180,381

0,000

147,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.01.17 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20.01.17 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

147,62 Гкал

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)