

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48529

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима:  $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	67,32	10,30	174,640	-	-	49,10	5,60	172,480	-	18,22	2,160	0,00	0,00	0,00	3,300
21.02.17	24	-	69,29	10,30	178,030	-	-	50,19	5,60	175,790	-	19,10	2,240	0,00	0,00	0,00	3,523
22.02.17	24	-	69,80	10,30	179,900	-	-	50,35	5,60	177,610	-	19,45	2,290	0,00	0,00	0,00	3,630
23.02.17	24	-	70,13	10,30	180,310	-	-	50,61	5,60	178,040	-	19,52	2,270	0,00	0,00	0,00	3,648
24.02.17	24	-	68,01	10,30	179,770	-	-	49,59	5,60	177,560	-	18,42	2,210	0,00	0,00	0,00	3,433
25.02.17	24	-	73,00	10,30	180,300	-	-	51,83	5,60	177,970	-	21,17	2,330	0,00	0,00	0,00	3,953
26.02.17	24	-	77,71	10,30	180,500	-	-	54,74	5,60	178,140	-	22,97	2,360	0,00	0,00	0,00	4,294
27.02.17	24	-	75,83	10,30	180,530	-	-	53,99	5,60	178,180	-	21,84	2,350	0,00	0,00	0,00	4,084
28.02.17	24	-	72,64	10,30	178,350	-	-	52,14	5,60	176,050	-	20,50	2,300	0,00	0,00	0,00	3,790
01.03.17	24	-	66,39	10,30	170,710	-	-	48,74	5,60	168,590	-	17,65	2,120	0,00	0,00	0,00	3,130
02.03.17	24	-	61,66	10,30	165,890	-	-	45,65	5,60	163,880	-	16,01	2,010	0,00	0,00	0,00	2,758
03.03.17	24	-	64,04	10,30	170,970	-	-	47,21	5,60	168,890	-	16,83	2,080	0,00	0,00	0,00	2,988
04.03.17	24	-	63,66	10,30	168,520	-	-	46,84	5,60	166,460	-	16,82	2,060	0,00	0,00	0,00	2,943
05.03.17	24	-	62,32	10,30	175,920	-	-	46,18	5,60	173,840	-	16,14	2,080	0,00	0,00	0,00	2,945
06.03.17	24	-	65,59	10,30	176,880	-	-	47,66	5,60	174,760	-	17,93	2,120	0,00	0,00	0,00	3,283
07.03.17	24	-	69,19	10,30	177,670	-	-	49,39	5,60	175,510	-	19,80	2,160	0,00	0,00	0,00	3,638
08.03.17	24	-	68,64	10,30	170,230	-	-	49,10	5,60	168,160	-	19,54	2,070	0,00	0,00	0,00	3,440
09.03.17	24	-	61,83	10,30	168,550	-	-	45,29	5,60	166,510	-	16,54	2,040	0,00	0,00	0,00	2,885
10.03.17	24	-	37,68	10,30	166,720	-	-	30,92	5,60	164,930	-	6,76	1,790	0,00	0,00	0,00	1,184
11.03.17	24	-	66,39	10,30	170,500	-	-	47,84	5,60	168,300	-	18,55	2,200	0,00	0,00	0,00	3,281
12.03.17	24	-	65,64	10,30	163,730	-	-	46,96	5,60	161,700	-	18,68	2,030	0,00	0,00	0,00	3,167
13.03.17	24	-	65,21	10,30	163,810	-	-	46,77	5,60	161,750	-	18,44	2,060	0,00	0,00	0,00	3,128
14.03.17	24	-	64,91	10,30	164,250	-	-	46,76	5,60	162,150	-	18,15	2,100	0,00	0,00	0,00	3,089
15.03.17	24	-	63,94	10,30	163,890	-	-	46,53	5,60	161,890	-	17,41	2,000	0,00	0,00	0,00	2,956
16.03.17	24	-	63,37	10,30	164,710	-	-	46,25	5,60	162,780	-	17,12	1,930	0,00	0,00	0,00	2,921
17.03.17	24	-	63,05	10,30	165,920	-	-	46,15	5,60	163,890	-	16,90	2,030	0,00	0,00	0,00	2,908
18.03.17	24	-	63,31	10,30	167,380	-	-	46,56	5,60	165,390	-	16,75	1,990	0,00	0,00	0,00	2,904
19.03.17	24	-	63,62	10,30	167,430	-	-	46,67	5,60	165,430	-	16,95	2,000	0,00	0,00	0,00	2,941
20.03.17	24	-	67,02	10,30	157,350	-	-	47,75	5,60	155,420	-	19,27	1,930	0,00	0,00	0,00	3,135
21.03.17	24	-	66,54	10,30	152,190	-	-	47,41	5,60	150,270	-	19,13	1,920	0,00	0,00	0,00	3,013
22.03.17	24	-	64,60	10,30	151,850	-	-	46,34	5,60	150,020	-	18,26	1,830	0,00	0,00	0,00	2,865
Среднее	24,00	-	65,88	10,30	170,239	-	-	47,79	5,60	168,140	-	18,09	2,099	-	-	-	3,199
Итого	744,0				5277,400	0,000				5212,340	0,000		65,060	0,00	0,00	0,00	99,16

Ориентировочно до конца месяца(+)

1448,781

1431,257

17,524

26,60

Корректировка за прошлый месяц (-)

1605,896

1585,260

20,636

31,05

**Итого за март 2017 :**

5120,286

5058,337

61,949

94,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.02.17 05:00	61938,480	-	61357,250	-	0,000	0,000	1113,968	
23.03.17 20:00	67301,500	-	66654,160	-	0,000	0,000	1214,637	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 94,70 ГкалГлавный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХилс Монтаж»  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

для по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

Дата

29.03.2017