

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48493

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод				Обратный трубопровод						dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	69,06	10,30	124,450	-	-	43,42	5,60	123,750	-	25,64	0,700	0,00	0,00	0,00	3,231
21.02.17	24	-	69,57	10,30	125,680	-	-	43,34	5,60	124,950	-	26,23	0,730	0,00	0,00	0,00	3,334
22.02.17	24	-	69,93	10,30	125,810	-	-	43,60	5,60	125,090	-	26,33	0,720	0,00	0,00	0,00	3,352
23.02.17	24	-	67,83	10,30	125,030	-	-	42,69	5,60	124,570	-	25,14	0,460	0,00	0,00	0,00	3,170
24.02.17	24	-	72,71	10,30	125,630	-	-	44,36	5,60	125,050	-	28,35	0,580	0,00	0,00	0,00	3,595
25.02.17	24	-	77,45	10,30	126,200	-	-	46,80	5,60	125,590	-	30,65	0,610	0,00	0,00	0,00	3,908
26.02.17	24	-	75,66	10,30	126,310	-	-	46,43	5,60	125,780	-	29,23	0,530	0,00	0,00	0,00	3,726
27.02.17	24	-	72,45	10,30	125,550	-	-	45,16	5,60	124,630	-	27,29	0,920	0,00	0,00	0,00	3,476
28.02.17	24	-	66,38	10,30	118,570	-	-	42,55	5,60	117,410	-	23,83	1,160	0,00	0,00	0,00	2,883
01.03.17	24	-	61,41	10,30	110,340	-	-	39,31	5,60	109,880	-	22,10	0,460	0,00	0,00	0,00	2,460
02.03.17	24	-	63,89	10,30	114,570	-	-	40,65	5,60	113,660	-	23,24	0,910	0,00	0,00	0,00	2,705
03.03.17	24	-	63,44	10,30	124,010	-	-	41,34	5,60	122,670	-	22,10	1,340	0,00	0,00	0,00	2,806
04.03.17	24	-	62,18	10,30	130,890	-	-	41,07	5,60	130,260	-	21,11	0,630	0,00	0,00	0,00	2,797
05.03.17	24	-	65,34	10,30	127,110	-	-	41,61	5,60	126,610	-	23,73	0,500	0,00	0,00	0,00	3,045
06.03.17	24	-	69,00	10,30	125,100	-	-	42,67	5,60	124,620	-	26,33	0,480	0,00	0,00	0,00	3,322
07.03.17	24	-	68,43	10,30	118,590	-	-	42,19	5,60	117,900	-	26,24	0,690	0,00	0,00	0,00	3,150
08.03.17	24	-	61,63	10,30	118,600	-	-	39,62	5,60	117,840	-	22,01	0,760	0,00	0,00	0,00	2,642
09.03.17	24	-	37,74	10,30	113,680	-	-	28,31	5,60	112,940	-	9,43	0,740	0,00	0,00	0,00	1,092
10.03.17	24	-	66,26	10,30	119,100	-	-	41,38	5,60	118,440	-	24,88	0,660	0,00	0,00	0,00	3,000
11.03.17	24	-	65,43	10,30	112,630	-	-	40,36	5,60	112,000	-	25,07	0,630	0,00	0,00	0,00	2,857
12.03.17	24	-	65,06	10,30	110,900	-	-	40,20	5,60	110,240	-	24,86	0,660	0,00	0,00	0,00	2,789
13.03.17	24	-	64,70	10,30	110,950	-	-	40,12	5,60	110,350	-	24,58	0,600	0,00	0,00	0,00	2,757
14.03.17	24	-	63,82	10,30	110,050	-	-	39,99	5,60	109,470	-	23,83	0,580	0,00	0,00	0,00	2,653
15.03.17	24	-	63,14	10,30	110,120	-	-	39,79	5,60	109,550	-	23,35	0,570	0,00	0,00	0,00	2,596
16.03.17	24	-	62,89	10,30	110,300	-	-	39,69	5,60	109,750	-	23,20	0,550	0,00	0,00	0,00	2,585
17.03.17	24	-	63,16	10,30	110,640	-	-	39,93	5,60	110,100	-	23,23	0,540	0,00	0,00	0,00	2,597
18.03.17	24	-	63,45	10,30	110,360	-	-	39,99	5,60	109,870	-	23,46	0,490	0,00	0,00	0,00	2,615
19.03.17	24	-	66,95	10,30	111,530	-	-	41,43	5,60	111,040	-	25,52	0,490	0,00	0,00	0,00	2,870
20.03.17	24	-	66,49	10,30	113,060	-	-	42,05	5,60	112,590	-	24,44	0,470	0,00	0,00	0,00	2,791
21.03.17	24	-	64,43	10,30	111,540	-	-	40,87	5,60	111,050	-	23,56	0,490	0,00	0,00	0,00	2,653
22.03.17	24	-	62,09	10,30	112,040	-	-	39,91	5,60	111,610	-	22,18	0,430	0,00	0,00	0,00	2,509
Среднее	24,00	-	65,55	10,30	118,043	-	-	41,32	5,60	117,395	-	24,23	0,648	-	-	-	2,902
Итого	744,0				3659,340	0,000				3639,260	0,000		20,080	0,00	0,00	0,00	89,97

Ориентировочно до конца месяца(+)

1002,176

997,727

4,449

23,94

Корректировка за прошлый месяц (-)

1104,647

1095,660

8,987

27,67

Итого за март 2017 :

3556,869

3541,327

15,541

86,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.02.17 06:00	323,950	-	321,070	-	0,000	0,000	8,040	
23.03.17 20:00	4056,420	-	4032,930	-	0,000	0,000	99,905	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв =
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

86,23 Гкал

Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)