

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 6-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44621

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	67,16	10,20	164,040	-	-	47,57	5,60	161,810	-	19,59	2,230	0,00	0,00	0,00	3,332
21.02.17	24	-	69,14	10,20	167,120	-	-	48,69	5,60	164,760	-	20,45	2,360	0,00	0,00	0,00	3,543
22.02.17	24	-	69,64	10,20	168,980	-	-	48,91	5,60	166,590	-	20,73	2,390	0,00	0,00	0,00	3,632
23.02.17	24	-	69,99	10,20	169,360	-	-	49,12	5,60	167,000	-	20,87	2,360	0,00	0,00	0,00	3,662
24.02.17	24	-	67,89	10,20	168,820	-	-	48,10	5,60	166,520	-	19,79	2,300	0,00	0,00	0,00	3,463
25.02.17	24	-	72,84	10,20	169,210	-	-	50,34	5,60	166,880	-	22,50	2,330	0,00	0,00	0,00	3,938
26.02.17	24	-	77,57	10,20	169,440	-	-	53,12	5,60	167,150	-	24,45	2,290	0,00	0,00	0,00	4,278
27.02.17	24	-	75,74	10,20	169,520	-	-	52,46	5,60	167,200	-	23,28	2,320	0,00	0,00	0,00	4,081
28.02.17	24	-	72,53	10,20	167,490	-	-	50,65	5,60	165,160	-	21,88	2,330	0,00	0,00	0,00	3,796
01.03.17	24	-	66,33	10,20	160,010	-	-	47,42	5,60	157,780	-	18,91	2,230	0,00	0,00	0,00	3,144
02.03.17	24	-	61,48	10,20	155,060	-	-	44,19	5,60	152,980	-	17,29	2,080	0,00	0,00	0,00	2,782
03.03.17	24	-	63,93	10,20	159,730	-	-	45,84	5,60	157,490	-	18,09	2,240	0,00	0,00	0,00	3,002
04.03.17	24	-	63,54	10,20	158,090	-	-	45,51	5,60	155,810	-	18,03	2,280	0,00	0,00	0,00	2,966
05.03.17	24	-	62,19	10,20	165,480	-	-	44,94	5,60	163,170	-	17,25	2,310	0,00	0,00	0,00	2,972
06.03.17	24	-	65,41	10,20	166,370	-	-	46,21	5,60	162,040	-	19,20	4,330	0,00	0,00	0,00	3,404
07.03.17	24	-	69,05	10,20	167,000	-	-	48,08	5,60	162,580	-	20,97	4,420	0,00	0,00	0,00	3,725
08.03.17	24	-	68,50	10,20	160,100	-	-	47,76	5,60	155,810	-	20,74	4,290	0,00	0,00	0,00	3,538
09.03.17	24	-	61,75	10,20	158,150	-	-	44,10	5,60	153,820	-	17,65	4,330	0,00	0,00	0,00	2,984
10.03.17	24	-	37,55	10,20	156,770	-	-	30,30	5,60	152,520	-	7,25	4,250	0,00	0,00	0,00	1,262
11.03.17	24	-	66,29	10,20	160,370	-	-	46,77	5,60	155,970	-	19,52	4,400	0,00	0,00	0,00	3,348
12.03.17	24	-	65,49	10,20	153,800	-	-	45,73	5,60	149,570	-	19,76	4,230	0,00	0,00	0,00	3,243
13.03.17	24	-	65,09	10,20	153,870	-	-	45,61	5,60	149,570	-	19,48	4,300	0,00	0,00	0,00	3,205
14.03.17	24	-	64,75	10,20	154,200	-	-	45,49	5,60	149,910	-	19,26	4,290	0,00	0,00	0,00	3,171
15.03.17	24	-	63,84	10,20	153,950	-	-	45,26	5,60	149,630	-	18,58	4,320	0,00	0,00	0,00	3,065
16.03.17	24	-	63,19	10,20	154,680	-	-	44,98	5,60	150,460	-	18,21	4,220	0,00	0,00	0,00	3,015
17.03.17	24	-	62,92	10,20	155,740	-	-	44,94	5,60	151,480	-	17,98	4,260	0,00	0,00	0,00	3,001
18.03.17	24	-	63,17	10,20	157,220	-	-	45,35	5,60	152,860	-	17,82	4,360	0,00	0,00	0,00	3,011
19.03.17	24	-	63,47	10,20	157,280	-	-	45,51	5,60	152,930	-	17,96	4,350	0,00	0,00	0,00	3,031
20.03.17	24	-	66,30	10,20	127,150	-	-	44,34	5,60	123,250	-	21,96	3,900	0,00	0,00	0,00	2,973
21.03.17	24	-	66,38	10,20	103,280	-	-	41,67	5,60	99,740	-	24,71	3,540	0,00	0,00	0,00	2,706
22.03.17	24	-	64,36	10,20	103,030	-	-	40,61	5,60	99,470	-	23,75	3,560	0,00	0,00	0,00	2,596
Среднее	24,00	-	65,73	10,20	156,623	-	-	46,12	5,60	153,287	-	19,61	3,335	-	-	-	3,222
Итого	744,0				4855,310	0,000				4751,910	0,000		103,400	0,00	0,00	0,00	99,87

Ориентировочно до конца месяца(+)

1232,203

1195,959

36,244

26,14

Корректировка за прошлый месяц (-)

1496,186

1475,151

21,034

31,13

Итого за март 2017 :

4591,327

4472,717

118,610

94,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	
19.04.15 02:00	14512,110	-	14358,610	-	0,000	0,000	337,318	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

94,88 Гкал

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата: 29.03.2017