

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Устинова 8, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 50074

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - h2) + M3 \cdot (h2 - h_{хв})$, лето: $M3 = p3 \cdot V3$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические значения: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	66,96	10,30	166,460	-	-	46,34	5,60	163,480	-	20,62	2,980	0,00	0,00	0,00	3,581
21.02.17	24	-	68,89	10,30	169,510	-	-	47,44	5,60	166,530	-	21,45	2,980	0,00	0,00	0,00	3,788
22.02.17	24	-	69,41	10,30	171,320	-	-	47,57	5,60	168,280	-	21,84	3,040	0,00	0,00	0,00	3,900
23.02.17	24	-	69,70	10,30	171,680	-	-	47,89	5,60	168,630	-	21,81	3,050	0,00	0,00	0,00	3,904
24.02.17	24	-	67,63	10,30	171,160	-	-	46,98	5,60	168,120	-	20,65	3,040	0,00	0,00	0,00	3,689
25.02.17	24	-	72,63	10,30	171,550	-	-	48,80	5,60	168,500	-	23,83	3,050	0,00	0,00	0,00	4,251
26.02.17	24	-	77,25	10,30	171,590	-	-	51,36	5,60	168,450	-	25,89	3,140	0,00	0,00	0,00	4,619
27.02.17	24	-	75,31	10,30	171,670	-	-	51,01	5,60	168,590	-	24,30	3,080	0,00	0,00	0,00	4,343
28.02.17	24	-	72,19	10,30	169,550	-	-	49,52	5,60	166,520	-	22,67	3,030	0,00	0,00	0,00	4,007
01.03.17	24	-	65,90	10,30	161,290	-	-	46,30	5,60	158,370	-	19,60	2,920	0,00	0,00	0,00	3,306
02.03.17	24	-	61,39	10,30	156,240	-	-	43,20	5,60	153,400	-	18,19	2,840	0,00	0,00	0,00	2,974
03.03.17	24	-	63,66	10,30	160,860	-	-	44,71	5,60	157,930	-	18,95	2,930	0,00	0,00	0,00	3,192
04.03.17	24	-	63,30	10,30	158,090	-	-	44,23	5,60	155,380	-	19,07	2,710	0,00	0,00	0,00	3,145
05.03.17	24	-	61,97	10,30	164,720	-	-	43,63	5,60	162,140	-	18,34	2,580	0,00	0,00	0,00	3,143
06.03.17	24	-	65,28	10,30	165,530	-	-	44,99	5,60	162,860	-	20,29	2,670	0,00	0,00	0,00	3,489
07.03.17	24	-	68,77	10,30	166,100	-	-	46,69	5,60	163,350	-	22,08	2,750	0,00	0,00	0,00	3,807
08.03.17	24	-	68,23	10,30	159,030	-	-	46,44	5,60	156,470	-	21,79	2,560	0,00	0,00	0,00	3,596
09.03.17	24	-	61,48	10,30	157,600	-	-	42,94	5,60	155,070	-	18,54	2,530	0,00	0,00	0,00	3,032
10.03.17	24	-	37,58	10,30	157,090	-	-	30,02	5,60	154,760	-	7,56	2,330	0,00	0,00	0,00	1,256
11.03.17	24	-	65,92	10,30	159,670	-	-	45,35	5,60	157,000	-	20,57	2,670	0,00	0,00	0,00	3,416
12.03.17	24	-	65,26	10,30	153,560	-	-	44,78	5,60	151,100	-	20,48	2,460	0,00	0,00	0,00	3,265
13.03.17	24	-	64,77	10,30	153,660	-	-	44,50	5,60	151,030	-	20,27	2,630	0,00	0,00	0,00	3,244
14.03.17	24	-	64,54	10,30	154,020	-	-	44,04	5,60	151,490	-	20,50	2,530	0,00	0,00	0,00	3,280
15.03.17	24	-	63,50	10,30	153,770	-	-	43,89	5,60	151,250	-	19,61	2,520	0,00	0,00	0,00	3,134
16.03.17	24	-	63,05	10,30	154,500	-	-	43,67	5,60	152,090	-	19,38	2,410	0,00	0,00	0,00	3,111
17.03.17	24	-	62,68	10,30	155,650	-	-	43,75	5,60	153,150	-	18,93	2,500	0,00	0,00	0,00	3,069
18.03.17	24	-	62,93	10,30	156,980	-	-	44,03	5,60	154,450	-	18,90	2,530	0,00	0,00	0,00	3,087
19.03.17	24	-	63,26	10,30	156,970	-	-	44,01	5,60	154,430	-	19,25	2,540	0,00	0,00	0,00	3,142
20.03.17	24	-	66,85	10,30	157,860	-	-	45,81	5,60	155,270	-	21,04	2,590	0,00	0,00	0,00	3,453
21.03.17	24	-	66,02	10,30	161,730	-	-	46,30	5,60	159,110	-	19,72	2,620	0,00	0,00	0,00	3,321
22.03.17	24	-	64,20	10,30	161,350	-	-	45,17	5,60	158,840	-	19,03	2,510	0,00	0,00	0,00	3,197
Среднее	24,00	-	65,50	10,30	161,960	-	-	45,33	5,60	159,227	-	20,17	2,733	-	-	-	3,411
Итого	744,0				5020,760	0,000				4936,040	0,000		84,720	0,00	0,00	0,00	105,74

Ориентировочно до конца месяца(+) 1420,766

1398,009

22,757

28,77

Корректировка за прошлый месяц (-) 1499,040

1472,631

26,409

33,19

Итого за март 2017 : 4942,486

4861,417

81,069

101,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.02.17 05:00	60718,500	-	56346,330	-	0,000	0,000	1288,559	
23.03.17 20:00	65831,730	-	61373,430	-	0,000	0,000	1395,976	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 101,32 ГкалГлавный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

для учета по добычу тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

29.03.2017