

Объект: ЖКС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 1 / С/О
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: 18 Невская котельная

Отчет о тепломонтблеении по приборам УТЭЗ за март 2017
 Договор: _____
 Строит. адрес: Елизарова 1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 Режим (схема): 3001
 Приборы УТЭЗ поверены до _____

Вычислитель: ВКГ-7 № 207226
 Подложка тр.(М1): _____
 Оборот тр.(М2): _____
 Тр. Цирк. ВКС(М3): _____
 Тр. Подпитки(М4): _____
 Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (T1 - T2) / (T1 - T2)$
 Расчетные нагрузки, Гкал/час: _____
 Договорные нагрузки (ср.ст.): Т/СРТ: _____
 Договорные расходы (ср.ст.): Т/СРТ: _____

Узел учета: С/О
 Код УТЭЗ: _____
 Расширивать совместно с УТЭЗ: _____
 График: 150/70
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____
 Преобр. давления: _____

Часовые и оточны: архивы в файлах: _____
 Qот = _____
 Qот.в.ср = _____
 Qот.п.о = _____
 Qот.г.ср = _____
 Qот.п.о = _____
 Qот.г.ср = _____

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТБ-1)										Учет ГВС (ТБ-2)								Контрольные данные			Общие теплотр-е Q общ. Гкал.				
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	dT	DT	P1	P2	Qотопл	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Удлп	Т3	Т4	Qвс.общ.	Qвс.гил.		Qвс.гил.			
22.02.17	24.00	-	162.05	162.05	0.00	81.95	56.53	25.42	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.13
23.02.17	24.00	-	162.24	162.24	0.00	82.68	57.07	25.61	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.17	
24.02.17	24.00	-	163.06	163.06	0.00	81.91	56.70	25.21	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.12	
25.02.17	24.00	-	160.02	160.02	0.00	80.92	55.36	25.56	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.10	
26.02.17	24.00	-	162.69	162.69	0.00	82.31	56.70	25.61	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.18	
27.02.17	24.00	-	163.71	163.71	0.00	82.59	57.09	25.50	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.18	
28.02.17	24.00	-	163.79	163.79	0.00	80.79	56.29	24.50	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.02	
01.03.17	24.00	-	164.76	164.76	0.00	78.01	55.99	22.62	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.73	
02.03.17	24.00	-	164.65	164.65	0.00	79.90	54.23	21.67	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.45	
03.03.17	24.00	-	163.57	163.57	0.00	74.11	53.03	21.08	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.42	
04.03.17	24.00	-	163.03	163.03	0.00	73.70	52.71	20.99	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.43	
05.03.17	24.00	-	159.69	159.69	0.00	73.25	51.79	21.46	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.48	
06.03.17	24.00	-	159.23	159.23	0.00	73.68	51.69	21.80	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.51	
07.03.17	24.00	-	158.80	158.80	0.00	73.53	51.59	22.09	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.44	
08.03.17	24.00	-	162.07	162.07	0.00	73.94	52.21	21.63	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.51	
09.03.17	24.00	-	162.14	162.14	0.00	72.60	52.04	20.56	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.35	
10.03.17	24.00	-	162.81	162.81	0.00	71.28	51.25	20.03	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.26	
11.03.17	24.00	-	161.66	161.66	0.00	70.66	50.74	19.92	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.23	
12.03.17	24.00	-	161.33	161.33	0.00	71.29	51.29	20.00	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.24	
13.03.17	24.00	-	161.94	161.94	0.00	71.10	51.22	19.88	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.22	
14.03.17	24.00	-	162.41	162.41	0.00	71.06	51.38	19.68	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.20	
15.03.17	24.00	-	160.38	160.38	0.00	70.53	50.84	19.69	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.16	
16.03.17	24.00	-	162.04	162.04	0.00	71.59	51.63	19.96	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.24	
17.03.17	24.00	-	162.16	162.16	0.00	69.15	50.45	18.72	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.04	
18.03.17	24.00	-	162.81	162.81	0.00	69.58	50.63	18.95	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.05	
19.03.17	24.00	-	162.32	162.32	-	74.55	52.91	21.64	7.00	7.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.08	
20.03.17	24.00	-	4701.84	4701.84	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.51	
Среднее	24.00	-																										101.89
Итого	695.00	-																										3.51

Показаний счетчиков на момент снятия данных: 22.02.17 02:30 89405.15 64111.95 88712.31 88719.11

Дата, время: 21.03.17 12:00
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплотослителя, рассчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____

Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

1,4 C = 0,00 Гкал;
 101,89 Гкал;
 куб.м.

Учет ГВС (ТБ-2)
 Q ГВС (Гкал)
 Q С/О (Гкал)

ИнфраХит Монтаж
 Для отчета
 печать по телефону
 25 МАП 2017
 Отчет принят
 1 VII C/OK C1107
 Управление приборного учета
 Отдел жилищной энергосбыта