Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207162
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207162-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 1,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
22.02.17	24,00	-	64,47	63,38	1,09	83,36	56,32	27,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
23.02.17	24,00	-	31,88	31,36	0,52	84,68	56,87	27,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,92
24.02.17	24,00	-	11,24	11,04	0,20	84,09	56,60	27,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,32
25.02.17	24,00	-	98,94	97,36	1,58	82,77	55,20	27,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
26.02.17	24,00	-	44,13	43,44	0,69	84,63	56,54	28,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,28
27.02.17	24,00	-	58,52	57,52	1,00	84,93	57,07	27,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
28.02.17	24,00	-	37,52	36,79	0,73	81,24	55,01	26,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,03
01.03.17	24,00	-	59,83	58,75	1,08	78,61	54,79	23,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
02.03.17	24,00	-	33,19	32,51	0,68	76,25	53,50	22,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,79
03.03.17	24,00	-	63,88	62,33	1,55	75,90	53,20	22,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
04.03.17	24,00	-	58,10	56,58	1,52	75,35	52,45	22,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
05.03.17	24,00	-	51,09	49,92	1,17	75,47	51,92	23,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,27
06.03.17	24,00	-	51,78	50,61	1,17	74,94	51,06	23,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,30
07.03.17	24,00	-	59,49	58,22	1,27	75,34	50,95	24,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
08.03.17	24,00	-	25,26	24,69	0,57	75,59	52,02	23,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,63
09.03.17	24,00	-	27,81	27,28	0,53	75,81	51,75	24,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,70
10.03.17	24,00	-	24,61	24,10	0,51	72,70	50,47	22,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,57
11.03.17	24,00	-	7,20	7,06	0,14	72,18	50,38	21,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,16
12.03.17	24,00	-	32,39	31,73	0,66	72,34	50,39	21,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,75
13.03.17	24,00	-	51,11	50,28	0,83	72,33	50,31	22,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,17
14.03.17	24,00	-	60,81	59,63	1,18	72,72	50,83	21,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
15.03.17	24,00	-	60,38	59,17	1,21	72,51	50,86	21,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
16.03.17	24,00	-	42,97	42,10	0,87	72,72	51,23	21,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,97
17.03.17	24,00	-	48,69	47,61	1,08	72,31	50,58	21,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,11
18.03.17	24,00	-	58,35	56,96	1,39	72,41	50,75	21,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,34
19.03.17	24,00	-	57,96	56,29	1,67	72,10	50,94	21,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
20.03.17	24,00	-	56,80	55,04	1,76	70,81	50,12	20,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,27
21.03.17	24,00	-	63,69	61,75	1,94	70,55	50,12	20,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
22.03.17	24,00		59,48	57,69	1,79	71,15	50,39	20,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,33
Среднее	24,00	-	48,33	47,28	1,05	76,06	52,50	23,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19
Итого	696,00		1401,57	1371,19	30,38						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	34,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 11:00	24083,36	23548,50	-	-	-	-	680,23	-	-
	22.03.17 12:00	25426,83	24863,19	-	-	-	-	713,51	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **34,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«23» МАР 2017 г.