Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15150 Режим (схема): 0;7
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,4

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00		165,00	147,00	18,00	83,00	51,00	32,00	6,00	4,00	5,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	60,00	0,00	1,00			6,00
23.02.17	24,00		165,00	146,00	19,00	83,00	51,00	32,00	6,00	4,00	5,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	60,00	0,00	1,00			6,00
24.02.17	24,00		165,00	148,00	17,00	83,00	51,00	32,00	6,00	4,00	5,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	60,00	0,00	1,00			6,00
25.02.17	24,00		165,00	148,00	17,00	82,00	50,00	32,00	6,00	4,00	5,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	60,00	0,00	1,00			6,00
26.02.17	24,00		165,00	146,00	20,00	83,00	51,00	32,00	6,00	4,00	5,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	-	59,00	0,00	1,00			6,00
27.02.17	24,00		165,00	147,00	19,00	83,00	51,00	32,00	6,00	4,00	5,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	60,00	0,00	1,00			6,00
28.02.17	24,00	*	116,00	101,00	14,00	82,00	50,00	32,00	6,00	4,00	3,00	12,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	-	58,00	0,00	1,00			4,00
01.03.17	24,00		165,00	147,00	17,00	78,00	50,00	28,00	6,00	4,00	5,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	58,00	0,00	1,00			6,00
02.03.17	24,00	*	154,00	137,00	17,00	76,00	49,00	27,00	6,00	4,00	4,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	56,00	0,00	1,00			5,00
03.03.17	24,00		165,00	146,00	19,00	75,00	48,00	27,00	6,00	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	56,00	0,00	1,00			5,00
04.03.17	24,00		165,00	147,00	18,00	74,00	48,00	26,00	6,00	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	55,00	0,00	1,00			5,00
05.03.17	24,00		165,00	145,00	21,00	74,00	47,00	27,00	6,00	4,00	4,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	-	54,00	0,00	1,00			5,00
06.03.17	24,00		165,00	147,00	18,00	74,00	47,00	27,00	6,00	4,00	4,00	15,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	55,00	0,00	1,00			5,00
07.03.17	24,00		165,00	145,00	19,00	74,00	46,00	28,00	6,00	4,00	4,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	-	54,00	0,00	1,00			5,00
08.03.17	24,00		166,00	146,00	20,00	74,00	47,00	27,00	6,00	4,00	4,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	-	54,00	0,00	1,00			5,00
09.03.17	24,00	*	165,00	145,00	20,00	74,00	47,00	27,00	6,00	4,00	4,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	-	55,00	0,00	1,00			5,00
10.03.17	24,00		164,00	145,00	19,00	73,00	47,00	26,00	6,00	4,00	4,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	-	53,00	0,00	1,00			5,00
11.03.17	24,00		164,00	145,00	19,00	72,00	46,00	26,00	6,00	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	-	53,00	0,00	1,00			5,00
12.03.17	24,00		164,00	143,00	22,00	71,00	46,00	25,00	6,00	4,00	4,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	-	52,00	0,00	1,00			5,00
13.03.17	24,00		177,00	158,00	19,00	71,00	46,00	25,00	6,00	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	-	65,00	0,00	1,00			5,00
14.03.17	24,00		186,00	169,00	18,00	72,00	47,00	25,00	6,00	4,00	4,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	72,00	0,00	1,00			5,00
15.03.17	24,00		185,00	169,00	17,00	72,00	47,00	25,00	6,00	4,00	4,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	72,00	0,00	1,00			5,00
16.03.17	24,00		187,00	168,00	19,00	72,00	48,00	24,00	6,00	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	71,00	0,00	1,00			5,00
17.03.17	24,00		186,00	169,00	17,00	71,00	47,00	24,00	6,00	4,00	4,00	14,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	-	71,00	0,00	1,00			5,00
18.03.17	24,00		185,00	169,00	16,00	72,00	48,00	24,00	6,00	4,00	4,00	13,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	71,00	0,00	1,00			5,00
19.03.17	24,00		188,00	168,00	19,00	71,00	47,00	24,00	6,00	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	-	71,00	0,00	1,00			5,00
20.03.17	24,00		187,00	169,00	18,00	70,00	46,00	24,00	6,00	4,00	4,00	15,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	69,00	0,00	1,00			5,00
21.03.17	24,00		188,00	169,00	19,00	70,00	47,00	23,00	6,00	4,00	4,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	-	69,00	0,00	1,00			5,00
22.03.17	24,00		187,67	168,67	18,67	70,33	46,67	23,67	6,00	4,00	4,00	15,67	-	-	16,33	-	16,33	-	69,67	-	1,00	-	-	5,00
Среднее	24,00	-	169,99	151,64	18,40	75,15	48,02	27,13	6,00	4,00	4,21	15,64	-	-	15,94	-	15,94	-	61,13	-	1,00	-	-	5,21
Итого	696,00		4929,67	4397,67	533,67						122,00	453,67	0,00	0,00	462,33	0,00	462,33	0,00			29,00	0,00	0,00	151,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.01.17 02:00	113880,29	101590,42	19324,11	0,00	19698,30	0,00	6532,92	1235,36	-
	22.01.17 02:00	113880,29	101590,42	19324,11	0,00	19698,30	0,00	6532,92	1235,36	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = -0,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **150,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **462,33** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
"Энергосбытовая компания"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 МАР 2017 г.

печать энергосбыта