Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14797 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00		164,75	149,75	15,00	83,88	52,21	31,68	6,10	4,00	4,90	13,30	0,00	0,00	13,72	0,00	13,72	-	83,32	0,00	1,11			6,01
23.02.17	24,00		165,77	148,98	16,79	84,65	52,21	32,44	6,10	4,00	4,99	15,12	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60	-	84,32	0,00	1,27			6,27
24.02.17	24,00		166,21	149,40	16,81	83,86	52,24	31,62	6,10	4,00	4,87	15,20	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67	-	83,58	0,00	1,27			6,14
25.02.17	24,00		166,98	149,30	17,67	82,97	51,04	31,93	6,10	4,00	4,91	16,04	0,00	0,00	16,53	0,00	16,53	-	83,01	0,00	1,33			6,24
26.02.17	24,00		167,83	149,15	18,68	84,34	51,94	32,40	6,10	4,00	4,98	17,09	0,00	0,00	17,63	0,00	17,63	-	84,12	0,00	1,44			6,42
27.02.17	24,00		166,14	149,62	16,52	84,61	52,60	32,01	6,10	4,00	4,94	14,91	0,00	0,00	15,38	0,00	15,38	-	84,14	0,00	1,25			6,20
28.02.17	24,00		165,82	149,52	16,29	82,66	51,68	30,99	6,10	4,00	4,78	14,75	0,00	0,00	15,19	0,00	15,19	-	82,01	0,00	1,21			5,99
01.03.17	24,00		165,77	149,07	16,70	79,72	51,18	28,54	6,10	4,00	4,39	15,20	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63	-	79,15	0,00	1,20			5,60
02.03.17	24,00		165,53	149,22	16,31	77,47	50,38	27,09	6,10	4,00	4,17	14,95	0,00	0,00	15,35	0,00	15,35	-	76,92	0,00	1,15			5,32
03.03.17	24,00		165,70	149,49	16,20	75,76	49,42	26,34	6,10	4,00	4,06	14,74	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	-	75,38	0,00	1,11			5,17
04.03.17	24,00		166,73	149,19	17,54	75,32	48,92	26,40	6,10	4,00	4,05	16,18	0,00	0,00	16,59	0,00	16,59	-	75,13	0,00	1,22			5,27
05.03.17	24,00		170,11	147,85	22,26	74,98	48,24	26,74	6,10	4,00	4,11	20,22	0,00	0,00	20,74	0,00	20,74	-	74,99	0,00	1,52			5,63
06.03.17	24,00		166,82	148,88	17,94	75,21	48,11	27,10	6,10	4,00	4,17	16,28	0,00	0,00	16,69	0,00	16,69	-	74,89	0,00	1,22			5,39
07.03.17	24,00		165,91	149,16	16,75	75,42	47,81	27,62	6,10	4,00	4,25	15,20	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59	-	75,09	0,00	1,14			5,39
08.03.17	24,00		167,66	149,03	18,63	75,46	48,20	27,27	6,10	4,00	4,19	17,04	0,00	0,00	17,48	0,00	17,48	-	75,37	0,00	1,28			5,48
09.03.17	24,00		166,00	149,08	16,93	75,23	48,48	26,75	6,10	4,00	4,11	15,40	0,00	0,00	15,79	0,00	15,79	-	75,11	0,00	1,16			5,27
10.03.17	24,00		165,25	148,79	16,46	74,08	48,22	25,87	6,10	4,00	3,98	14,96	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32	-	73,39	0,00	1,10			5,08
11.03.17	24,00		166,88	148,31	18,57	72,80	47,51	25,29	6,10	4,00	3,87	17,03	0,00	0,00	17,44	0,00	17,44	-	72,61	0,00	1,24			5,11
12.03.17	24,00		167,57	148,19	19,38	72,18	47,09	25,09	6,10	4,00	3,84	17,89	0,00	0,00	18,32	0,00	18,32	-	71,97	0,00	1,29			5,12
13.03.17	24,00		165,65	148,48	17,17	72,34	47,03	25,31	6,10	4,00	3,88	15,56	0,00	0,00	15,93	0,00	15,93	-	72,24	0,00	1,12			5,01
14.03.17	24,00		165,89	148,31	17,58	72,83	47,44	25,39	6,10	4,00	3,89	16,05	0,00	0,00	16,44	0,00	16,44	-	72,57	0,00	1,17			5,05
15.03.17	24,00		165,47	147,93	17,53	72,64	47,37	25,27	6,10	4,00	3,86	15,95	0,00	0,00	16,33	0,00	16,33	-	72,42	0,00	1,16			5,02
16.03.17	24,00		166,30	147,87	18,43	72,57	47,60	24,96	6,10	4,00	3,82	16,87	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28	-	72,37	0,00	1,22			5,04
17.03.17	24,00		165,08	148,42	16,66	72,10	47,12	24,97	6,10	4,00	3,82	15,23	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59	-	71,97	0,00	1,10			4,91
18.03.17	24,00		165,65	148,16	17,49	73,06	47,71	25,35	6,10	4,00	3,88	15,97	0,00	0,00	16,36	0,00	16,36	-	72,42	0,00	1,16			5,04
19.03.17	24,00		167,00	147,89	19,11	72,03	47,35	24,68	6,10	4,00	3,77	17,67	0,00	0,00	18,09	0,00	18,09	-	71,52	0,00	1,26			5,03
20.03.17	24,00		165,39	148,72	16,68	70,40	46,66	23,74	6,10	4,00	3,62	15,50	0,00	0,00	15,85	0,00	15,85	-	70,16	0,00	1,09			4,71
21.03.17	24,00		166,27	148,67	17,59	70,56	46,74	23,83	6,10	4,00	3,65	16,28	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65	-	70,21	0,00	1,14			4,79
22.03.17	24,00		166,22	148,43	17,79	71,00	46,92	24,08	6,10	4,00	3,68	16,49	-	-	16,86	-	16,86	-	70,63	-	1,17	-	-	4,85
Среднее	24,00	-	166,29	148,79	17,50	76,21	48,94	27,27	6,10	4,00	4,19	15,97	-	-	16,39	-	16,39	-	75,90	-	1,21	-	-	5,40
Итого	696,00		4822,32	4314,86	507,46						121,47	463,06	0,00	0,00	475,17	0,00	475,17	0,00			35,09	0,00	0,00	156,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	150357,47	130296,77	21617,37	0,00	22084,60	0,00	5515,48	1471,65	-
	22.03.17 11:00	155074,52	134519,40	22068,17	0,00	22547,22	0,00	5668,71	1505,85	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = -0,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **155,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **475,17** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«25» МАР 2017 г.