Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00		141,37	123,69	17,68	83,97	48,18	35,79	6,10	4,00	4,45	17,92	0,00	0,00	18,46	0,00	18,46	-	81,91	0,00	1,47			5,92
23.02.17	24,00		141,65	123,06	18,60	84,73	48,25	36,48	6,10	4,00	4,52	18,78	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	-	82,66	0,00	1,55			6,07
24.02.17	24,00		142,08	123,39	18,69	83,96	48,29	35,67	6,10	4,00	4,43	18,83	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	-	82,07	0,00	1,55			5,98
25.02.17	24,00		140,44	124,01	16,43	83,04	47,38	35,67	6,10	4,00	4,45	16,53	0,00	0,00	17,02	0,00	17,02	-	81,30	0,00	1,34			5,80
26.02.17	24,00	*	79,29	66,59	12,70	84,66	48,05	36,61	6,10	4,00	2,46	12,83	0,00	0,00	13,22	0,00	13,22	-	82,48	0,00	1,06			3,52
27.02.17	24,00		141,01	123,91	17,10	84,65	48,34	36,31	6,10	4,00	4,53	17,34	0,00	0,00	17,86	0,00	17,86	-	82,49	0,00	1,43			5,96
28.02.17	24,00		141,76	123,60	18,16	82,78	47,72	35,06	6,10	4,00	4,35	18,52	0,00	0,00	19,06	0,00	19,06	-	80,59	0,00	1,49			5,85
01.03.17	24,00		141,60	123,36	18,25	79,83	47,22	32,61	6,10	4,00	4,03	18,72	0,00	0,00	19,24	0,00	19,24	-	77,77	0,00	1,46			5,49
02.03.17	24,00		141,30	123,46	17,85	77,61	46,48	31,13	6,10	4,00	3,85	18,33	0,00	0,00	18,80	0,00	18,80	-	75,70	0,00	1,39			5,24
03.03.17	24,00		142,75	123,40	19,35	75,80	45,74	30,06	6,10	4,00	3,71	19,84	0,00	0,00	20,34	0,00	20,34	-	74,16	0,00	1,47			5,18
04.03.17	24,00		143,26	123,21	20,05	75,43	45,42	30,01	6,10	4,00	3,70	20,42	0,00	0,00	20,93	0,00	20,93	-	74,02	0,00	1,51			5,22
05.03.17	24,00		144,60	122,88	21,73	75,05	44,73	30,33	6,10	4,00	3,75	21,80	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35	-	73,85	0,00	1,61			5,36
06.03.17	24,00		142,39	123,36	19,03	75,27	44,59	30,68	6,10	4,00	3,79	19,47	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	-	73,74	0,00	1,44			5,22
07.03.17	24,00		142,72	123,17	19,55	75,47	44,16	31,31	6,10	4,00	3,86	19,96	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	-	73,91	0,00	1,48			5,34
08.03.17	24,00		144,12	123,12	21,01	75,58	44,62	30,96	6,10	4,00	3,82	21,41	0,00	0,00	21,95	0,00	21,95	-	74,12	0,00	1,59			5,41
09.03.17	24,00		142,40	123,28	19,11	75,26	44,85	30,41	6,10	4,00	3,75	19,54	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03	-	73,91	0,00	1,44			5,19
10.03.17	24,00		142,34	123,15	19,19	74,24	44,70	29,54	6,10	4,00	3,65	19,60	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07	-	72,55	0,00	1,42			5,07
11.03.17	24,00		142,82	123,13	19,69	72,89	44,07	28,82	6,10	4,00	3,56	20,05	0,00	0,00	20,52	0,00	20,52	-	71,45	0,00	1,43			4,99
12.03.17	24,00		144,23	122,85	21,38	72,27	43,74	28,53	6,10	4,00	3,51	21,76	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	-	70,90	0,00	1,54			5,06
13.03.17	24,00		143,86	123,05	20,81	72,40	43,66	28,74	6,10	4,00	3,54	21,17	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	-	71,19	0,00	1,51			5,05
14.03.17	24,00		143,53	123,04	20,49	72,91	44,04	28,87	6,10	4,00	3,56	20,87	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	71,45	0,00	1,49			5,05
15.03.17	24,00		143,31	122,70	20,61	72,70	44,03	28,67	6,10	4,00	3,53	20,94	0,00	0,00	21,43	0,00	21,43	-	71,30	0,00	1,49			5,02
16.03.17	24,00		143,26	122,77	20,49	72,67	44,38	28,29	6,10	4,00	3,48	20,84	0,00	0,00	21,33	0,00	21,33	-	71,20	0,00	1,48			4,97
17.03.17	24,00		143,19	123,01	20,18	72,14	43,84	28,29	6,10	4,00	3,48	20,62	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	70,89	0,00	1,46			4,94
18.03.17	24,00		143,64	122,72	20,92	73,12	44,37	28,75	6,10	4,00	3,54	21,35	0,00	0,00	21,85	0,00	21,85	-	71,32	0,00	1,52			5,06
19.03.17	24,00		144,23	122,67	21,56	72,17	44,08	28,09	6,10	4,00	3,45	22,07	0,00	0,00	22,57	0,00	22,57	-	70,56	0,00	1,56			5,01
20.03.17	24,00		138,33	116,72	21,61	70,44	43,49	26,95	6,10	4,00	3,35	22,04	0,00	0,00	22,42	0,00	22,42	-	60,28	0,00	1,33			4,67
21.03.17	24,00		132,34	104,24	28,10	70,62	43,84	26,79	6,10	4,00	3,40	28,11	0,00	0,00	28,44	0,00	28,44	-	49,25	0,00	1,38			4,78
22.03.17	24,00		138,30	114,54	23,76	71,08	43,80	27,27	6,10	4,00	3,40	24,07	-	-	24,48	-	24,48	-	60,03	-	1,42	-	-	4,82
Среднее	24,00	-	139,87	120,07	19,80	76,30	45,38	30,92	6,10	4,00	3,76	20,13	-	-	20,62	-	20,62	-	73,35	-	1,46	-	-	5,22
Итого	696,00		4056,14	3482,08	574,07						108,92	583,71	0,00	0,00	597,87	0,00	597,87	0,00			42,32	0,00	0,00	151,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	107330,01	91792,10	25472,01	0,00	25949,73	0,00	7100,86	1605,22	-
	22.03.17 11:00	111295,91	95201,10	26038,29	0,00	26529,81	0,00	7248,70	1646,39	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = -0,80 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **150,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **597,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 МАР 2017 г.