Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8807.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207205
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв,гр.С= 1,4

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

НАЧАТЬ РАБОТУ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=63,312 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
22.02.17	24,00	-	96,23	96,23	0,00	83,07	50,93	32,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,10
23.02.17	24,00	-	95,95	95,95	0,00	83,85	51,07	32,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,15
24.02.17	24,00	-	96,23	96,23	0,00	83,00	50,95	32,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
25.02.17	24,00	-	96,28	96,28	0,00	82,20	50,13	32,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
26.02.17	24,00	-	96,30	96,30	0,00	83,54	50,97	32,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
27.02.17	24,00	-	96,33	96,33	0,00	83,84	51,33	32,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,14
28.02.17	24,00	-	96,18	96,18	0,00	81,78	50,55	31,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
01.03.17	24,00	-	96,02	96,02	0,00	78,89	49,85	29,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,79
02.03.17	24,00	-	96,09	96,09	0,00	76,64	48,80	27,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
03.03.17	24,00	-	96,25	96,25	0,00	75,11	47,97	27,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
04.03.17	24,00	-	96,15	96,15	0,00	74,60	47,75	26,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
05.03.17	24,00	-	96,08	96,08	0,00	74,23	47,08	27,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
06.03.17	24,00	-	95,97	95,97	0,00	74,51	46,99	27,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
07.03.17	24,00	-	96,02	96,02	0,00	74,73	46,71	28,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
08.03.17	24,00	-	96,18	96,18	0,00	74,69	47,09	27,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
09.03.17	24,00	-	95,96	95,96	0,00	74,55	47,22	27,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
10.03.17	24,00	-	95,96	95,96	0,00	73,33	46,87	26,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
11.03.17	24,00	-	95,99	95,99	0,00	72,13	46,36	25,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
12.03.17	24,00	-	96,02	96,02	0,00	71,53	45,89	25,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
13.03.17	24,00	-	96,06	96,06	0,00	71,70	45,95	25,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
14.03.17	24,00	-	96,01	96,01	0,00	72,18	46,34	25,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
15.03.17	24,00	-	95,77	95,77	0,00	71,98	46,32	25,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
16.03.17	24,00	-	95,93	95,93	0,00	71,88	46,57	25,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
17.03.17	24,00	-	95,95	95,95	0,00	71,50	46,11	25,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
18.03.17	24,00	-	95,92	95,92	0,00	72,40	46,72	25,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
19.03.17	24,00	-	95,99	95,99	0,00	71,31	46,40	24,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
20.03.17	24,00	-	96,15	96,15	0,00	69,78	45,71	24,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
21.03.17	24,00	-	96,26	96,26	0,00	69,97	45,78	24,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
22.03.17	24,00		96,13	96,13	-	70,35	45,96	24,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
Среднее	24,00	-	96,08	96,08	-	75,49	47,81	27,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
Итого	696,00		2786,36	2786,36	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	77,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	32263,20	32042,93	-	-	-	-	938,30	-	-
	22.03.17 11:00	34989,55	34769,28	-	-	-	-	1013,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«23» МАР 2017 г.