Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 25 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207338-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207338
Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 1,4

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	108,88	108,88	0,00	82,13	52,42	29,71	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
23.02.17	24,00	-	108,55	108,55	0,00	82,86	52,55	30,31	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
24.02.17	24,00	-	108,79	108,79	0,00	82,10	52,32	29,78	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
25.02.17	24,00	-	108,89	108,89	0,00	81,18	51,40	29,78	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
26.02.17	24,00	-	108,85	108,85	0,00	82,54	52,25	30,29	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
27.02.17	24,00	-	108,93	108,93	0,00	82,82	52,62	30,20	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
28.02.17	24,00	-	108,86	108,68	0,18	80,96	51,76	29,20	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
01.03.17	24,00	-	108,73	108,73	0,00	78,12	50,87	27,25	7,00	5,00	2,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,97
02.03.17	24,00	-	108,74	108,74	0,00	75,93	50,21	25,72	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
03.03.17	24,00	-	108,95	108,95	0,00	74,23	49,44	24,79	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
04.03.17	24,00	-	108,87	108,87	0,00	73,81	49,01	24,80	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
05.03.17	24,00	-	108,78	108,78	0,00	73,40	48,32	25,08	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
06.03.17	24,00	-	108,81	108,81	0,00	73,65	48,27	25,38	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
07.03.17	24,00	-	108,81	108,81	0,00	73,83	48,11	25,72	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
08.03.17	24,00	-	108,95	108,95	0,00	73,93	48,63	25,30	7,00	5,00	2,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,76
09.03.17	24,00	-	108,82	108,82	0,00	73,68	48,62	25,06	7,00	5,00	2,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,73
10.03.17	24,00	-	108,66	108,66	0,00	72,65	48,47	24,18	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
11.03.17	24,00	-	108,68	108,68	0,00	71,38	47,72	23,66	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
12.03.17	24,00	-	108,77	108,77	0,00	70,78	47,35	23,43	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
13.03.17	24,00	-	108,79	108,79	0,00	70,91	47,27	23,64	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
14.03.17	24,00	-	108,76	108,76	0,00	71,40	47,69	23,71	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
15.03.17	24,00	-	108,47	108,47	0,00	71,22	47,62	23,60	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
16.03.17	24,00	-	108,59	108,59	0,00	71,15	47,78	23,37	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
17.03.17	24,00	-	108,67	108,67	0,00	70,68	47,24	23,44	7,00	5,00	2,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,55
18.03.17	24,00	-	108,64	108,64	0,00	71,66	47,92	23,74	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,58
19.03.17	24,00	-	108,67	108,67	0,00	70,67	47,56	23,11	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
20.03.17	24,00	-	108,85	108,85	0,00	69,03	46,75	22,28	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
21.03.17	24,00	-	108,93	108,93	0,00	69,22	46,80	22,42	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
22.03.17	24,00		108,82	108,82	0,00	69,64	47,04	22,60	7,00	5,00	2,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
Среднее	24,00	-	108,78	108,77	0,01	74,67	49,10	25,57	7,00	5,00	2,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
Итого	696,00		3154,51	3154,33	0,18						80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	80,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	76582,57	76582,70	0,00	-	0,00	-	1958,50	-	-
	22.03.17 12:00	79673,68	79673,63	0,00	-	0,00	-	2037,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«23» МАР 2017 г.