Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский э-д

Договор: 8709.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206899

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206899-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21177 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=203,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
22.02.17	24,00	-	156,36	156,36	0,00	58,94	43,13	15,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
23.02.17	24,00	-	156,37	156,37	0,00	59,08	43,02	16,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
24.02.17	24,00	-	156,32	156,32	0,00	59,19	43,19	16,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
25.02.17	24,00	-	156,35	156,35	0,00	59,11	42,80	16,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
26.02.17	24,00	-	156,28	156,28	0,00	59,21	43,01	16,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
27.02.17	24,00	-	156,20	156,20	0,00	59,03	43,07	15,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
28.02.17	24,00	-	156,15	156,15	0,00	58,45	42,90	15,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,43
01.03.17	24,00	-	157,48	157,48	0,00	54,94	41,55	13,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
02.03.17	24,00	-	157,97	157,97	0,00	53,86	41,08	12,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
03.03.17	24,00	-	157,97	157,97	0,00	53,97	41,08	12,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
04.03.17	24,00	-	157,85	157,85	0,00	53,70	40,75	12,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
05.03.17	24,00	-	157,59	157,59	0,00	54,40	40,80	13,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
06.03.17	24,00	-	157,43	157,43	0,00	56,32	41,72	14,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
07.03.17	24,00	-	157,41	157,41	0,00	56,14	41,35	14,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
08.03.17	24,00	-	157,50	157,50	0,00	54,97	40,89	14,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,22
09.03.17	24,00	-	157,41	157,41	0,00	53,69	40,43	13,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
10.03.17	24,00	-	157,28	157,28	0,00	53,61	40,55	13,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
11.03.17	24,00	-	157,23	157,23	0,00	53,67	40,61	13,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
12.03.17	24,00	-	157,17	157,17	0,00	53,51	40,52	12,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
13.03.17	24,00	-	157,10	157,10	0,00	53,36	40,29	13,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
14.03.17	24,00	-	156,89	156,89	0,00	53,56	40,51	13,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
15.03.17	24,00	-	156,97	156,97	0,00	53,61	40,75	12,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,02
16.03.17	24,00	-	156,87	156,87	0,00	52,72	40,43	12,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
17.03.17	24,00	-	156,79	156,79	0,00	52,55	40,09	12,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
18.03.17	24,00	-	156,69	156,69	0,00	53,17	40,50	12,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,99
19.03.17	24,00	-	156,67	156,67	0,00	52,46	40,21	12,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
20.03.17	24,00	-	156,58	156,58	0,00	50,61	39,14	11,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
21.03.17	24,00	-	156,48	156,48	0,00	50,65	39,22	11,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
22.03.17	24,00	-	156,42	156,42	0,00	51,02	39,51	11,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
Среднее	24,00	-	156,96	156,96	-	54,81	41,14	13,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,15
Итого	696,00		4551,78	4551,78	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	62,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	42453,73	42453,73	-	-	-	-	608,23	-	-
	23.03.17 08:00	47044,61	47044,61	-	-	-	-	670,94		

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **62,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«24» мар 2017 г.
печать энергосбыта