Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 35-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 8707.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 35-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208256
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208256-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21277 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=204,24 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
22.02.17	24,00	-	202,71	202,71	0,00	58,79	47,28	11,51	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
23.02.17	24,00	-	203,16	203,16	0,00	58,97	47,27	11,70	7,00	5,00	2,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,39
24.02.17	24,00	-	202,85	202,85	0,00	59,03	47,36	11,67	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
25.02.17	24,00	-	202,84	202,84	0,00	59,01	47,02	11,99	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
26.02.17	24,00	-	202,60	202,60	0,00	59,05	47,22	11,83	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
27.02.17	24,00	-	202,35	202,35	0,00	58,90	47,17	11,73	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
28.02.17	24,00	-	202,70	202,70	0,00	58,20	46,81	11,39	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
01.03.17	24,00	-	204,54	204,54	0,00	54,72	44,92	9,80	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
02.03.17	24,00	-	205,19	205,19	0,00	53,76	44,27	9,49	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
03.03.17	24,00	-	205,29	205,29	0,00	53,84	44,28	9,56	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
04.03.17	24,00	-	205,49	205,49	0,00	53,57	44,05	9,52	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
05.03.17	24,00	-	205,31	205,31	0,00	54,40	44,36	10,04	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
06.03.17	24,00	-	205,15	205,15	0,00	56,21	45,50	10,71	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
07.03.17	24,00	-	205,56	205,56	0,00	56,03	45,19	10,84	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
08.03.17	24,00	-	205,52	205,52	0,00	54,74	44,63	10,11	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
09.03.17	24,00	-	205,39	205,39	0,00	53,59	43,95	9,64	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
10.03.17	24,00	-	205,22	205,22	0,00	53,52	44,02	9,50	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
11.03.17	24,00	-	205,26	205,26	0,00	53,59	44,03	9,56	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
12.03.17	24,00	-	205,47	205,47	0,00	53,40	43,86	9,54	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
13.03.17	24,00	-	205,43	205,43	0,00	53,27	43,71	9,56	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
14.03.17	24,00	-	205,15	205,15	0,00	53,47	43,95	9,52	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
15.03.17	24,00	-	205,10	205,10	0,00	53,52	44,10	9,42	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
16.03.17	24,00	-	205,23	205,23	0,00	52,54	43,52	9,02	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
17.03.17	24,00	-	205,35	205,35	0,00	52,47	43,36	9,11	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
18.03.17	24,00	-	205,36	205,36	0,00	53,05	43,87	9,18	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
19.03.17	24,00	-	205,44	205,44	0,00	52,27	43,32	8,95	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
20.03.17	24,00	-	205,48	205,48	0,00	50,50	42,08	8,42	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
21.03.17	24,00	-	205,60	205,60	0,00	50,57	42,12	8,45	7,00	5,00	1,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,74
22.03.17	24,00		205,51	205,51	-	51,11	42,51	8,61	7,00	5,00	1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77
Среднее	24,00	-	204,70	204,70	-	54,69	44,68	10,01	7,00	5,00	2,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05
Итого	696,00		5936,25	5936,25	0,00						59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	50393,17	49508,73	0,00	-	0,00	-	574,34	-	-
	22.03.17 14:00	56226,64	55342,20	0,00	-	0,00	-	633,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «23 МАР 2017 г.