Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 37 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Елизарова д.41а

Договор: 8710.038.1
Строит.Адрес: Елизарова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205609
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205609-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 3001

	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Txв, гр.С= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
22.02.17	24,00	-	202,11	202,11	0,00	58,93	47,18	11,75	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
23.02.17	24,00	-	202,10	202,10	0,00	59,07	47,19	11,88	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
24.02.17	24,00	-	202,35	202,35	0,00	59,18	47,26	11,92	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
25.02.17	24,00	-	202,55	202,55	0,00	59,10	46,88	12,22	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
26.02.17	24,00	-	202,78	202,78	0,00	59,19	47,11	12,08	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
27.02.17	24,00	-	202,68	202,68	0,00	59,01	47,15	11,86	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
28.02.17	24,00	-	202,55	202,55	0,00	58,44	46,89	11,55	7,00	5,00	2,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,34
01.03.17	24,00	-	204,13	204,13	0,00	54,92	44,92	10,00	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
02.03.17	24,00	-	204,25	204,25	0,00	53,83	44,17	9,66	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
03.03.17	24,00	-	204,33	204,33	0,00	53,94	44,21	9,73	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
04.03.17	24,00	-	204,35	204,35	0,00	53,67	43,91	9,76	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
05.03.17	24,00	-	204,44	204,44	0,00	54,37	44,09	10,28	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
06.03.17	24,00	-	204,53	204,53	0,00	56,30	45,35	10,95	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
07.03.17	24,00	-	204,68	204,68	0,00	56,13	45,08	11,05	7,00	5,00	2,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,27
08.03.17	24,00	-	204,87	204,87	0,00	54,96	44,60	10,36	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
09.03.17	24,00	-	204,02	204,02	0,00	53,68	43,84	9,84	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
10.03.17	24,00	-	204,19	204,19	0,00	53,60	43,87	9,73	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
11.03.17	24,00	-	204,18	204,18	0,00	53,66	43,91	9,75	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
12.03.17	24,00	-	203,99	203,99	0,00	53,50	43,76	9,74	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
13.03.17	24,00	-	204,23	204,23	0,00	53,36	43,59	9,77	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
14.03.17	24,00	-	204,16	204,16	0,00	53,54	43,80	9,74	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
15.03.17	24,00	-	204,37	204,37	0,00	53,58	43,90	9,68	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
16.03.17	24,00	-	204,34	204,34	0,00	52,70	43,35	9,35	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
17.03.17	24,00	-	204,39	204,39	0,00	52,53	43,13	9,40	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
18.03.17	24,00	-	204,15	204,15	0,00	53,15	43,57	9,58	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
19.03.17	24,00	-	204,38	204,38	0,00	52,44	43,14	9,30	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
20.03.17	24,00	-	204,08	204,08	0,00	50,61	41,92	8,69	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
21.03.17	24,00	-	204,17	204,17	0,00	50,62	41,97	8,65	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
22.03.17	24,00		204,21	204,21	-	51,22	42,34	8,88	7,00	5,00	1,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82
Среднее	24,00	-	203,85	203,85	-	54,80	44,55	10,25	7,00	5,00	2,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09
Итого	696,00		5911,56	5911,56	0,00						60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	60,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	64221,28	64207,45	0,00	-	0,00	-	724,02	-	-
	22.03.17 14:00	70030,77	70016,94	0,00	-	0,00	-	783,75	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **60,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«23 МАР» 2017 г.