Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9219.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 12 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 12 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207137-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207137 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	91,16	91,16	0,00	80,19	41,49	38,70	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,53
23.02.17	24,00	-	99,31	99,31	0,00	84,42	44,26	40,16	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,99
24.02.17	24,00	-	99,00	99,00	0,00	84,10	44,22	39,88	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
25.02.17	24,00	-	93,40	93,40	0,00	84,05	42,80	41,25	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
26.02.17	24,00	-	94,56	94,56	0,00	84,23	43,21	41,02	7,00	5,00	3,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,88
27.02.17	24,00	-	94,41	94,41	0,00	84,30	43,39	40,91	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
28.02.17	24,00	-	95,54	95,54	0,00	83,21	43,46	39,75	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
01.03.17	24,00	-	96,16	96,16	0,00	80,60	43,37	37,23	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
02.03.17	24,00	-	50,23	50,23	0,00	77,89	42,19	35,70	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
03.03.17	24,00	-	85,73	85,73	0,00	74,87	38,58	36,29	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
04.03.17	24,00	-	87,08	87,08	0,00	77,50	40,33	37,17	7,00	5,00	3,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,24
05.03.17	24,00	-	85,40	85,40	0,00	77,12	39,69	37,43	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
06.03.17	24,00	-	90,23	90,23	0,00	77,24	40,27	36,97	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
07.03.17	24,00	-	90,90	90,90	0,00	77,34	40,14	37,20	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
08.03.17	24,00	-	92,70	92,70	0,00	77,56	40,77	36,79	7,00	5,00	3,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,41
09.03.17	24,00	-	87,52	87,52	0,00	76,43	39,90	36,53	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
10.03.17	24,00	-	87,86	87,86	0,00	76,81	40,62	36,19	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
11.03.17	24,00	-	89,58	89,58	0,00	75,78	40,58	35,20	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
12.03.17	24,00	-	88,38	88,38	0,00	75,68	40,38	35,30	7,00	5,00	3,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,12
13.03.17	24,00	-	87,91	87,91	0,00	75,58	40,21	35,37	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
14.03.17	24,00	-	26,82	26,82	0,00	75,56	40,26	35,30	7,00	5,00	0,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,95
15.03.17	24,00	-	92,89	92,89	0,00	75,65	41,07	34,58	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
16.03.17	24,00	-	90,66	90,66	0,00	75,74	41,07	34,67	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
17.03.17	24,00	-	90,35	90,35	0,00	75,47	40,68	34,79	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
18.03.17	24,00	-	90,41	90,41	0,00	75,68	40,92	34,76	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
19.03.17	24,00	-	90,24	90,24	0,00	74,99	40,65	34,34	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
20.03.17	24,00	-	90,09	90,09	0,00	73,12	40,00	33,12	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,98
21.03.17	24,00	-	90,02	90,02	0,00	72,03	39,73	32,30	7,00	5,00	2,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,91
22.03.17	24,00	-	90,07	90,07	0,00	72,15	39,57	32,58	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
Среднее	24,00	-	87,54	87,54	-	77,77	41,17	36,60	7,00	5,00	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21
Итого	696,00		2538,61	2538,61	0,00						93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	93,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	14270,33	14258,71	0,00	-	0,00	-	516,00	-	-
	22.03.17 23:00	16797,63	16786,01	0,00	-	0,00	-	608,80	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **93,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел документации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 25 03 «17» ____ г.
ЯСКЕРИЧ Я.Л.

Указать код УУТЭ: 24479.