

Адрес: г. Санкт-Петербург, Иванская 17/1 С/ДО
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: 2а Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УЭТЗ за март 2017
 Договор: 9045.038.1
 Строит. адрес: Иванская 17
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы: ВК7-7 № 205559
 Часовые и сезон-архивы в файлах: ВК7-7-205559-(С)-0317.хт
 Режим (смена): 3001
 Приборы УЭТЗ поверены до _____

Вычисления: ВК7-7 № 205559
 Подвал: пр.(М1): расходом: ПРЭМ 40 Глип= 0.3
 Обвал: пр.(М2): расходом: ПРЭМ 40 Глип= 0.3
 ТР-Д: ПРС(М3): расходом: ПРЭМ 40 Глип= 45
 ТР-Цирк: ПРС(М4): расходом: Глип= Глип= 45
 ТР-Подпитки(У5): расходом: Глип= Глип=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(П1-П2)+M2*(П2-П3)
 Q=0.547 Qэнт= Qэкт= Qэс=

Договорные нагрузки (гр.час): Гкал/час: Qэкт.гр.ср= Qэс.гр.ср=

Договорные расходы (гр.ст.г): Гкал/г: Qэкт.гр.ср= Qэс.гр.ср=

Фактические потребления за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017: Qэкт.гр.ср= Qэс.гр.ср=

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные				Общее теплоотп-		
			М1,	М2,	DN,	TL,	T2,	DT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	DN,	У3	У4	д/вс	Испл	Т3,	Т4,	Qэс.обл.	Qэс.кап.	Qэс.гвс	Q.общ.					
22.02.17	24.00	-	178.78	178.35	0.43	84.76	46.85	37.91	7.00	5.00	6.81	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.81			
23.02.17	24.00	-	179.44	179.44	0.00	84.57	46.87	37.70	7.00	5.00	6.77	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.77			
24.02.17	24.00	-	179.64	179.64	0.00	84.72	46.88	37.74	7.00	5.00	6.79	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.79			
25.02.17	24.00	-	178.11	178.11	0.00	85.04	46.16	38.88	7.00	5.00	6.93	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.93			
26.02.17	24.00	-	179.42	179.42	0.00	85.65	46.78	38.87	7.00	5.00	6.98	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.98			
27.02.17	24.00	-	179.91	179.91	0.00	85.54	47.01	38.53	7.00	5.00	6.94	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.94			
28.02.17	24.00	-	180.60	180.60	0.00	83.94	46.79	37.15	7.00	5.00	6.72	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.72			
01.03.17	24.00	-	182.82	182.43	0.39	82.82	46.41	34.30	7.00	5.00	6.30	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	6.30			
02.03.17	24.00	-	181.62	181.62	0.00	76.93	44.89	32.04	7.00	5.00	5.82	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.82			
03.03.17	24.00	-	181.34	181.34	0.00	76.76	44.57	32.19	7.00	5.00	5.84	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.84			
04.03.17	24.00	-	180.46	180.46	0.00	76.39	44.21	32.18	7.00	5.00	5.81	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.81			
05.03.17	24.00	-	178.85	178.85	0.00	76.56	43.74	32.82	7.00	5.00	5.87	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.87			
06.03.17	24.00	-	180.16	179.26	0.90	76.70	43.70	33.80	7.00	5.00	5.99	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.99			
07.03.17	24.00	-	179.89	179.89	0.00	76.32	43.30	33.02	7.00	5.00	5.94	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.94			
08.03.17	24.00	-	181.05	181.05	0.00	76.68	43.32	32.76	7.00	5.00	5.93	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.93			
09.03.17	24.00	-	182.43	182.43	0.00	77.00	44.42	32.58	7.00	5.00	5.95	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.95			
10.03.17	24.00	-	181.01	181.01	0.00	74.74	43.63	31.11	7.00	5.00	5.63	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.63			
11.03.17	24.00	-	179.98	179.98	0.00	73.51	43.02	30.49	7.00	5.00	5.49	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.49			
12.03.17	24.00	-	179.82	179.82	0.00	73.68	43.01	30.67	7.00	5.00	5.51	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.51			
13.03.17	24.00	-	180.04	180.04	0.00	73.42	42.89	30.53	7.00	5.00	5.50	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.50			
14.03.17	24.00	-	181.05	181.05	0.00	73.50	43.14	30.36	7.00	5.00	5.50	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.50			
15.03.17	24.00	-	182.93	182.93	0.00	73.64	43.53	30.11	7.00	5.00	5.51	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.51			
16.03.17	24.00	-	183.65	183.65	0.00	74.54	44.05	30.49	7.00	5.00	5.60	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.60			
17.03.17	24.00	-	182.54	182.54	0.00	73.89	43.57	30.32	7.00	5.00	5.54	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.54			
18.03.17	24.00	-	182.54	182.54	0.00	73.89	43.57	30.32	7.00	5.00	5.54	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.54			
19.03.17	24.00	-	182.54	182.54	0.00	73.89	43.57	30.32	7.00	5.00	5.54	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.54			
20.03.17	24.00	-	182.54	182.54	0.00	73.89	43.57	30.32	7.00	5.00	5.54	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.54			
21.03.17	24.00	-	182.54	182.54	0.00	73.89	43.57	30.32	7.00	5.00	5.54	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.54			
22.03.17	24.00	-	182.54	182.54	0.00	73.89	43.57	30.32	7.00	5.00	5.54	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.54			
Среднее	24.00	-	180.97	180.92	0.06	77.54	44.53	33.01	7.00	5.00	5.98	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	5.98			
Итого	696.00	-	5248.26	5246.54	1.72						173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.34			

Показания счетчиков на момент снятия данных: 22.02.17 02:00 М1(Г) 4401.99 М2(Г) 4429.14 М3(Г) 0.00 М4(Г) 0.00 Q.СДЮ (Гкал) 1546.94 Q.ГВС (Гкал) -

17.03.17 20:00 М1(Г) 4890.29 М2(Г) 4903.22 М3(Г) 0.00 М4(Г) 0.00 Q.СДЮ (Гкал) 1898.23 Q.ГВС (Гкал) -

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

Объем теплоточности, рассчитанный по среднему: Период расчета по договору: _____

Период проверки Ц: _____

Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С = 0.00 Гкал/Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 173.34 Гкал/Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок КВт.м.

Указание код учета: 24482.

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя

Фирма «Энергобыт» Управление Энергобыта Отдел эксплуатации КУЭТЗ

«25» 03 «17» ВСКРЕН В.А.