Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9217.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 18 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 18 | Код УУТЭ: 24483
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208261-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208261 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: 0,3419 | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 102,57 | Gот=0 | Gвент.=0 | Gтех.пот.=0 | Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

| | | | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 22.02.17 | 24,00 | - | 152,14 | 152,14 | 0,00 | 81,31 | 52,29 | 29,02 | 7,00 | 5,00 | 4,42 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,42 |
| 23.02.17 | 24,00 | - | 164,39 | 164,39 | 0,00 | 85,42 | 55,49 | 29,93 | 7,00 | 5,00 | 4,93 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,93 |
| 24.02.17 | 24,00 | - | 163,25 | 163,25 | 0,00 | 85,12 | 55,43 | 29,69 | 7,00 | 5,00 | 4,85 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,85 |
| 25.02.17 | 24,00 | - | 155,08 | 155,08 | 0,00 | 85,15 | 54,22 | 30,93 | 7,00 | 5,00 | 4,81 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,81 |
| 26.02.17 | 24,00 | - | 158,75 | 158,75 | 0,00 | 85,28 | 54,79 | 30,49 | 7,00 | 5,00 | 4,85 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,85 |
| 27.02.17 | 24,00 | - | 159,25 | 159,25 | 0,00 | 85,34 | 54,97 | 30,37 | 7,00 | 5,00 | 4,85 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,85 |
| 28.02.17 | 24,00 | - | 160,79 | 160,79 | 0,00 | 84,16 | 54,69 | 29,47 | 7,00 | 5,00 | 4,75 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,75 |
| 01.03.17 | 24,00 | - | 162,50 | 162,50 | 0,00 | 81,50 | 54,19 | 27,31 | 7,00 | 5,00 | 4,45 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,45 |
| 02.03.17 | 24,00 | - | 82,03 | 82,03 | 0,00 | 78,78 | 53,42 | 25,36 | 7,00 | 5,00 | 2,08 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,08 |
| 03.03.17 | 24,00 | - | 148,12 | 148,12 | 0,00 | 76,34 | 49,56 | 26,78 | 7,00 | 5,00 | 3,97 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,97 |
| 04.03.17 | 24,00 | - | 152,59 | 152,59 | 0,00 | 78,48 | 51,57 | 26,91 | 7,00 | 5,00 | 4,11 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,11 |
| 05.03.17 | 24,00 | - | 150,41 | 150,41 | 0,00 | 78,07 | 50,89 | 27,18 | 7,00 | 5,00 | 4,09 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,09 |
| 06.03.17 | 24,00 | - | 156,32 | 156,32 | 0,00 | 78,16 | 51,19 | 26,97 | 7,00 | 5,00 | 4,22 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,22 |
| 07.03.17 | 24,00 | - | 156,90 | 156,90 | 0,00 | 78,27 | 50,98 | 27,29 | 7,00 | 5,00 | 4,29 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,29 |
| 08.03.17 | 24,00 | - | 161,62 | 161,62 | 0,00 | 78,45 | 51,95 | 26,50 | 7,00 | 5,00 | 4,29 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,29 |
| 09.03.17 | 24,00 | - | 155,06 | 155,06 | 0,00 | 77,34 | 51,04 | 26,30 | 7,00 | 5,00 | 4,08 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,08 |
| 10.03.17 | 24,00 | - | 156,58 | 156,58 | 0,00 | 77,69 | 51,52 | 26,17 | 7,00 | 5,00 | 4,10 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,10 |
| 11.03.17 | 24,00 | - | 159,47 | 159,47 | 0,00 | 76,66 | 51,29 | 25,37 | 7,00 | 5,00 | 4,05 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,05 |
| 12.03.17 | 24,00 | - | 158,48 | 158,48 | 0,00 | 76,55 | 51,16 | 25,39 | 7,00 | 5,00 | 4,03 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,03 |
| 13.03.17 | 24,00 | - | 157,66 | 157,66 | 0,00 | 76,49 | 50,97 | 25,52 | 7,00 | 5,00 | 4,03 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,03 |
| 14.03.17 | 24,00 | - | 158,76 | 158,76 | 0,00 | 76,42 | 51,15 | 25,27 | 7,00 | 5,00 | 4,02 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,02 |
| 15.03.17 | 24,00 | - | 163,20 | 163,20 | 0,00 | 76,52 | 51,84 | 24,68 | 7,00 | 5,00 | 4,03 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 4,03 |
| 16.03.17 | 24,00 | - | 160,35 | 160,35 | 0,00 | 76,61 | 51,80 | 24,81 | 7,00 | 5,00 | 3,98 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,98 |
| 17.03.17 | 24,00 | - | 159,07 | 159,07 | 0,00 | 76,38 | 51,40 | 24,98 | 7,00 | 5,00 | 3,98 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,98 |
| 18.03.17 | 24,00 | - | 160,11 | 160,11 | 0,00 | 76,58 | 51,72 | 24,86 | 7,00 | 5,00 | 3,99 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,99 |
| 19.03.17 | 24,00 | - | 159,80 | 159,80 | 0,00 | 75,81 | 51,41 | 24,40 | 7,00 | 5,00 | 3,91 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,91 |
| 20.03.17 | 24,00 | - | 159,31 | 159,31 | 0,00 | 73,96 | 50,36 | 23,60 | 7,00 | 5,00 | 3,77 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,77 |
| 21.03.17 | 24,00 | - | 159,60 | 159,60 | 0,00 | 72,83 | 49,86 | 22,97 | 7,00 | 5,00 | 3,67 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,67 |
| 22.03.17 | 24,00 | - | 160,38 | 160,38 | 0,00 | 72,99 | 50,03 | 22,96 | 7,00 | 5,00 | 3,69 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,69 |
| Среднее | 24,00 | - | 155,59 | 155,59 | - | 78,71 | 52,11 | 26,60 | 7,00 | 5,00 | 4,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,15 |
| Итого | 696,00 | | 4511,97 | 4511,97 | 0,00 | | | | | | 120,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,26 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.02.17 02:00 | 8572,50 | 17715,91 | 0,00 | - | 0,00 | - | 262,49 | - | - |
| | 22.03.17 23:00 | 13064,73 | 22208,38 | 0,00 | - | 0,00 | - | 382,30 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **120,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 25 03 17 » г.
ЯСКЕРКЧ Я.Л.

Заполнить шапку отчета.

Наладить работу системы отопления