Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9046.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205784-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205784 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,044
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,002
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=132,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	130,70	129,59	1,11	84,81	46,39	38,42	7,00	5,00	5,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,36	-	0,00			5,08
23.02.17	24,00	-	131,07	129,90	1,17	84,62	46,36	38,26	7,00	5,00	5,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,76	-	0,00			5,07
24.02.17	24,00	-	131,01	129,91	1,10	84,80	46,41	38,39	7,00	5,00	5,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,13	-	0,00			5,09
25.02.17	24,00	-	130,19	129,26	0,93	85,13	45,86	39,27	7,00	5,00	5,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,42	-	0,00			5,16
26.02.17	24,00	-	130,70	129,55	1,15	85,75	46,42	39,33	7,00	5,00	5,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,29	-	0,00			5,20
27.02.17	24,00	-	131,10	129,93	1,17	85,62	46,57	39,05	7,00	5,00	5,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,98	-	0,00			5,18
28.02.17	24,00	-	131,34	130,27	1,07	83,97	46,35	37,62	7,00	5,00	4,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,64	-	0,00			4,99
01.03.17	24,00	-	132,19	130,79	1,40	80,77	46,05	34,72	7,00	5,00	4,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	24,54	-	0,00			4,66
02.03.17	24,00	-	131,91	130,34	1,57	76,97	44,69	32,28	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,85	-	0,00			4,33
03.03.17	24,00	-	131,88	130,68	1,20	76,82	44,46	32,36	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,50	-	0,00			4,33
04.03.17	24,00	-	131,74	130,43	1,31	76,45	44,05	32,40	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,32	-	0,00			4,33
05.03.17	24,00	-	130,92	129,96	0,96	76,57	43,48	33,09	7,00	5,00	4,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,72	-	0,00			4,38
06.03.17	24,00	-	131,21	130,43	0,78	76,70	43,36	33,34	7,00	5,00	4,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,34	-	0,00			4,41
07.03.17	24,00	-	131,41	130,69	0,72	76,32	42,90	33,42	7,00	5,00	4,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,17	-	0,00			4,43
08.03.17	24,00	-	132,10	131,42	0,68	76,74	43,63	33,11	7,00	5,00	4,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,58	-	0,00			4,40
09.03.17	24,00	-	132,49	132,07	0,42	77,05	44,03	33,02	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,24	-	0,00			4,39
10.03.17	24,00	-	131,62	131,09	0,53	74,76	43,24	31,52	7,00	5,00	4,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,31	-	0,00			4,17
11.03.17	24,00	-	131,38	130,84	0,54	73,56	42,72	30,84	7,00	5,00	4,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,92	-	0,00			4,08
12.03.17	24,00	-	131,24	130,61	0,63	73,72	42,74	30,98	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,55	-	0,00			4,09
13.03.17	24,00	-	131,38	130,96	0,42	73,47	42,64	30,83	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,38	-	0,00			4,07
14.03.17	24,00	-	131,90	131,56	0,34	73,53	42,78	30,75	7,00	5,00	4,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,42	-	0,00			4,08
15.03.17	24,00	-	133,10	132,88	0,22	73,71	43,19	30,52	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,23	-	0,00			4,07
16.03.17	24,00	-	133,48	133,39	0,09	74,62	43,80	30,82	7,00	5,00	4,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,70	-	0,00			4,12
17.03.17	24,00	-	133,43	133,30	0,13	73,76	43,40	30,36	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,48	-	0,00			4,06
18.03.17	24,00	-	133,49	133,36	0,13	73,97	43,57	30,40	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	22,87	-	0,00			4,07
19.03.17	24,00	-	133,59	133,17	0,42	73,43	43,50	29,93	7,00	5,00	4,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,36	-	0,00			4,02
20.03.17	24,00	-	133,79	133,57	0,22	71,63	42,79	28,84	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	23,20	-	0,00			3,87
21.03.17	24,00		133,62	133,37	0,26	73,01	43,29	29,72	7,00	5,00	3,98	-	-	-	-	-	-	-	23,14	-	-	-	-	3,98
22.03.17	24,00		133,62	133,37	0,26	73,01	43,29	29,72	7,00	5,00	3,98	-	-	-	-	-	-	-	23,14	-	-	-	-	3,98
Среднее	24,00	-	131,99	131,26	0,72	77,42	44,21	33,22	7,00	5,00	4,42	-	-	-	-	-	-	-	22,71	-	-	-	-	4,42
Итого	696,00		3827,61	3806,68	20,92						128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	128,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.16 01:00	5440,20	5041,28	0,00	-	0,00	-	239,19	-	-
	24.02.16 01:00	5440,20	5041,28	0,00	-	0,00	-	239,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **128,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 0 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП «ТКК СПб» Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» _____ г.
25 МАР 2017