Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 26 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9213.0381
Строит.Адрес: Ивановская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО 24487
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205566-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205566 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 0,419 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 12,57 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	104,85	104,85	0,00	81,40	44,49	36,91	7,00	5,00	3,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,87
23.02.17	24,00	-	115,39	114,32	1,07	85,44	47,19	38,25	7,00	5,00	4,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,47
24.02.17	24,00	-	111,98	111,98	0,00	85,06	47,17	37,89	7,00	5,00	4,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,24
25.02.17	24,00	-	107,82	107,82	0,00	85,12	45,96	39,16	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
26.02.17	24,00	-	108,51	108,51	0,00	85,25	46,49	38,76	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
27.02.17	24,00	-	109,94	109,52	0,42	85,31	46,73	38,58	7,00	5,00	4,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,27
28.02.17	24,00	-	109,47	109,47	0,00	84,13	46,48	37,65	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
01.03.17	24,00	-	110,85	110,85	0,00	81,43	46,17	35,26	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
02.03.17	24,00	-	54,82	54,82	0,00	79,66	45,72	33,94	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
03.03.17	24,00	-	100,45	100,45	0,00	77,02	41,99	35,03	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
04.03.17	24,00	-	105,01	105,01	0,00	78,87	43,91	34,96	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
05.03.17	24,00	-	104,12	104,12	0,00	78,28	43,43	34,85	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
06.03.17	24,00	-	108,61	108,40	0,21	78,17	43,74	34,43	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
07.03.17	24,00	-	108,74	108,74	0,00	78,20	43,41	34,79	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,78
08.03.17	24,00	-	111,47	111,47	0,00	78,45	44,30	34,15	7,00	5,00	3,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,81
09.03.17	24,00	-	106,70	106,25	0,45	77,34	43,65	33,69	7,00	5,00	3,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,62
10.03.17	24,00	-	107,43	107,43	0,00	77,65	44,07	33,58	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
11.03.17	24,00	-	109,04	109,04	0,00	76,60	44,05	32,55	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
12.03.17	24,00	-	109,17	109,17	0,00	76,45	43,94	32,51	7,00	5,00	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,55
13.03.17	24,00	-	108,51	108,51	0,00	76,40	43,79	32,61	7,00	5,00	3,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,54
14.03.17	24,00	-	109,96	109,96	0,00	76,35	43,98	32,37	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
15.03.17	24,00	-	109,17	109,17	0,00	76,45	43,94	32,51	7,00	5,00	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,55
16.03.17	24,00	-	109,17	109,17	0,00	76,45	43,94	32,51	7,00	5,00	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,55
17.03.17	24,00	-	109,56	109,56	0,00	76,28	44,23	32,05	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
18.03.17	24,00	-	112,17	111,73	0,44	76,50	44,62	31,88	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
19.03.17	24,00	-	112,10	111,30	0,80	75,75	44,43	31,32	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
20.03.17	24,00	-	109,65	109,65	0,00	73,87	43,51	30,36	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
21.03.17	24,00	-	109,55	109,55	0,00	72,69	43,08	29,61	7,00	5,00	3,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,25
22.03.17			110,43	110,17	0,27	74,10	43,67	30,43	7,00	5,00	3,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,38
Среднее	24,00	-	107,06	106,93	0,13	78,78	44,55	34,23	7,00	5,00	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,67
Итого	672,00		3104,64	3100,99	3,66						106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	106,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	30245,37	29097,07	0,00	-	0,00	-	1114,12	-	-
	22.03.17 13:00	33334,33	32172,77	0,00	-	0,00	-	1220,36	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 03 «17» г.
ЯСКЕРЕЧ Я.Л.

Заполнить шапку отчета.