

Обчет: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивашковская 7 / ТЦ-1 СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источники: Обуховский э-д

Учет отопления (ТВ-1)
 Часовые и суточные архивы в файлах: Режим (Смена):
 Расчетные алгоритмы: зима: (У=М1+(П1-П2)/2+(П2-П3)/2) лето:
 Расчетный алгоритм: зима: (У=М1+(П1-П2)/2+(П2-П3)/2) лето:
 Расчетный алгоритм: зима: (У=М1+(П1-П2)/2+(П2-П3)/2) лето:
 Расчетный алгоритм: зима: (У=М1+(П1-П2)/2+(П2-П3)/2) лето:

Обчет по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
 Код УТЭ: 28648
 График: 150/70

Температура: 0,28 °C = 0,00 Гкал/ч
 Давление: 78,84 Гкал/ч

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Темп.отте				
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотоп	Т	М3	М4	дм	У3	У4	дГВС	Уполн	Т3	Т4	Qгвс общ.		Qгвс кал.	Qгвс Гкал.	Q общ.	
22.02.17	24.00	-	74,48	74,48	0,00	80,46	41,75	38,71	7,00	5,00	2,88	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,88
23.02.17	24.00	-	81,81	81,81	0,00	84,70	44,90	39,80	7,00	5,00	3,26	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,26
24.02.17	24.00	-	81,33	81,33	0,00	84,38	44,77	39,61	7,00	5,00	3,22	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,22
25.02.17	24.00	-	76,33	76,33	0,00	84,29	43,28	41,01	7,00	5,00	3,13	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,13
26.02.17	24.00	-	77,50	77,50	0,00	84,56	43,78	40,78	7,00	5,00	3,16	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,16
27.02.17	24.00	-	77,45	77,45	0,00	84,66	44,10	40,56	7,00	5,00	3,14	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,14
28.02.17	24.00	-	77,23	77,23	0,00	83,52	43,81	39,71	7,00	5,00	3,07	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,07
01.03.17	24.00	-	78,88	78,88	0,00	80,94	43,98	36,96	7,00	5,00	2,91	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,91
02.03.17	24.00	-	40,46	40,46	0,00	78,29	43,66	34,63	7,00	5,00	1,40	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,40
03.03.17	24.00	-	72,75	72,75	0,00	75,18	39,83	35,35	7,00	5,00	2,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,57
04.03.17	24.00	-	73,72	73,72	0,00	77,27	41,38	36,39	7,00	5,00	2,68	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,68
05.03.17	24.00	-	72,49	72,49	0,00	77,38	40,45	36,93	7,00	5,00	2,68	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,68
06.03.17	24.00	-	75,92	75,92	0,00	77,44	41,03	36,41	7,00	5,00	2,77	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,77
07.03.17	24.00	-	76,14	76,14	0,00	77,50	40,77	36,73	7,00	5,00	2,80	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,80
08.03.17	24.00	-	78,68	78,68	0,00	77,85	42,13	35,72	7,00	5,00	2,81	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,81
09.03.17	24.00	-	76,04	76,04	0,00	76,75	41,67	35,08	7,00	5,00	2,67	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,67
10.03.17	24.00	-	76,16	76,16	0,00	77,10	41,97	35,13	7,00	5,00	2,68	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,68
11.03.17	24.00	-	77,44	77,44	0,00	76,07	41,91	34,16	7,00	5,00	2,65	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,65
12.03.17	24.00	-	76,54	76,54	0,00	75,99	41,80	34,19	7,00	5,00	2,62	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,62
13.03.17	24.00	-	76,02	76,02	0,00	75,89	41,59	34,30	7,00	5,00	2,61	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,61
14.03.17	24.00	-	76,16	76,16	0,00	75,86	41,73	34,13	7,00	5,00	2,60	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,60
15.03.17	24.00	-	79,55	79,55	0,00	75,94	42,83	33,11	7,00	5,00	2,63	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,63
16.03.17	24.00	-	78,18	78,18	0,00	76,07	43,13	32,94	7,00	5,00	2,58	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,58
17.03.17	24.00	-	77,80	77,80	0,00	75,77	42,59	33,18	7,00	5,00	2,59	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,59
18.03.17	24.00	-	78,65	78,65	0,00	76,03	42,91	33,12	7,00	5,00	2,61	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,61
19.03.17	24.00	-	78,87	78,87	0,00	75,38	42,74	32,64	7,00	5,00	2,57	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,57
20.03.17	24.00	-	78,13	78,13	0,00	74,96	41,97	31,51	7,00	5,00	2,46	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,46
21.03.17	24.00	-	78,55	78,55	-	74,96	42,54	32,42	7,00	5,00	2,55	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,55
22.03.17	24.00	-	78,55	78,55	-	74,96	42,54	32,42	7,00	5,00	2,55	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,55
Среднее	24.00	-	75,92	75,92	-	78,25	42,47	35,78	7,00	5,00	2,72	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,72
Итого	696,00	-	2201,81	2201,81	0,00						78,84	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	78,84

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(Кл3)	V4(Кл3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	07.02.17 03:00	07.02.17 03:00									
Период расчета по среднему:	0,28 °C = 0,00 Гкал/ч										
Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему:	78,84 Гкал/ч										
Объем теплоснабжения, расчитанный по среднему:	78,84 Гкал/ч										
Период превышения Q2:	0,00 Гкал/ч										
Корректировка на температуру холодной воды:	0,00 Гкал/ч										
Итого по приборам учета:	78,84 Гкал/ч										
Итого по приборам учета:	78,84 Гкал/ч										

Узел учета код 28648, давление 150/70

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Для отчетов

Генеральный директор
 ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Отдел эксплуатации КВУ УТЭ
 Отдел энергосбыта
 Печать энергосбыта
 26.03.17

ВСКРЕН В.А.