Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9072.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-2 СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 7 | Код УУТЭ: 28648

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202208-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202208 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 102,3 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	63,40	63,40	0,00	79,72	41,88	37,84	7,00	5,00	2,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,40
23.02.17	24,00	-	68,24	68,24	0,00	83,91	44,34	39,57	7,00	5,00	2,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,70
24.02.17	24,00	-	67,63	67,63	0,00	83,59	44,23	39,36	7,00	5,00	2,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,67
25.02.17	24,00	-	64,67	64,67	0,00	83,44	42,70	40,74	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
26.02.17	24,00	-	65,91	65,91	0,00	83,73	43,35	40,38	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
27.02.17	24,00	-	66,05	66,05	0,00	83,85	43,87	39,98	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
28.02.17	24,00	-	66,69	66,69	0,00	82,73	43,92	38,81	7,00	5,00	2,59	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,59
01.03.17	24,00	-	67,32	67,32	0,00	80,21	43,94	36,27	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,44
02.03.17	24,00	-	34,25	34,25	0,00	77,44	42,90	34,54	7,00	5,00	1,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,18
03.03.17	24,00	-	62,61	62,61	0,00	74,27	39,74	34,53	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
04.03.17	24,00	-	63,28	63,28	0,00	77,04	41,52	35,52	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
05.03.17	24,00	-	62,61	62,61	0,00	76,65	40,90	35,75	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
06.03.17	24,00	-	65,08	65,08	0,00	76,73	41,31	35,42	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
07.03.17	24,00	-	65,60	65,60	0,00	76,80	40,99	35,81	7,00	5,00	2,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,35
08.03.17	24,00	-	66,91	66,91	0,00	77,15	41,91	35,24	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
09.03.17	24,00	-	64,36	64,36	0,00	76,05	41,41	34,64	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
10.03.17	24,00	-	64,85	64,85	0,00	76,38	41,74	34,64	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
11.03.17	24,00	-	65,95	65,95	0,00	75,38	41,65	33,73	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
12.03.17	24,00	-	65,51	65,51	0,00	75,31	41,73	33,58	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
13.03.17	24,00	-	65,22	65,22	0,00	75,21	41,48	33,73	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
14.03.17	24,00	-	65,58	65,58	0,00	75,19	41,78	33,41	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
15.03.17	24,00	-	67,48	67,48	0,00	75,28	42,43	32,85	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
16.03.17	24,00	-	66,31	66,31	0,00	75,39	42,51	32,88	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
17.03.17	24,00	-	65,84	65,84	0,00	75,11	42,23	32,88	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
18.03.17	24,00	-	66,14	66,14	0,00	75,37	42,56	32,81	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
19.03.17	24,00	-	66,11	66,11	0,00	74,70	42,42	32,28	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
20.03.17	24,00	-	65,98	65,98	0,00	72,85	41,73	31,12	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
21.03.17	24,00		66,08	66,08	0,00	74,31	42,24	32,07	7,00	5,00	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
22.03.17	24,00		66,08	66,08	0,00	74,31	42,24	32,07	7,00	5,00	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
Среднее	24,00	-	64,54	64,54	-	77,52	42,26	35,26	7,00	5,00	2,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
Итого	696,00		1871,73	1871,73	0,00						66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	66,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	07.02.17 03:00	14201,49	14191,34	0,00	-	0,00	-	517,07	-	-
	07.02.17 03:00	14201,49	14191,34	0,00	-	0,00	-	517,07	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,05** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) печать потребителя

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ

« 28 » 03 « 17 » г.

ЯСКЕРЕЧ Я.А.

Запомнить шапку отчёта.