Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 8-77 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9239.038.1 13660.0381
Строит.Адрес: Ивановская 8-77
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ: 32987
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208193-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208193 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36761 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,832 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	102,23	102,23	0,00	79,85	46,91	32,94	7,00	5,00	3,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,37
23.02.17	24,00	-	109,74	109,74	0,00	84,02	50,06	33,96	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
24.02.17	24,00	-	108,87	108,87	0,00	83,72	50,08	33,64	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
25.02.17	24,00	-	104,45	104,45	0,00	83,66	48,92	34,74	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
26.02.17	24,00	-	106,31	106,31	0,00	83,84	49,40	34,44	7,00	5,00	3,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,67
27.02.17	24,00	-	102,28	102,28	0,00	83,97	49,70	34,27	7,00	5,00	3,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,51
28.02.17	24,00	-	107,65	107,65	0,00	82,83	49,62	33,21	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
01.03.17	24,00	-	108,70	108,70	0,00	80,28	49,06	31,22	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
02.03.17	24,00	-	54,90	54,90	0,00	77,42	48,11	29,31	7,00	5,00	1,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,61
03.03.17	24,00	-	99,59	99,59	0,00	74,75	43,76	30,99	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
04.03.17	24,00	-	103,46	103,46	0,00	77,17	46,24	30,93	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
05.03.17	24,00	-	102,54	102,54	0,00	76,73	45,76	30,97	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
06.03.17	24,00	-	106,51	106,51	0,00	76,82	46,22	30,60	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
07.03.17	24,00	-	107,29	107,29	0,00	76,94	46,21	30,73	7,00	5,00	3,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,30
08.03.17	24,00	-	109,50	109,50	0,00	77,19	46,80	30,39	7,00	5,00	3,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,33
09.03.17	24,00	-	104,96	104,96	0,00	76,10	46,03	30,07	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
10.03.17	24,00	-	105,99	105,99	0,00	76,51	46,44	30,07	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
11.03.17	24,00	-	107,81	107,81	0,00	75,53	46,37	29,16	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
12.03.17	24,00	-	107,80	107,80	0,00	75,41	46,38	29,03	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
13.03.17	24,00	-	107,17	107,17	0,00	75,36	46,20	29,16	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
14.03.17	24,00	-	108,04	108,04	0,00	75,26	46,49	28,77	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
15.03.17	24,00	-	110,21	110,21	0,00	75,38	46,91	28,47	7,00	5,00	3,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,14
16.03.17	24,00	-	108,10	108,10	0,00	75,48	46,76	28,72	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
17.03.17	24,00	-	107,61	107,61	0,00	75,22	46,40	28,82	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
18.03.17	24,00	-	108,20	108,20	0,00	75,48	46,75	28,73	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,11
19.03.17	24,00	-	108,41	108,41	0,00	74,74	46,63	28,11	7,00	5,00	3,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,05
20.03.17	24,00	-	108,15	108,15	0,00	72,87	45,81	27,06	7,00	5,00	2,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,93
21.03.17	24,00	-	108,26	108,26	0,00	71,70	45,42	26,28	7,00	5,00	2,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,85
22.03.17	24,00	-	108,66	108,66	0,00	71,88	45,55	26,33	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,87
Среднее	24,00	-	104,94	104,94	-	77,45	47,07	30,38	7,00	5,00	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19
Итого	696,00		3043,39	3043,39	0,00						92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	92,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	53044,82	53026,78	0,00	-	0,00	-	1368,49	-	
	22.03.17 22:00	56070,36	56052,62	0,00	-	0,00	-	1460,52	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«25» 03 «17» г.
ЯСКЕРИЧ Я.Л.

Указать верный номер договора и код УУТЭ.