

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 2-1, ТЦ-1 СЦО

Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 201505
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax Термопреобр.

Tхв =
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	65,79	8,61	224,610	-	-	45,29	7,14	223,230	-	20,50	1,380	0,00	0,00	0,00	4,666
21.02.17	24	-	67,75	8,63	222,890	-	-	45,88	7,22	221,550	-	21,87	1,340	0,00	0,00	0,00	4,934
22.02.17	24	-	68,91	8,51	220,050	-	-	46,04	7,12	218,610	-	22,87	1,440	0,00	0,00	0,00	5,239
23.02.17	24	-	69,09	8,54	232,110	-	-	46,83	6,98	230,560	-	22,26	1,550	0,00	0,00	0,00	4,673
24.02.17	24	-	64,88	8,59	225,620	-	-	44,47	7,13	224,110	-	20,41	1,510	0,00	0,00	0,00	5,118
25.02.17	24	-	68,30	8,61	225,180	-	-	45,86	7,17	223,760	-	22,44	1,420	0,00	0,00	0,00	5,455
26.02.17	24	-	71,75	8,61	225,040	-	-	47,81	7,15	223,670	-	23,94	1,370	0,00	0,00	0,00	5,221
27.02.17	24	-	70,36	8,58	223,760	-	-	47,32	7,16	222,410	-	23,04	1,350	0,00	0,00	0,00	4,747
28.02.17	24	-	66,21	8,61	224,850	-	-	45,37	7,16	223,470	-	20,84	1,380	0,00	0,00	0,00	4,747
01.03.17	24	-	60,05	8,60	225,210	-	-	42,71	7,13	223,880	-	17,34	1,330	0,00	0,00	0,00	3,961
02.03.17	24	-	59,20	8,60	225,020	-	-	42,01	7,13	223,670	-	17,19	1,350	0,00	0,00	0,00	3,925
03.03.17	24	-	62,53	8,63	222,420	-	-	43,72	7,21	221,050	-	18,81	1,370	0,00	0,00	0,00	4,246
04.03.17	24	-	61,20	8,61	224,270	-	-	42,94	7,16	222,890	-	18,26	1,380	0,00	0,00	0,00	4,155
05.03.17	24	-	61,65	8,63	223,710	-	-	42,94	7,20	222,300	-	18,71	1,410	0,00	0,00	0,00	4,243
06.03.17	24	-	63,67	8,64	223,800	-	-	43,66	7,22	222,320	-	20,01	1,480	0,00	0,00	0,00	4,542
07.03.17	24	-	64,71	8,63	225,580	-	-	44,07	7,19	224,090	-	20,64	1,490	0,00	0,00	0,00	4,719
08.03.17	24	-	61,85	8,62	224,820	-	-	42,91	7,16	223,320	-	18,94	1,500	0,00	0,00	0,00	4,324
09.03.17	24	-	61,91	8,61	225,640	-	-	43,20	7,15	224,140	-	18,71	1,500	0,00	0,00	0,00	4,286
10.03.17	24	-	61,12	8,61	225,780	-	-	42,97	7,15	224,190	-	18,15	1,590	0,00	0,00	0,00	4,165
11.03.17	24	-	60,84	8,61	225,000	-	-	42,78	7,15	223,430	-	18,06	1,570	0,00	0,00	0,00	4,126
12.03.17	24	-	61,62	8,62	224,490	-	-	43,13	7,17	222,930	-	18,49	1,560	0,00	0,00	0,00	4,220
13.03.17	24	-	61,70	8,61	225,950	-	-	43,19	7,15	224,390	-	18,51	1,560	0,00	0,00	0,00	4,250
14.03.17	24	-	61,16	8,61	227,400	-	-	43,19	7,15	224,390	-	18,12	1,570	0,00	0,00	0,00	4,185
15.03.17	24	-	60,66	8,60	226,360	-	-	43,04	7,12	225,830	-	17,88	1,490	0,00	0,00	0,00	4,110
16.03.17	24	-	59,90	8,61	224,850	-	-	42,78	7,11	224,870	-	17,88	1,490	0,00	0,00	0,00	4,110
17.03.17	24	-	59,79	8,61	225,790	-	-	42,56	7,15	223,310	-	17,34	1,540	0,00	0,00	0,00	3,964
18.03.17	24	-	61,26	8,60	226,260	-	-	42,20	7,14	224,270	-	17,59	1,520	0,00	0,00	0,00	4,037
19.03.17	24	-	60,11	8,62	225,660	-	-	43,09	7,12	224,720	-	18,17	1,540	0,00	0,00	0,00	4,177
20.03.17	24	-	61,21	8,63	224,470	-	-	42,55	7,15	224,110	-	17,56	1,550	0,00	0,00	0,00	4,030
21.03.17	24	-	58,62	8,60	228,800	-	-	43,18	7,17	222,880	-	17,56	1,550	0,00	0,00	0,00	4,116
22.03.17	24	-	59,33	8,60	227,660	-	-	42,20	7,08	227,230	-	16,42	1,570	0,00	0,00	0,00	3,822
23.03.17	24	-	59,33	8,60	227,660	-	-	42,30	7,09	226,070	-	17,03	1,590	0,00	0,00	0,00	3,945
Среднее	24,00	-	63,13	8,61	225,260	-	-	43,84	7,15	223,783	-	19,29	1,477	-	-	-	4,410
Итого	744,0	-	-	-	6983,050	0,000	-	-	-	6937,260	0,000	-	45,790	0,00	0,00	0,00	136,70

Ориентировочно до конца месяца(+)
 Корректировка за прошлый месяц (-)
Итого за март 2017 :

2035,916
 2014,496
 7004,470

2021,901
 2001,973
 6957,189

14,014
 12,523
 47,281

36,12
 42,60
 130,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.02.17 02:00	112630,780	-	112577,220	-	0,000	0,000	2261,617	
23.03.17 16:00	119735,340	-	119635,100	-	0,000	0,000	2400,319	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 130,22 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 Филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата: 29.03.2017