

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45097

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	67,00	10,30	291,440	-	-	49,82	5,60	289,040	-	17,18	2,400	0,00	0,00	0,00	5,149
21.02.17	24	-	68,97	10,30	296,730	-	-	50,67	5,60	294,380	-	18,30	2,350	0,00	0,00	0,00	5,571
22.02.17	24	-	69,48	10,30	299,900	-	-	50,85	5,60	297,560	-	18,63	2,340	0,00	0,00	0,00	5,731
23.02.17	24	-	69,82	10,30	300,560	-	-	51,17	5,60	298,160	-	18,65	2,400	0,00	0,00	0,00	5,752
24.02.17	24	-	67,72	10,30	299,690	-	-	49,94	5,60	297,450	-	17,78	2,240	0,00	0,00	0,00	5,460
25.02.17	24	-	72,63	10,30	300,110	-	-	52,42	5,60	298,040	-	20,21	2,070	0,00	0,00	0,00	6,196
26.02.17	24	-	77,33	10,30	300,200	-	-	55,36	5,60	298,200	-	21,97	2,000	0,00	0,00	0,00	6,729
27.02.17	24	-	75,51	10,30	300,370	-	-	54,68	5,60	298,330	-	20,83	2,040	0,00	0,00	0,00	6,395
28.02.17	24	-	72,34	10,30	296,910	-	-	52,95	5,60	294,870	-	19,39	2,040	0,00	0,00	0,00	5,892
01.03.17	24	-	66,23	10,30	280,530	-	-	49,26	5,60	278,610	-	16,97	1,920	0,00	0,00	0,00	4,877
02.03.17	24	-	61,37	10,30	268,150	-	-	45,62	5,60	266,690	-	15,75	1,460	0,00	0,00	0,00	4,308
03.03.17	24	-	63,79	10,30	275,180	-	-	47,22	5,60	273,440	-	16,57	1,740	0,00	0,00	0,00	4,663
04.03.17	24	-	63,40	10,30	273,240	-	-	46,93	5,60	271,290	-	16,47	1,950	0,00	0,00	0,00	4,609
05.03.17	24	-	62,08	10,30	287,210	-	-	46,30	5,60	285,000	-	15,78	2,210	0,00	0,00	0,00	4,652
06.03.17	24	-	65,27	10,30	288,280	-	-	47,95	5,60	286,200	-	17,32	2,080	0,00	0,00	0,00	5,114
07.03.17	24	-	68,89	10,30	289,120	-	-	50,00	5,60	286,960	-	18,89	2,160	0,00	0,00	0,00	5,593
08.03.17	24	-	68,33	10,30	277,170	-	-	49,49	5,60	275,170	-	18,84	2,000	0,00	0,00	0,00	5,345
09.03.17	24	-	61,63	10,30	274,510	-	-	45,64	5,60	272,270	-	15,99	2,240	0,00	0,00	0,00	4,502
10.03.17	24	-	37,54	10,30	272,960	-	-	31,06	5,60	270,610	-	6,48	2,350	0,00	0,00	0,00	1,841
11.03.17	24	-	66,07	10,30	277,720	-	-	48,41	5,60	275,300	-	17,66	2,420	0,00	0,00	0,00	5,039
12.03.17	24	-	65,30	10,30	266,750	-	-	47,51	5,60	264,370	-	17,79	2,380	0,00	0,00	0,00	4,876
13.03.17	24	-	64,91	10,30	266,830	-	-	47,30	5,60	264,210	-	17,61	2,620	0,00	0,00	0,00	4,844
14.03.17	24	-	64,57	10,30	267,430	-	-	46,99	5,60	264,950	-	17,58	2,480	0,00	0,00	0,00	4,837
15.03.17	24	-	63,68	10,30	266,880	-	-	46,67	5,60	264,450	-	17,01	2,430	0,00	0,00	0,00	4,671
16.03.17	24	-	63,04	10,30	268,220	-	-	46,51	5,60	265,910	-	16,53	2,310	0,00	0,00	0,00	4,558
17.03.17	24	-	62,77	10,30	270,030	-	-	46,36	5,60	267,660	-	16,41	2,370	0,00	0,00	0,00	4,562
18.03.17	24	-	63,03	10,30	272,470	-	-	46,66	5,60	270,090	-	16,37	2,380	0,00	0,00	0,00	4,589
19.03.17	24	-	63,33	10,30	272,550	-	-	46,88	5,60	270,110	-	16,45	2,440	0,00	0,00	0,00	4,615
20.03.17	24	-	65,78	10,30	200,100	-	-	44,38	5,60	198,370	-	21,40	1,730	0,00	0,00	0,00	4,372
21.03.17	24	-	66,18	10,30	139,610	-	-	38,83	5,60	138,340	-	27,35	1,270	0,00	0,00	0,00	3,878
22.03.17	24	-	64,18	10,30	139,250	-	-	37,76	5,60	137,960	-	26,42	1,290	0,00	0,00	0,00	3,734
Среднее	24,00	-	65,55	10,30	270,326	-	-	47,47	5,60	268,193	-	18,08	2,133	-	-	-	4,934
Итого	744,0				8380,100	0,000				8313,990	0,000		66,110	0,00	0,00	0,00	152,95

Ориентировочно до конца месяца(+)

2008,581

1990,851

17,730

38,97

Корректировка за прошлый месяц (-)

3042,450

3019,191

23,259

49,75

Итого за март 2017 :

7346,231

7285,650

60,581

142,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.02.17 02:00	102321,000	-	101617,100	-	0,000	0,000	1641,193	
23.03.17 16:00	110807,280	-	110036,280	-	0,000	0,000	1796,378	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

142,17 Гкал

Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

«ИнфраХит» - общество тепловой энергии
 филиал «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 Дата 29.03.2017