

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная зависимая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 226008
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

--

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	66,86	7,00	149,470	-	-	47,88	7,00	146,140	-	18,98	3,330	0,00	0,00	0,00	2,833
21.02.17	24	-	68,83	7,00	152,690	-	-	48,96	7,00	149,230	-	19,87	3,460	0,00	0,00	0,00	3,030
22.02.17	24	-	69,34	7,00	154,260	-	-	49,01	7,00	150,860	-	20,33	3,400	0,00	0,00	0,00	3,131
23.02.17	24	-	69,70	7,00	154,700	-	-	49,13	7,00	151,240	-	20,57	3,460	0,00	0,00	0,00	3,177
24.02.17	24	-	67,62	7,00	154,020	-	-	48,02	7,00	150,530	-	19,60	3,490	0,00	0,00	0,00	3,016
25.02.17	24	-	72,46	7,00	154,980	-	-	50,38	7,00	151,470	-	22,08	3,510	0,00	0,00	0,00	3,418
26.02.17	24	-	77,15	7,00	155,900	-	-	53,30	7,00	152,320	-	23,85	3,580	0,00	0,00	0,00	3,718
27.02.17	24	-	75,39	7,00	155,840	-	-	52,81	7,00	152,300	-	22,58	3,540	0,00	0,00	0,00	3,516
28.02.17	24	-	72,22	7,00	153,510	-	-	50,87	7,00	150,020	-	21,35	3,490	0,00	0,00	0,00	3,274
01.03.17	24	-	66,09	7,00	146,390	-	-	47,60	7,00	143,210	-	18,49	3,180	0,00	0,00	0,00	2,703
02.03.17	24	-	61,22	7,00	142,240	-	-	44,55	7,00	139,360	-	16,67	2,880	0,00	0,00	0,00	2,367
03.03.17	24	-	63,69	7,00	146,640	-	-	46,16	7,00	143,450	-	17,53	3,190	0,00	0,00	0,00	2,566
04.03.17	24	-	63,32	7,00	143,870	-	-	45,60	7,00	140,680	-	17,72	3,190	0,00	0,00	0,00	2,546
05.03.17	24	-	61,96	7,00	149,870	-	-	44,92	7,00	146,520	-	17,04	3,350	0,00	0,00	0,00	2,551
06.03.17	24	-	65,12	7,00	151,140	-	-	46,44	7,00	147,720	-	18,68	3,420	0,00	0,00	0,00	2,817
07.03.17	24	-	68,76	7,00	152,140	-	-	48,20	7,00	148,680	-	20,56	3,460	0,00	0,00	0,00	3,123
08.03.17	24	-	68,19	7,00	145,710	-	-	47,86	7,00	142,430	-	20,33	3,280	0,00	0,00	0,00	2,958
09.03.17	24	-	61,51	7,00	143,410	-	-	44,29	7,00	140,170	-	17,22	3,240	0,00	0,00	0,00	2,458
10.03.17	24	-	37,54	7,00	141,500	-	-	30,34	7,00	138,430	-	7,20	3,070	0,00	0,00	0,00	1,000
11.03.17	24	-	65,93	7,00	145,940	-	-	46,68	7,00	142,490	-	19,25	3,450	0,00	0,00	0,00	2,804
12.03.17	24	-	65,14	7,00	139,870	-	-	45,84	7,00	136,730	-	19,30	3,140	0,00	0,00	0,00	2,695
13.03.17	24	-	64,79	7,00	140,150	-	-	45,91	7,00	136,930	-	18,88	3,220	0,00	0,00	0,00	2,640
14.03.17	24	-	64,44	7,00	140,270	-	-	45,71	7,00	137,010	-	18,73	3,260	0,00	0,00	0,00	2,623
15.03.17	24	-	63,55	7,00	140,000	-	-	45,36	7,00	136,590	-	18,19	3,410	0,00	0,00	0,00	2,544
16.03.17	24	-	62,89	7,00	140,640	-	-	45,20	7,00	137,500	-	17,69	3,140	0,00	0,00	0,00	2,485
17.03.17	24	-	62,65	7,00	141,650	-	-	45,10	7,00	138,480	-	17,55	3,170	0,00	0,00	0,00	2,484
18.03.17	24	-	62,90	7,00	143,100	-	-	45,26	7,00	139,810	-	17,64	3,290	0,00	0,00	0,00	2,522
19.03.17	24	-	63,19	7,00	142,970	-	-	45,46	7,00	139,510	-	17,73	3,460	0,00	0,00	0,00	2,532
20.03.17	24	-	66,46	7,00	137,210	-	-	46,71	7,00	133,310	-	19,75	3,900	0,00	0,00	0,00	2,706
21.03.17	24	-	66,11	7,00	134,540	-	-	46,66	7,00	131,390	-	19,45	3,150	0,00	0,00	0,00	2,611
22.03.17	24	-	64,11	7,00	134,260	-	-	45,52	7,00	131,250	-	18,59	3,010	0,00	0,00	0,00	2,490
Среднее	24,00	-	65,46	7,00	146,093	-	-	46,64	7,00	142,766	-	18,82	3,326	-	-	-	2,753
Итого	744,0				4528,880	0,000				4425,760	0,000		103,120	0,00	0,00	0,00	85,34

Ориентировочно до конца месяца(+)

1252,761

1223,036

29,726

22,92

Корректировка за прошлый месяц (-)

1340,396

1310,439

29,957

26,16

Итого за март 2017 :

4441,246

4338,357

102,889

82,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
04.10.16 04:00	30721,550	-	30094,570	-	0,000	0,000	549,887	
04.10.16 04:00	30721,550	-	30094,570	-	0,000	0,000	549,887	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

0

82,10 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

отдел по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

29.03.2017