

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-5 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв =

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	66,48	10,30	256,370	-	-	46,46	5,60	256,370	-	20,02	0,000	0,00	0,00	0,00	5,148
21.02.17	24	-	68,43	10,30	261,170	-	-	47,30	5,60	261,170	-	21,13	0,000	0,00	0,00	0,00	5,535
22.02.17	24	-	68,94	10,30	264,130	-	-	47,46	5,60	264,130	-	21,48	0,000	0,00	0,00	0,00	5,691
23.02.17	24	-	69,28	10,30	264,570	-	-	47,70	5,60	264,570	-	21,58	0,000	0,00	0,00	0,00	5,726
24.02.17	24	-	67,21	10,30	263,680	-	-	46,66	5,60	263,680	-	20,55	0,000	0,00	0,00	0,00	5,436
25.02.17	24	-	72,06	10,30	264,190	-	-	48,85	5,60	264,190	-	23,21	0,000	0,00	0,00	0,00	6,149
26.02.17	24	-	76,69	10,30	264,390	-	-	51,40	5,60	264,390	-	25,29	0,000	0,00	0,00	0,00	6,711
27.02.17	24	-	74,89	10,30	264,490	-	-	50,71	5,60	264,490	-	24,18	0,000	0,00	0,00	0,00	6,417
28.02.17	24	-	71,76	10,30	261,330	-	-	49,19	5,60	261,330	-	22,57	0,000	0,00	0,00	0,00	5,918
01.03.17	24	-	65,63	10,30	250,720	-	-	46,06	5,60	250,720	-	19,57	0,000	0,00	0,00	0,00	4,922
02.03.17	24	-	60,90	10,30	244,760	-	-	43,18	5,60	244,760	-	17,72	0,000	0,00	0,00	0,00	4,351
03.03.17	24	-	63,30	10,30	253,880	-	-	44,67	5,60	253,880	-	18,63	0,000	0,00	0,00	0,00	4,746
04.03.17	24	-	62,93	10,30	252,000	-	-	44,50	5,60	252,000	-	18,43	0,000	0,00	0,00	0,00	4,659
05.03.17	24	-	61,61	10,30	264,320	-	-	43,88	5,60	264,320	-	17,73	0,000	0,00	0,00	0,00	4,704
06.03.17	24	-	64,78	10,30	265,400	-	-	45,09	5,60	265,400	-	19,69	0,000	0,00	0,00	0,00	5,242
07.03.17	24	-	68,34	10,30	266,040	-	-	46,87	5,60	266,040	-	21,47	0,000	0,00	0,00	0,00	5,728
08.03.17	24	-	67,77	10,30	255,100	-	-	46,57	5,60	255,100	-	21,20	0,000	0,00	0,00	0,00	5,428
09.03.17	24	-	61,08	10,30	252,600	-	-	43,07	5,60	252,600	-	18,01	0,000	0,00	0,00	0,00	4,553
10.03.17	24	-	37,30	10,30	252,440	-	-	29,84	5,60	252,440	-	7,46	0,000	0,00	0,00	0,00	1,882
11.03.17	24	-	65,53	10,30	257,360	-	-	45,36	5,60	257,360	-	20,17	0,000	0,00	0,00	0,00	5,206
12.03.17	24	-	64,77	10,30	247,460	-	-	44,61	5,60	247,460	-	20,16	0,000	0,00	0,00	0,00	5,007
13.03.17	24	-	64,38	10,30	247,690	-	-	44,57	5,60	247,690	-	19,81	0,000	0,00	0,00	0,00	4,922
14.03.17	24	-	64,06	10,30	248,420	-	-	44,44	5,60	248,420	-	19,62	0,000	0,00	0,00	0,00	4,890
15.03.17	24	-	63,16	10,30	247,780	-	-	44,23	5,60	247,780	-	18,93	0,000	0,00	0,00	0,00	4,705
16.03.17	24	-	62,56	10,30	249,080	-	-	44,00	5,60	249,080	-	18,56	0,000	0,00	0,00	0,00	4,639
17.03.17	24	-	62,28	10,30	250,740	-	-	43,97	5,60	250,740	-	18,31	0,000	0,00	0,00	0,00	4,609
18.03.17	24	-	62,54	10,30	252,920	-	-	44,28	5,60	252,920	-	18,26	0,000	0,00	0,00	0,00	4,636
19.03.17	24	-	62,84	10,30	253,240	-	-	44,41	5,60	253,240	-	18,43	0,000	0,00	0,00	0,00	4,686
20.03.17	24	-	65,91	10,30	227,950	-	-	44,52	5,60	227,950	-	21,39	0,000	0,00	0,00	0,00	4,887
21.03.17	24	-	63,76	10,30	244,703	-	-	44,40	5,60	244,703	-	19,36	-	-	-	-	4,736
22.03.17	24	-	63,76	10,30	244,703	-	-	44,40	5,60	244,703	-	19,36	-	-	-	-	4,736
Среднее	24,00	-	65,00	10,30	254,633	-	-	45,25	5,60	254,633	-	19,75	-	-	-	-	5,052
Итого	744,0				7893,627	0,000				7893,627	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	156,61

Ориентировочно до конца месяца(+)

2215,719

2215,719

0,000

42,34

Корректировка за прошлый месяц (-)

2288,906

2288,906

0,000

48,14

Итого за март 2017 :

7820,440

7820,440

0,000

150,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.02.17 02:00	84315,930	-	84277,770	-	0,000	0,000	1713,078	
21.03.17 12:00	91796,840	-	91758,680	-	0,000	0,000	1861,997	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

150,81 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

для по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

29.03.2017