Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 6641.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 25-3 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Караваевская 25-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник ТЭЦ-22 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207266-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207266 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1095 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=105,504 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	167,96	167,96	0,00	59,20	50,33	8,87	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
23.02.17	24,00	-	167,94	167,94	0,00	60,40	51,25	9,15	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
24.02.17	24,00	-	167,91	167,91	0,00	59,74	50,79	8,95	7,00	5,00	1,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,51
25.02.17	24,00	-	167,92	167,92	0,00	59,80	50,71	9,09	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
26.02.17	24,00	-	167,91	167,91	0,00	60,12	51,04	9,08	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
27.02.17	24,00	-	166,73	166,73	0,00	60,02	51,03	8,99	7,00	5,00	1,50	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,50
28.02.17	24,00	-	168,00	168,00	0,00	58,74	50,16	8,58	7,00	5,00	1,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,45
01.03.17	24,00	-	168,11	168,11	0,00	56,59	48,67	7,92	7,00	5,00	1,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,34
02.03.17	24,00	-	167,91	167,91	0,00	55,36	47,76	7,60	7,00	5,00	1,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,28
03.03.17	24,00	-	168,03	168,03	0,00	54,09	46,79	7,30	7,00	5,00	1,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,23
04.03.17	24,00	-	168,29	168,29	0,00	53,40	46,17	7,23	7,00	5,00	1,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,22
05.03.17	24,00	-	168,35	168,35	0,00	52,30	45,29	7,01	7,00	5,00	1,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,19
06.03.17	24,00	-	167,97	167,97	0,00	52,95	45,63	7,32	7,00	5,00	1,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,24
07.03.17	24,00	-	167,70	167,70	0,00	54,35	46,57	7,78	7,00	5,00	1,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,31
08.03.17	24,00	-	167,83	167,83	0,00	55,06	47,23	7,83	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
09.03.17	24,00	-	167,90	167,90	0,00	55,07	47,32	7,75	7,00	5,00	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
10.03.17	24,00	-	167,84	167,84	0,00	53,77	46,51	7,26	7,00	5,00	1,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,22
11.03.17	24,00	-	167,90	167,90	0,00	53,10	46,00	7,10	7,00	5,00	1,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,20
12.03.17	24,00	-	167,89	167,89	0,00	53,15	45,94	7,21	7,00	5,00	1,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,21
13.03.17	24,00	-	167,68	167,68	0,00	53,07	45,77	7,30	7,00	5,00	1,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,23
14.03.17	24,00	-	168,11	168,11	0,00	53,00	45,76	7,24	7,00	5,00	1,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,22
15.03.17	24,00	-	167,79	167,79	0,00	52,79	45,65	7,14	7,00	5,00	1,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,20
16.03.17	24,00	-	167,71	167,71	0,00	52,97	45,87	7,10	7,00	5,00	1,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,20
17.03.17	24,00	-	167,57	167,57	0,00	51,94	45,00	6,94	7,00	5,00	1,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,17
18.03.17	24,00	-	167,49	167,49	0,00	52,59	45,51	7,08	7,00	5,00	1,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,19
19.03.17	24,00	-	167,60	167,60	0,00	52,36	45,34	7,02	7,00	5,00	1,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,18
20.03.17	24,00	-	167,72	167,72	0,00	51,61	44,77	6,84	7,00	5,00	1,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,15
21.03.17	24,00	-	167,85	167,85	0,00	50,98	44,38	6,60	7,00	5,00	1,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,11
22.03.17	24,00		167,72	167,72	-	51,65	44,83	6,82	7,00	5,00	1,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
Среднее	24,00	-	167,84	167,84	-	54,83	47,17	7,66	7,00	5,00	1,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,29
Итого	696,00		4867,33	4867,33	0,00						37,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	37,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	18485,79	18485,79	0,00	-	0,00	-	164,84	-	-
	22.03.17 14:00	23269,26	23269,26	0,00	-	0,00	-	202,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Отрегулировать температуру

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» 25 МАР 2017 г.

Наладить работу системы отопления