Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 25-3 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор: 6641.038.1
Строит.Адрес: Караваевская 25-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205763

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205763-ч(с)-0317.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,1095 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=105,504 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	110,63	110,63	0,00	59,04	47,18	11,86	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
23.02.17	24,00	-	110,65	110,65	0,00	60,24	48,00	12,24	7,00	5,00	1,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,36
24.02.17	24,00	-	110,64	110,64	0,00	59,57	47,59	11,98	7,00	5,00	1,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,33
25.02.17	24,00	-	110,63	110,63	0,00	59,64	47,36	12,28	7,00	5,00	1,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,36
26.02.17	24,00	-	110,65	110,65	0,00	59,95	47,67	12,28	7,00	5,00	1,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,36
27.02.17	24,00	-	109,90	109,90	0,00	59,86	47,72	12,14	7,00	5,00	1,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,34
28.02.17	24,00	-	110,68	110,68	0,00	58,57	46,98	11,59	7,00	5,00	1,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,29
01.03.17	24,00	-	110,67	110,67	0,00	56,43	45,87	10,56	7,00	5,00	1,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,17
02.03.17	24,00	-	110,57	110,57	0,00	55,21	45,07	10,14	7,00	5,00	1,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,12
03.03.17	24,00	-	110,72	110,72	0,00	53,95	44,16	9,79	7,00	5,00	1,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,09
04.03.17	24,00	-	110,82	110,82	0,00	53,26	43,63	9,63	7,00	5,00	1,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,07
05.03.17	24,00	-	110,84	110,84	0,00	52,17	42,68	9,49	7,00	5,00	1,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,05
06.03.17	24,00	-	110,65	110,65	0,00	52,83	42,93	9,90	7,00	5,00	1,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,10
07.03.17	24,00	-	110,48	110,48	0,00	54,22	43,73	10,49	7,00	5,00	1,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,16
08.03.17	24,00	-	110,54	110,54	0,00	54,92	44,41	10,51	7,00	5,00	1,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,16
09.03.17	24,00	-	110,59	110,59	0,00	54,93	44,50	10,43	7,00	5,00	1,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,16
10.03.17	24,00	-	110,59	110,59	0,00	53,62	43,80	9,82	7,00	5,00	1,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,09
11.03.17	24,00	-	110,56	110,56	0,00	52,97	43,29	9,68	7,00	5,00	1,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,07
12.03.17	24,00	-	110,66	110,66	0,00	53,01	43,31	9,70	7,00	5,00	1,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,07
13.03.17	24,00	-	110,63	110,63	0,00	52,95	43,24	9,71	7,00	5,00	1,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,07
14.03.17	24,00	-	110,89	110,89	0,00	52,86	43,21	9,65	7,00	5,00	1,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,07
15.03.17	24,00	-	110,76	110,76	0,00	52,65	43,11	9,54	7,00	5,00	1,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,06
16.03.17	24,00	-	110,68	110,68	0,00	52,84	43,29	9,55	7,00	5,00	1,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,06
17.03.17	24,00	-	110,55	110,55	0,00	51,80	42,51	9,29	7,00	5,00	1,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,03
18.03.17	24,00	-	110,54	110,54	0,00	52,46	42,93	9,53	7,00	5,00	1,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,05
19.03.17	24,00	-	110,61	110,61	0,00	52,21	42,82	9,39	7,00	5,00	1,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,04
20.03.17	24,00	-	110,62	110,62	0,00	51,47	42,31	9,16	7,00	5,00	1,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,02
21.03.17	24,00	-	110,76	110,76	0,00	50,85	41,97	8,88	7,00	5,00	0,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,99
22.03.17	24,00		110,66	110,66	-	51,51	42,37	9,14	7,00	5,00	1,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02
Среднее	24,00	-	110,63	110,63	-	54,69	44,40	10,29	7,00	5,00	1,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14
Итого	696,00		3208,17	3208,17	0,00						33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	33,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	49922,75	49920,79	0,00	-	0,00	-	486,39	-	-
	22.03.17 14:00	53075,63	53073,67	0,00	-	0,00	-	519,93	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел обслуживания КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 МАР 2017 г.