

Абонент: ЖКЭС Новоюго района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Каравасеяса 31-3 / ПЛ-1 СЛЮ
 Организация: ООО "ИнфраХит Монха"
 Источник: ПЛ-22

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 205537
 Подано: тр.(М1):
 Обркт: тр.(М2):
 тр.Л: ГС(М3):
 тр.Цирк: ГС(М4):
 тр.Лодит: ГС(М5):

Часовые и срочн. архивы в файлах:
 Режим (схема): 3001
 ВКГ7-205537-ч(С)0317.Ид

Телефон:
 Стронт-Адрес: Каравасеяса 31-3
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: ПЛ-1 СЛЮ
 Код УУЭ:
 Раскатывать совместно с УУЭ:
 Радиус: 150/70

Тех. гр. С = 0

Отчет о теплоснабжении по приборам УУЭ за март 2017

Договорные расходы (гр.чед), Гкал/час:
 Договорные расходы (гр.стат), Гкал/час:
 Фактические расходы (гр.стат), Гкал/час:

Учет отопления (ТВ-1)

Учет ГВС (ТВ-2)

Контрольные данные

Общие

Приборы УУЭ поверены до _____

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Дата	ТМ	НС	M1		M2		DN	T1	T2	dT	P1	P2	Q отопл	M3	M4	DN	V3	V4	dV3	Vподл	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.идл.	Qгр.гас.	Q общ.
			Т	С	Т	С																				
22.02.17	24.00	-	371.99	371.99	0.00	59.33	53.07	6.26	7.00	5.00	5.00	2.35	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
23.02.17	24.00	-	372.14	372.14	0.00	60.55	54.03	6.52	7.00	5.00	5.00	2.43	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
24.02.17	24.00	-	372.16	372.16	0.00	59.87	53.46	6.41	7.00	5.00	5.00	2.40	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
25.02.17	24.00	-	372.14	372.14	0.00	59.94	53.41	6.53	7.00	5.00	5.00	2.44	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
26.02.17	24.00	-	372.29	372.29	0.00	60.25	53.72	6.53	7.00	5.00	5.00	2.44	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
27.02.17	24.00	-	369.79	369.79	0.00	60.18	53.69	6.49	7.00	5.00	5.00	2.41	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
28.02.17	24.00	-	372.71	372.71	0.00	58.85	52.72	6.13	7.00	5.00	5.00	2.30	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
01.03.17	24.00	-	373.56	373.56	0.00	56.70	51.12	5.58	7.00	5.00	5.00	2.10	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
02.03.17	24.00	-	371.96	371.96	0.00	55.48	50.10	5.38	7.00	5.00	5.00	2.01	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
03.03.17	24.00	-	371.57	371.57	0.00	54.20	49.04	5.16	7.00	5.00	5.00	1.93	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
04.03.17	24.00	-	371.57	371.57	0.00	53.51	48.43	5.08	7.00	5.00	5.00	1.90	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
05.03.17	24.00	-	371.85	371.85	0.00	52.40	47.40	5.00	7.00	5.00	5.00	1.87	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
06.03.17	24.00	-	371.85	371.85	0.00	53.06	47.82	5.24	7.00	5.00	5.00	1.96	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
07.03.17	24.00	-	371.80	371.80	0.00	54.96	48.91	5.55	7.00	5.00	5.00	2.07	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
08.03.17	24.00	-	371.96	371.96	0.00	55.18	49.71	5.47	7.00	5.00	5.00	2.05	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
09.03.17	24.00	-	372.02	372.02	0.00	55.18	48.72	5.16	7.00	5.00	5.00	1.94	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
10.03.17	24.00	-	371.71	371.71	0.00	53.88	48.72	5.16	7.00	5.00	5.00	1.94	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
11.03.17	24.00	-	371.96	371.96	0.00	53.23	48.17	5.06	7.00	5.00	5.00	1.89	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
12.03.17	24.00	-	372.19	372.19	0.00	53.27	48.16	5.11	7.00	5.00	5.00	1.91	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
13.03.17	24.00	-	372.16	372.16	0.00	53.20	48.10	5.10	7.00	5.00	5.00	1.90	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
14.03.17	24.00	-	372.49	372.49	0.00	53.11	48.06	5.05	7.00	5.00	5.00	1.88	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
15.03.17	24.00	-	372.20	372.20	0.00	52.90	47.90	5.00	7.00	5.00	5.00	1.88	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
16.03.17	24.00	-	371.86	371.86	0.00	53.09	48.12	4.97	7.00	5.00	5.00	1.82	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
17.03.17	24.00	-	371.71	371.71	0.00	52.05	47.17	4.88	7.00	5.00	5.00	1.83	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
18.03.17	24.00	-	371.62	371.62	0.00	52.46	47.57	4.89	7.00	5.00	5.00	1.78	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
19.03.17	24.00	-	371.81	371.81	0.00	51.71	46.96	4.75	7.00	5.00	5.00	1.72	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
20.03.17	24.00	-	372.00	372.00	0.00	51.08	46.49	4.59	7.00	5.00	5.00	1.72	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
21.03.17	24.00	-	372.47	372.47	0.00	51.08	46.49	4.59	7.00	5.00	5.00	1.72	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
22.03.17	24.00	-	372.09	372.09	0.00	51.75	47.01	4.74	7.00	5.00	5.00	1.78	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
Среднее	24.00	-	371.98	371.98	-	54.95	49.53	5.42	7.00	5.00	5.00	2.03	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.83
Итого	696.00	-	10787.34	10787.34	0.00								58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.83

Показания счетчиков на момент снятия данных: 22.03.17 13:00

М1(Г) 13780.72
 М2(Г) 13780.46
 М3(Г) 14825.67
 М4(Г) 14826.41

М1(Т) 0.00
 М2(Т) 0.00
 М3(Т) 0.00
 М4(Т) 0.00

Q СЛЮ (Гкал) 737.23
 Q ГВС (Гкал) 735.04

Треб. Ч

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период превышения Gz:
 Корректировка на температурную разницу:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

Дата: 22.03.17 13:00

М1(Г) 13780.72
 М2(Г) 13780.46
 М3(Г) 14825.67
 М4(Г) 14826.41

М1(Т) 0.00
 М2(Т) 0.00
 М3(Т) 0.00
 М4(Т) 0.00

Q СЛЮ (Гкал) 737.23
 Q ГВС (Гкал) 735.04

Треб. Ч

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:
 Период превышения Gz:
 Корректировка на температурную разницу:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

Дата: 22.03.17 13:00

М1(Г) 13780.72
 М2(Г) 13780.46
 М3(Г) 14825.67
 М4(Г) 14826.41

М1(Т) 0.00
 М2(Т) 0.00
 М3(Т) 0.00
 М4(Т) 0.00

Q СЛЮ (Гкал) 737.23
 Q ГВС (Гкал) 735.04

Треб. Ч

Наложить работу

Система «Сотопление»

58.83 - Гкал

КР.М.

Информация

ДЛЯ СЧЕТОВ

печатать под печать

Генеральный директор

Управляющая организация

Счет принят

25 МАР 2017