Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 31-3 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник ТЭЦ-22

Договор:
Строит.Адрес: Караваевская 31-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205546-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205546 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	374,69	374,69	0,00	59,36	53,07	6,29	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
23.02.17	24,00	-	374,82	374,82	0,00	60,57	54,05	6,52	7,00	5,00	2,45	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,45
24.02.17	24,00	-	374,79	374,79	0,00	59,89	53,47	6,42	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,42
25.02.17	24,00	-	374,75	374,75	0,00	59,96	53,44	6,52	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
26.02.17	24,00	-	374,95	374,95	0,00	60,27	53,74	6,53	7,00	5,00	2,46	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,46
27.02.17	24,00	-	372,06	372,06	0,00	60,19	53,76	6,43	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
28.02.17	24,00	-	374,05	374,05	0,00	58,87	52,75	6,12	7,00	5,00	2,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,30
01.03.17	24,00	-	374,17	374,17	0,00	56,72	51,13	5,59	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
02.03.17	24,00	-	373,56	373,56	0,00	55,49	50,08	5,41	7,00	5,00	2,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,03
03.03.17	24,00	-	373,19	373,19	0,00	54,22	49,02	5,20	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
04.03.17	24,00	-	373,12	373,12	0,00	53,52	48,37	5,15	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
05.03.17	24,00	-	373,37	373,37	0,00	52,41	47,32	5,09	7,00	5,00	1,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,91
06.03.17	24,00	-	373,30	373,30	0,00	53,08	47,76	5,32	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
07.03.17	24,00	-	373,30	373,30	0,00	54,48	48,79	5,69	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
08.03.17	24,00	-	373,35	373,35	0,00	55,19	49,54	5,65	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
09.03.17	24,00	-	373,55	373,55	0,00	55,19	49,62	5,57	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
10.03.17	24,00	-	373,58	373,58	0,00	53,89	48,67	5,22	7,00	5,00	1,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,96
11.03.17	24,00	-	373,41	373,41	0,00	53,24	48,10	5,14	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
12.03.17	24,00	-	373,74	373,74	0,00	53,29	48,11	5,18	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
13.03.17	24,00	-	373,76	373,76	0,00	53,21	48,03	5,18	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
14.03.17	24,00	-	374,02	374,02	0,00	53,12	48,01	5,11	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
15.03.17	24,00	-	373,69	373,69	0,00	52,91	47,86	5,05	7,00	5,00	1,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,90
16.03.17	24,00	-	373,34	373,34	0,00	53,10	48,07	5,03	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
17.03.17	24,00	-	373,08	373,08	0,00	52,06	47,15	4,91	7,00	5,00	1,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,84
18.03.17	24,00	-	373,10	373,10	0,00	52,72	47,70	5,02	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
19.03.17	24,00	-	373,37	373,37	0,00	52,47	47,54	4,93	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
20.03.17	24,00	-	373,49	373,49	0,00	51,72	46,93	4,79	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
21.03.17	24,00	-	373,75	373,75	0,00	51,09	46,43	4,66	7,00	5,00	1,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,75
22.03.17	24,00		373,54	373,54	-	51,76	46,97	4,79	7,00	5,00	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
Среднее	24,00	-	373,69	373,69	-	54,97	49,50	5,47	7,00	5,00	2,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05
Итого	696,00		10836,89	10836,89	0,00						59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	137655,33	137654,06	0,00	-	0,00	-	747,43	-	-
	22.03.17 14:00	148289,82	148288,55	0,00	-	0,00	-	805,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 59,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

Наладить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» 25 МАР 2017 г.