

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за март 2017**

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-2  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-2 СЦО

Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 225926  
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmax Термопреобр.

Тхв =  
 Преобр. давления

Подающий тр.  
 Обратн.тр.  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	67,21	8,31	223,700	-	-	46,06	6,81	223,700	-	21,15	0,000	0,00	0,00	0,00	4,735
21.02.17	24	-	70,20	8,32	221,870	-	-	47,28	6,85	221,870	-	22,92	0,000	0,00	0,00	0,00	5,088
22.02.17	24	-	71,14	8,33	220,640	-	-	47,28	6,88	220,640	-	23,86	0,000	0,00	0,00	0,00	5,061
23.02.17	24	-	68,93	8,35	223,550	-	-	46,29	6,85	223,550	-	22,64	0,000	0,00	0,00	0,00	5,032
24.02.17	24	-	69,01	8,34	224,400	-	-	46,60	6,83	224,400	-	22,41	0,000	0,00	0,00	0,00	5,513
25.02.17	24	-	72,77	8,29	220,420	-	-	47,76	6,84	220,420	-	25,01	0,000	0,00	0,00	0,00	5,691
26.02.17	24	-	74,68	8,31	224,730	-	-	49,37	6,80	224,730	-	25,31	0,000	0,00	0,00	0,00	5,331
27.02.17	24	-	72,13	8,30	224,440	-	-	48,38	6,79	224,440	-	23,75	0,000	0,00	0,00	0,00	4,905
28.02.17	24	-	68,42	8,32	223,900	-	-	46,52	6,82	223,900	-	21,90	0,000	0,00	0,00	0,00	4,397
01.03.17	24	-	64,74	8,40	228,320	-	-	45,48	6,84	228,320	-	19,26	0,000	0,00	0,00	0,00	4,220
02.03.17	24	-	62,81	8,44	231,590	-	-	44,59	6,83	231,590	-	18,22	0,000	0,00	0,00	0,00	4,548
03.03.17	24	-	65,97	8,38	224,330	-	-	45,69	6,88	224,330	-	20,28	0,000	0,00	0,00	0,00	4,638
04.03.17	24	-	67,02	8,33	219,220	-	-	45,86	6,90	219,220	-	21,16	0,000	0,00	0,00	0,00	4,677
05.03.17	24	-	67,04	8,35	215,880	-	-	45,37	6,97	215,880	-	23,15	0,000	0,00	0,00	0,00	5,026
06.03.17	24	-	69,48	8,38	217,030	-	-	46,33	6,98	217,030	-	23,15	0,000	0,00	0,00	0,00	5,103
07.03.17	24	-	69,70	8,34	218,560	-	-	46,35	6,92	218,560	-	23,35	0,010	0,00	0,00	0,00	4,930
08.03.17	24	-	68,41	8,43	228,460	-	-	46,85	6,86	228,460	-	21,56	0,000	0,00	0,00	0,00	4,598
09.03.17	24	-	66,20	8,39	227,900	-	-	46,02	6,82	227,900	-	20,18	0,000	0,00	0,00	0,00	4,367
10.03.17	24	-	64,43	8,38	226,740	-	-	45,17	6,83	226,740	-	19,26	0,000	0,00	0,00	0,00	4,359
11.03.17	24	-	64,09	8,40	226,720	-	-	44,86	6,86	226,700	-	19,23	0,020	0,00	0,00	0,00	4,424
12.03.17	24	-	64,47	8,39	226,630	-	-	44,95	6,84	226,610	-	19,52	0,020	0,00	0,00	0,00	4,458
13.03.17	24	-	64,69	8,37	226,100	-	-	44,98	6,84	226,020	-	19,71	0,080	0,00	0,00	0,00	4,446
14.03.17	24	-	64,61	8,41	228,430	-	-	45,16	6,84	228,360	-	19,45	0,070	0,00	0,00	0,00	4,366
15.03.17	24	-	64,06	8,43	228,370	-	-	44,96	6,86	228,320	-	19,10	0,050	0,00	0,00	0,00	4,301
16.03.17	24	-	64,07	8,42	227,180	-	-	45,14	6,87	227,170	-	18,93	0,010	0,00	0,00	0,00	4,344
17.03.17	24	-	64,06	8,47	225,530	-	-	44,81	6,94	225,460	-	19,25	0,070	0,00	0,00	0,00	4,166
18.03.17	24	-	62,81	8,46	225,350	-	-	44,35	6,93	225,250	-	18,46	0,100	0,00	0,00	0,00	4,239
19.03.17	24	-	63,41	8,43	225,110	-	-	44,59	6,90	225,070	-	18,82	0,040	0,00	0,00	0,00	4,495
20.03.17	24	-	65,82	8,44	225,090	-	-	45,86	6,92	225,080	-	19,96	0,010	0,00	0,00	0,00	4,334
21.03.17	24	-	64,77	8,38	226,540	-	-	45,64	6,83	226,510	-	19,13	0,030	0,00	0,00	0,00	4,228
22.03.17	24	-	63,75	8,42	228,230	-	-	45,21	6,85	228,230	-	18,54	0,000	0,00	0,00	0,00	4,687
Среднее	24,00	-	66,80	8,38	224,676	-	-	45,93	6,86	224,660	-	20,88	0,016	-	-	-	145,29
Итого	744,0	-	-	-	6964,960	0,000	-	-	-	6964,450	0,000	-	0,510	0,00	0,00	0,00	38,71

Ориентировочно до конца месяца (+)  
 Корректировка за прошлый месяц (-)  
**Итого за март 2017 :**

2035,324  
 2008,003  
 6992,281

2034,990  
 2007,939  
 6991,501

0,334  
 0,064  
 0,780

44,02  
 139,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.02.17 03:00	52243,910	-	52031,790	-	0,000	0,000	994,208	
23.03.17 16:00	59329,320	-	59116,660	-	0,000	0,000	1141,687	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв = 0  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

139,98 Гкал  
 Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**  
 Дата 29.03.2017