

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения:
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002928
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0,7
Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето: $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	70,23	7,41	46,897	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,23	46,897	0,00	0,00	0,00	3,229
21.02.17	24	-	70,05	7,48	47,674	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,05	47,674	0,00	0,00	0,00	3,275
22.02.17	24	-	70,30	7,35	47,550	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,30	47,550	0,00	0,00	0,00	3,277
23.02.17	24	-	70,22	7,46	50,917	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,22	50,917	0,00	0,00	0,00	3,505
24.02.17	24	-	70,09	7,46	49,440	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,09	49,440	0,00	0,00	0,00	3,397
25.02.17	24	-	70,19	7,46	53,189	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,19	53,189	0,00	0,00	0,00	3,660
26.02.17	24	-	70,29	7,42	57,410	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,29	57,410	0,00	0,00	0,00	3,956
27.02.17	24	-	70,21	7,45	48,004	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,21	48,004	0,00	0,00	0,00	3,304
28.02.17	24	-	70,22	7,45	48,525	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,22	48,525	0,00	0,00	0,00	3,341
01.03.17	24	-	70,24	7,44	48,051	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,24	48,051	0,00	0,00	0,00	3,309
02.03.17	24	-	70,16	7,45	48,190	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,16	48,190	0,00	0,00	0,00	3,315
03.03.17	24	-	70,26	7,48	49,189	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,26	49,189	0,00	0,00	0,00	3,388
04.03.17	24	-	70,52	7,41	51,126	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,52	51,126	0,00	0,00	0,00	3,534
05.03.17	24	-	70,67	7,32	62,099	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,67	62,099	0,00	0,00	0,00	4,301
06.03.17	24	-	70,73	7,37	49,116	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,73	49,116	0,00	0,00	0,00	3,405
07.03.17	24	-	70,26	7,39	46,011	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,26	46,011	0,00	0,00	0,00	3,169
08.03.17	24	-	70,23	7,42	52,949	-	-	0,00	0,00	0,000	-	70,23	52,949	0,00	0,00	0,00	3,646
09.03.17	24	-	69,83	7,54	49,248	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,83	49,248	0,00	0,00	0,00	3,372
10.03.17	24	-	69,80	7,55	44,786	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,80	44,786	0,00	0,00	0,00	3,066
11.03.17	24	-	69,85	7,54	53,184	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,85	53,184	0,00	0,00	0,00	3,643
12.03.17	24	-	69,95	7,49	61,795	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,95	61,795	0,00	0,00	0,00	4,238
13.03.17	24	-	69,83	7,53	49,681	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,83	49,681	0,00	0,00	0,00	3,402
14.03.17	24	-	69,84	7,53	50,033	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,84	50,033	0,00	0,00	0,00	3,427
15.03.17	24	-	69,77	7,25	48,575	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,77	48,575	0,00	0,00	0,00	3,323
16.03.17	24	-	69,22	6,92	48,327	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,22	48,327	0,00	0,00	0,00	3,281
17.03.17	24	-	68,19	7,05	51,021	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,19	51,021	0,00	0,00	0,00	3,415
18.03.17	24	-	68,11	7,06	53,610	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,11	53,610	0,00	0,00	0,00	3,584
19.03.17	24	-	68,04	7,03	60,860	-	-	0,00	0,00	0,000	-	68,04	60,860	0,00	0,00	0,00	4,065
20.03.17	24	-	69,70	7,02	48,006	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,70	48,006	0,00	0,00	0,00	3,281
21.03.17	24	-	69,58	7,04	47,377	-	-	0,00	0,00	0,000	-	69,58	47,377	0,00	0,00	0,00	3,233
22.03.17	24	-	67,95	7,01	49,874	-	-	0,00	0,00	0,000	-	67,95	49,874	0,00	0,00	0,00	3,327
Среднее	24,00	-	69,82	7,35	50,733	-	-	0,00	-	-	-	69,82	50,733	-	-	-	3,473
Итого	744,0	-	-	-	1572,715	0,000	-	-	-	0,000	0,000	-	1572,715	0,00	0,00	0,00	107,67

Ориентировочно до конца месяца(+)

461,669

0,000

461,669

31,10

Корректировка за прошлый месяц (-)

469,027

0,000

469,027

32,36

Итого за март 2017 :

1565,358

0,000

1565,358

106,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
20.01.17 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20.01.17 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв =

0,7

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

105,33 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

29.03.2017