

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12003123
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр.

Tхв =
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$
 Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} =$ т/сут $G_{гвс.ф.} =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ Гкал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
20.02.17	24	-	66,29	8,50	182,080	-	-	51,81	6,50	181,359	-	14,48	0,721	0,00	0,00	0,00	2,683
21.02.17	24	-	68,29	8,50	180,581	-	-	52,82	6,50	179,871	-	15,47	0,710	0,00	0,00	0,00	2,842
22.02.17	24	-	69,49	8,50	178,093	-	-	53,20	6,50	177,397	-	16,29	0,695	0,00	0,00	0,00	2,948
23.02.17	24	-	69,88	8,50	187,852	-	-	54,06	6,50	187,092	-	15,82	0,760	0,00	0,00	0,00	3,023
24.02.17	24	-	65,37	8,50	182,873	-	-	50,74	6,50	182,116	-	14,63	0,757	0,00	0,00	0,00	2,723
25.02.17	24	-	68,68	8,50	182,457	-	-	52,34	6,50	181,758	-	16,35	0,699	0,00	0,00	0,00	3,029
26.02.17	24	-	72,32	8,50	182,399	-	-	54,79	6,50	181,726	-	17,53	0,673	0,00	0,00	0,00	3,245
27.02.17	24	-	71,12	8,50	181,310	-	-	54,29	6,50	180,607	-	16,82	0,703	0,00	0,00	0,00	3,098
28.02.17	24	-	66,89	8,50	182,279	-	-	51,73	6,50	181,500	-	15,15	0,779	0,00	0,00	0,00	2,812
01.03.17	24	-	60,71	8,50	182,794	-	-	48,32	6,50	182,001	-	12,39	0,793	0,00	0,00	0,00	2,311
02.03.17	24	-	59,48	8,50	182,598	-	-	47,36	6,50	181,837	-	12,11	0,761	0,00	0,00	0,00	2,256
03.03.17	24	-	63,16	8,50	180,333	-	-	49,61	6,50	179,704	-	13,55	0,629	0,00	0,00	0,00	2,483
04.03.17	24	-	61,60	8,50	181,745	-	-	48,60	6,50	181,153	-	13,00	0,592	0,00	0,00	0,00	2,400
05.03.17	24	-	62,23	8,50	181,177	-	-	48,78	6,50	180,587	-	13,45	0,591	0,00	0,00	0,00	2,474
06.03.17	24	-	64,16	8,50	181,126	-	-	49,67	6,50	180,561	-	14,50	0,564	0,00	0,00	0,00	2,663
07.03.17	24	-	65,37	8,50	182,468	-	-	50,44	6,50	181,870	-	14,93	0,599	0,00	0,00	0,00	2,763
08.03.17	24	-	62,36	8,50	181,964	-	-	48,80	6,50	181,353	-	13,57	0,611	0,00	0,00	0,00	2,507
09.03.17	24	-	62,44	8,50	182,518	-	-	49,11	6,50	181,943	-	13,33	0,574	0,00	0,00	0,00	2,470
10.03.17	24	-	61,66	8,50	182,596	-	-	48,68	6,50	181,968	-	12,98	0,628	0,00	0,00	0,00	2,409
11.03.17	24	-	61,26	8,50	181,925	-	-	48,31	6,50	181,303	-	12,95	0,621	0,00	0,00	0,00	2,394
12.03.17	24	-	62,18	8,50	181,435	-	-	48,92	6,50	180,858	-	13,27	0,578	0,00	0,00	0,00	2,444
13.03.17	24	-	62,19	8,50	182,500	-	-	48,95	6,50	181,943	-	13,24	0,557	0,00	0,00	0,00	2,453
14.03.17	24	-	61,67	8,50	183,360	-	-	48,71	6,50	182,770	-	12,97	0,590	0,00	0,00	0,00	2,415
15.03.17	24	-	61,20	8,50	182,845	-	-	48,50	6,50	182,270	-	12,70	0,574	0,00	0,00	0,00	2,358
16.03.17	24	-	60,35	8,50	181,474	-	-	48,35	6,50	180,826	-	12,00	0,648	0,00	0,00	0,00	2,218
17.03.17	24	-	60,18	8,50	182,084	-	-	48,00	6,50	181,460	-	12,18	0,623	0,00	0,00	0,00	2,256
18.03.17	24	-	61,81	8,50	182,319	-	-	49,19	6,50	181,722	-	12,62	0,597	0,00	0,00	0,00	2,339
19.03.17	24	-	60,58	8,50	181,961	-	-	48,37	6,50	181,365	-	12,21	0,597	0,00	0,00	0,00	2,258
20.03.17	24	-	61,77	8,50	180,810	-	-	49,17	6,50	180,239	-	12,60	0,571	0,00	0,00	0,00	2,315
21.03.17	24	-	59,18	8,50	184,404	-	-	47,74	6,50	183,779	-	11,44	0,625	0,00	0,00	0,00	2,148
22.03.17	24	-	59,65	8,50	183,530	-	-	47,88	6,50	182,806	-	11,77	0,724	0,00	0,00	0,00	2,204
Среднее	24,00	-	63,66	8,50	182,190	-	-	49,91	6,50	181,540	-	13,75	0,650	-	-	-	2,546
Итого	744,0				5647,892	0,000				5627,747	0,000		20,145	0,00	0,00	0,00	78,94

Ориентировочно до конца месяца(+) 1641,321 1635,682 5,639 20,24
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1642,236 1636,198 6,039 24,51
Итого за март 2017 : 5646,977 5627,232 19,745 74,67


Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
18.01.17 15:00	-	-	-	-	-	-	-	-
18.01.17 15:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0 74,67 Гкал
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 0 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)



29.03.2017