Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06075-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06075 Режим (схема): 0;7
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,28
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	*	94,75	72,52	22,23	80,27	44,77	35,50	5,50	3,60	2,68	20,97	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	-	80,44	0,00	1,69			4,37
23.02.17	24,00	*	99,27	77,60	21,67	84,61	47,68	36,93	5,50	3,60	2,99	20,36	0,00	0,00	21,01	0,00	21,01	-	84,45	0,00	1,72			4,71
24.02.17	24,00	*	99,52	77,33	22,19	84,30	47,40	36,90	5,50	3,60	2,97	20,92	0,00	0,00	21,58	0,00	21,58	-	84,08	0,00	1,76			4,73
25.02.17	24,00	*	95,02	74,18	20,85	84,23	46,20	38,03	5,50	3,60	2,93	19,67	0,00	0,00	20,29	0,00	20,29	-	83,97	0,00	1,65			4,58
26.02.17	24,00	*	98,19	75,43	22,77	84,42	47,09	37,33	5,50	3,60	2,94	21,49	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	-	84,16	0,00	1,81			4,75
27.02.17	24,00	*	96,38	75,90	20,48	84,46	47,48	36,98	5,50	3,60	2,92	19,25	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86	-	84,26	0,00	1,62			4,54
28.02.17	24,00	*	97,42	76,85	20,57	83,39	47,65	35,74	5,50	3,60	2,86	19,35	0,00	0,00	19,95	0,00	19,95	-	83,12	0,00	1,61			4,47
01.03.17	24,00	*	98,99	78,34	20,65	80,75	47,61	33,14	5,50	3,60	2,71	19,42	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	80,40	0,00	1,56			4,27
02.03.17	24,00	*	50,73	42,41	8,32	77,39	46,64	30,75	5,50	3,60	0,69	22,84	0,00	0,00	23,19	0,00	23,19	-	55,37	0,00	1,26			1,95
03.03.17	24,00	*	86,99	68,27	18,72	74,91	42,18	32,72	5,50	3,60	2,11	21,24	0,00	0,00	21,76	0,00	21,76	-	72,00	0,00	1,53			3,64
04.03.17	24,00	*	95,65	72,71	22,94	77,65	44,28	33,37	5,50	3,60	2,54	21,57	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16	-	77,43	0,00	1,67			4,21
05.03.17	24,00	*	94,74	71,69	23,05	77,27	43,62	33,66	5,50	3,60	2,52	21,79	0,00	0,00	22,37	0,00	22,37	-	77,05	0,00	1,68			4,20
06.03.17	24,00	*	97,43	75,13	22,30	77,34	44,07	33,27	5,50	3,60	2,60	21,05	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62	-	77,23	0,00	1,63			4,23
07.03.17	24,00	*	96,53	75,41	21,13	77,45	43,89	33,56	5,50	3,60	2,64	19,84	0,00	0,00	20,38	0,00	20,38	-	77,38	0,00	1,54			4,17
08.03.17	24,00	*	99,43	76,31	23,12	77,72	44,96	32,76	5,50	3,60	2,61	21,85	0,00	0,00	22,45	0,00	22,45	-	77,59	0,00	1,70			4,30
09.03.17	24,00	*	95,70	73,47	22,23	76,61	44,26	32,35	5,50	3,60	2,48	20,98	0,00	0,00	21,53	0,00	21,53	-	76,48	0,00	1,61			4,09
10.03.17	24,00	*	96,34	73,88	22,45	76,95	44,61	32,34	5,50	3,60	2,49	21,29	0,00	0,00	21,86	0,00	21,86	-	76,66	0,00	1,63			4,12
11.03.17	24,00	*	97,47	75,28	22,19	75,87	44,34	31,53	5,50	3,60	2,48	20,91	0,00	0,00	21,46	0,00	21,46	-	75,75	0,00	1,59			4,06
12.03.17	24,00	*	99,65	74,33	25,33	75,78	44,14	31,64	5,50	3,60	2,47	23,97	0,00	0,00	24,59	0,00	24,59	-	75,41	0,00	1,81			4,28
13.03.17	24,00	*	97,70	74,56	23,15	75,65	43,98	31,67	5,50	3,60	2,47	21,79	0,00	0,00	22,36	0,00	22,36	-	75,56	0,00	1,65			4,12
14.03.17	24,00	*	96,19	75,32	20,87	75,63	44,07	31,56	5,50	3,60	2,49	19,49	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-	75,61	0,00	1,48			3,96
15.03.17	24,00	*	98,50	77,10	21,40	75,80	44,46	31,34	5,50	3,60	2,53	19,96	0,00	0,00	20,48	0,00	20,48	-	75,77	0,00	1,51			4,04
16.03.17	24,00	*	96,84	75,93	20,91	75,85	44,50	31,35	5,50	3,60	2,49	19,55	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	-	75,74	0,00	1,48			3,97
17.03.17	24,00	*	97,04	75,61	21,42	75,61	44,27	31,33	5,50	3,60	2,48	20,04	0,00	0,00	20,56	0,00	20,56	-	75,64	0,00	1,52			3,99
18.03.17	24,00	*	100,46	76,08	24,38	75,84	44,60	31,24	5,50	3,60	2,48	23,04	0,00	0,00	23,64	0,00	23,64	-	75,78	0,00	1,75			4,23
19.03.17	24,00	*	99,01	75,95	23,06	75,13	44,46	30,67	5,50	3,60	2,45	21,65	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	-	74,74	0,00	1,62			4,07
20.03.17	24,00	*	100,68	75,89	24,79	73,24	43,72	29,51	5,50	3,60	2,35	23,33	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	-	73,13	0,00	1,71			4,06
21.03.17	24,00	*	98,04	76,25	21,79	72,18	43,43	28,76	5,50	3,60	2,30	20,33	0,00	0,00	20,82	0,00	20,82	-	72,28	0,00	1,47			3,77
22.03.17	24,00	*	98,50	76,47	22,03	72,31	43,36	28,95	5,50	3,60	2,33	20,51	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	-	72,34	0,00	1,48			3,81
Среднее	24,00	-	95,63	74,01	21,62	77,88	44,96	32,93	5,50	3,60	2,52	20,98	-	-	21,55	-	21,55	-	76,89	-	1,61	-	-	4,13
Итого	696,00		2773,17	2146,18	626,99						72,97	608,46	0,00	0,00	624,82	0,00	624,82	0,00			46,74	0,00	0,00	119,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	53556,22	41378,38	12349,84	0,00	12641,78	0,00	1748,35	881,25	-
	23.03.17 07:00	56347,53	43550,77	12959,35	0,00	13267,67	0,00	1868,12	928,05	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **624,82** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
печать энергосбыта
«___» _____ г.