Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 43959 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	*	124,95	97,20	27,75	81,45	48,91	32,53	5,20	3,40	3,18	27,75			30,35		30,35	-	81,19		2,25			5,43
23.02.17	24,00	*	129,99	104,09	25,89	85,80	52,15	33,65	5,20	3,40	3,53	25,89			28,80		28,80	-	85,33		2,21			5,73
24.02.17	24,00	*	129,50	103,66	25,84	85,48	51,94	33,54	5,20	3,40	3,50	25,84			28,71		28,71	-	85,01		2,20			5,69
25.02.17	24,00	*	125,15	99,28	25,86	85,47	50,70	34,76	5,20	3,40	3,47	25,86			28,71		28,71	-	84,98		2,20			5,67
26.02.17	24,00	*	129,05	100,25	28,80	85,62	51,24	34,38	5,20	3,40	3,47	28,80			31,75		31,75	-	85,15		2,45			5,92
27.02.17	24,00	*	125,60	101,65	23,95	85,66	51,74	33,92	5,20	3,40	3,47	23,95			26,75		26,75	-	85,17		2,04			5,51
28.02.17	24,00	*	128,24	102,62	25,62	84,54	51,65	32,89	5,20	3,40	3,40	25,62			28,40		28,40	-	83,93		2,15			5,55
01.03.17	24,00	*	129,35	104,18	25,16	81,84	51,33	30,51	5,20	3,40	3,20	25,16			27,73		27,73	-	81,24		2,04			5,25
02.03.17	24,00	*	75,78	65,14	10,64	77,60	50,23	27,36	5,20	3,40	1,96	10,64			11,94		11,94	-	60,56		0,64			2,61
03.03.17	24,00	*	117,58	92,73	24,85	75,93	46,29	29,64	5,20	3,40	2,85	24,85			26,99		26,99	-	72,23		1,80			4,64
04.03.17	24,00	*	127,73	99,48	28,25	78,78	48,35	30,43	5,20	3,40	3,05	28,25			30,71		30,71	-	78,35		2,21			5,26
05.03.17	24,00	*	128,57	97,84	30,73	78,40	47,78	30,63	5,20	3,40	3,02	30,73			33,23		33,23	-	78,03		2,40			5,41
06.03.17	24,00	*	129,99	102,49	27,50	78,47	48,42	30,04	5,20	3,40	3,10	27,50			29,96		29,96	-	78,06		2,15			5,24
07.03.17	24,00	*	129,44	102,55	26,88	78,58	48,16	30,42	5,20	3,40	3,14	26,88			29,35		29,35	-	78,15		2,10			5,24
08.03.17	24,00	*	133,57	103,59	29,97	78,77	48,98	29,79	5,20	3,40	3,11	29,97			32,52		32,52	-	78,34		2,35			5,46
09.03.17	24,00	*	126,68	99,72	26,95	77,64	48,19	29,46	5,20	3,40	2,96	26,95			29,30		29,30	-	77,19		2,08			5,04
10.03.17	24,00	*	128,36	100,31	28,05	78,02	48,55	29,47	5,20	3,40	2,98	28,05			30,44		30,44	-	77,52		2,17			5,15
11.03.17	24,00	*	131,81	101,81	30,00	76,89	48,14	28,75	5,20	3,40	2,95	30,00			32,40		32,40	-	76,51		2,30			5,24
12.03.17	24,00	*	130,94	100,97	29,97	76,81	47,88	28,93	5,20	3,40	2,94	29,97			32,36		32,36	-	76,37		2,29			5,23
13.03.17	24,00	*	130,30	100,77	29,53	76,70	47,71	28,99	5,20	3,40	2,94	29,53			31,90		31,90	-	76,35		2,25			5,19
14.03.17	24,00	*	129,53	101,59	27,94	76,66	47,81	28,85	5,20	3,40	2,95	27,94			30,28		30,28	-	76,29		2,13			5,08
15.03.17	24,00	*	130,88	104,03	26,84	76,79	48,43	28,36	5,20	3,40	2,97	26,84			29,17		29,17	-	76,38		2,05			5,02
16.03.17	24,00	*	129,42	102,00	27,43	76,86	48,29	28,56	5,20	3,40	2,93	27,43			29,75		29,75	-	76,45		2,10			5,03
17.03.17	24,00	*	126,60	98,74	27,86	76,61	47,91	28,71	5,20	3,40	2,85	27,86			30,14		30,14	-	76,26		2,12			4,98
18.03.17	24,00	*	123,18	96,88	26,31	76,82	47,61	29,21	5,20	3,40	2,85	26,31			28,55		28,55	-	76,43		2,01			4,86
19.03.17	24,00	*	125,45	96,36	29,08	76,08	47,29	28,79	5,20	3,40	2,80	29,08			31,34		31,34	-	75,50		2,20			4,99
20.03.17	24,00	*	123,41	96,48	26,93	74,17	46,57	27,60	5,20	3,40	2,68	26,93			29,02		29,02	-	73,78		1,99			4,67
21.03.17	24,00	*	124,65	96,33	28,32	73,07	46,22	26,85	5,20	3,40	2,60	28,32			30,38		30,38	-	72,70		2,06			4,66
22.03.17	24,00	*	123,21	96,80	26,42	73,19	46,27	26,92	5,20	3,40	2,62	26,42			28,44		28,44	-	72,81		1,92			4,55
Среднее	24,00	-	125,82	98,95	26,87	78,92	48,79	30,14	5,20	3,40	3,02	26,87	-	-	29,29	-	29,29	-	77,80	-	2,10	-	-	5,11
Итого	696,00		3648,89	2869,56	779,33						87,45	779,33	0,00	0,00	849,33	0,00	849,33	0,00			60,86	0,00	0,00	148,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	85424,73	65735,86	23007,31	0,00	23533,29	0,00	2812,59	1611,06	-
	23.03.17 07:00	89092,39	68621,91	23943,63	0,00	24495,34	0,00	2961,42	1683,83	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **148,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **849,33** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 МАР 2017 г.