Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06066 Режим (схема): 0;7
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	*	95,10	76,85	18,25	81,92	42,20	39,72	5,30	3,40	3,12	17,50	0,00	0,00	18,03	0,00	18,03	-	81,77	0,00	1,43			4,55
23.02.17	24,00	*	109,26	87,85	21,42	86,10	44,79	41,30	5,30	3,40	3,72	20,60	0,00	0,00	21,27	0,00	21,27	-	85,64	0,00	1,77			5,48
24.02.17	24,00	*	110,32	87,55	22,77	85,79	44,57	41,22	5,30	3,40	3,69	21,95	0,00	0,00	22,67	0,00	22,67	-	85,41	0,00	1,88			5,57
25.02.17	24,00	*	104,51	83,98	20,53	85,80	43,30	42,50	5,30	3,40	3,65	19,71	0,00	0,00	20,35	0,00	20,35	-	85,36	0,00	1,68			5,34
26.02.17	24,00	*	107,76	85,06	22,70	85,93	43,86	42,07	5,30	3,40	3,67	21,87	0,00	0,00	22,58	0,00	22,58	-	85,50	0,00	1,87			5,54
27.02.17	24,00	*	108,01	85,59	22,42	85,99	44,51	41,48	5,30	3,40	3,64	21,55	0,00	0,00	22,25	0,00	22,25	-	85,58	0,00	1,85			5,49
28.02.17	24,00	*	107,59	86,47	21,12	84,83	44,62	40,21	5,30	3,40	3,57	20,23	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	84,24	0,00	1,71			5,28
01.03.17	24,00	*	107,76	87,61	20,15	82,10	44,85	37,26	5,30	3,40	3,36	19,23	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	-	81,49	0,00	1,57			4,93
02.03.17	24,00	*	63,83	57,85	5,98	78,66	45,00	33,66	5,30	3,40	0,80	26,17	0,00	0,00	26,65	0,00	26,65	-	61,85	0,00	1,62			2,42
03.03.17	24,00	*	97,33	77,05	20,27	76,33	40,00	36,33	5,30	3,40	2,65	23,68	0,00	0,00	24,26	0,00	24,26	-	71,88	0,00	1,70			4,35
04.03.17	24,00	*	104,49	82,31	22,18	79,07	41,64	37,43	5,30	3,40	3,12	21,86	0,00	0,00	22,47	0,00	22,47	-	78,71	0,00	1,72			4,84
05.03.17	24,00	*	104,36	81,37	22,99	78,69	40,96	37,73	5,30	3,40	3,09	22,89	0,00	0,00	23,52	0,00	23,52	-	78,39	0,00	1,80			4,89
06.03.17	24,00	*	106,06	85,13	20,94	78,76	41,50	37,26	5,30	3,40	3,19	20,88	0,00	0,00	21,46	0,00	21,46	-	78,41	0,00	1,64			4,83
07.03.17	24,00	*	106,86	85,44	21,42	78,87	41,42	37,45	5,30	3,40	3,22	21,37	0,00	0,00	21,97	0,00	21,97	-	78,50	0,00	1,68			4,90
08.03.17	24,00	*	109,68	86,75	22,93	79,05	42,43	36,62	5,30	3,40	3,19	22,92	0,00	0,00	23,57	0,00	23,57	-	78,73	0,00	1,81			5,00
09.03.17	24,00	*	104,66	83,48	21,17	77,93	41,80	36,12	5,30	3,40	3,03	21,21	0,00	0,00	21,79	0,00	21,79	-	77,53	0,00	1,65			4,67
10.03.17	24,00	*	105,37	84,05	21,32	78,28	42,25	36,03	5,30	3,40	3,04	21,37	0,00	0,00	21,95	0,00	21,95	-	77,79	0,00	1,66			4,70
11.03.17	24,00	*	105,57	85,63	19,94	77,17	42,00	35,18	5,30	3,40	3,02	19,97	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	-	76,83	0,00	1,54			4,56
12.03.17	24,00	*	108,61	85,01	23,60	77,09	41,76	35,33	5,30	3,40	3,01	23,71	0,00	0,00	24,34	0,00	24,34	-	76,74	0,00	1,82			4,83
13.03.17	24,00	*	105,58	84,90	20,68	76,98	41,59	35,39	5,30	3,40	3,01	20,70	0,00	0,00	21,25	0,00	21,25	-	76,64	0,00	1,59			4,60
14.03.17	24,00	*	106,46	85,47	20,99	76,95	41,72	35,23	5,30	3,40	3,02	21,02	0,00	0,00	21,58	0,00	21,58	-	76,64	0,00	1,61			4,63
15.03.17	24,00	*	110,34	87,46	22,88	77,08	42,22	34,87	5,30	3,40	3,05	22,96	0,00	0,00	23,58	0,00	23,58	-	76,80	0,00	1,77			4,82
16.03.17	24,00	*	106,69	86,18	20,51	77,13	42,33	34,80	5,30	3,40	3,01	20,50	0,00	0,00	21,05	0,00	21,05	-	76,77	0,00	1,58			4,59
17.03.17	24,00	*	106,06	85,81	20,25	76,91	41,79	35,12	5,30	3,40	3,03	20,20	0,00	0,00	20,74	0,00	20,74	-	76,65	0,00	1,55			4,58
18.03.17	24,00	*	107,69	86,43	21,26	77,12	42,15	34,98	5,30	3,40	3,03	21,26	0,00	0,00	21,83	0,00	21,83	-	76,85	0,00	1,63			4,67
19.03.17	24,00	*	110,18	86,10	24,08	76,35	42,07	34,28	5,30	3,40	2,98	23,98	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	-	75,79	0,00	1,82			4,80
20.03.17	24,00	*	107,17	85,46	21,71	74,45	41,39	33,07	5,30	3,40	2,90	20,85	0,00	0,00	21,37	0,00	21,37	-	74,12	0,00	1,55			4,45
21.03.17	24,00	*	101,97	80,92	21,05	73,35	41,14	32,22	5,30	3,40	2,68	20,21	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	-	73,15	0,00	1,48			4,16
22.03.17	24,00	*	108,48	86,62	21,85	73,51	41,12	32,39	5,30	3,40	2,82	21,75	0,00	0,00	22,29	0,00	22,29	-	73,35	0,00	1,60			4,42
Среднее	24,00	-	104,75	83,81	20,94	79,25	42,45	36,80	5,30	3,40	3,08	21,45	-	-	22,04	-	22,04	-	78,18	-	1,67	-	-	4,75
Итого	696,00		3037,75	2430,41	607,34						89,31	622,08	0,00	0,00	639,29	0,00	639,29	0,00			48,54	0,00	0,00	137,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 03:00	115869,90	90868,17	25276,84	0,00	25871,98	0,00	4111,93	1800,77	-
	23.03.17 07:00	118924,38	93313,81	25900,48	0,00	26512,85	0,00	4250,29	1849,41	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **137,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **639,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 МАР 2017 г.
печать энергосбыта