Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9098.038.1
Строит.Адрес: Кибальчича 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208339-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208339 Режим (схема):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19756
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0898
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=101,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 22.02.17 | 24,00 | - | 94,09 | 74,65 | 19,44 | 79,95 | 44,83 | 35,12 | 7,00 | 5,00 | 2,62 | 19,44 | - | - | 19,70 | - | 19,70 | - | 79,86 | - | 1,55 | | | 4,18 |
| 23.02.17 | 24,00 | - | 100,85 | 81,69 | 19,16 | 84,10 | 48,03 | 36,07 | 7,00 | 5,00 | 2,96 | 19,16 | - | - | 19,33 | - | 19,33 | - | 83,82 | - | 1,61 | | | 4,56 |
| 24.02.17 | 24,00 | - | 101,43 | 81,69 | 19,74 | 83,77 | 48,05 | 35,72 | 7,00 | 5,00 | 2,93 | 19,74 | - | - | 19,88 | - | 19,88 | - | 83,32 | - | 1,64 | | | 4,58 |
| 25.02.17 | 24,00 | - | 97,15 | 78,78 | 18,37 | 83,65 | 46,59 | 37,06 | 7,00 | 5,00 | 2,93 | 18,37 | - | - | 18,54 | - | 18,54 | - | 83,25 | - | 1,53 | | | 4,46 |
| 26.02.17 | 24,00 | - | 98,80 | 79,18 | 19,62 | 83,86 | 47,17 | 36,69 | 7,00 | 5,00 | 2,92 | 19,62 | - | - | 19,77 | - | 19,77 | - | 83,44 | - | 1,64 | | | 4,56 |
| 27.02.17 | 24,00 | - | 98,12 | 81,42 | 16,70 | 83,92 | 48,13 | 35,79 | 7,00 | 5,00 | 2,92 | 16,70 | - | - | 16,78 | - | 16,78 | - | 83,59 | - | 1,40 | | | 4,32 |
| 28.02.17 | 24,00 | - | 100,07 | 82,49 | 17,58 | 82,79 | 48,31 | 34,48 | 7,00 | 5,00 | 2,86 | 17,58 | - | - | 17,61 | - | 17,61 | - | 82,33 | - | 1,45 | | | 4,30 |
| 01.03.17 | 24,00 | - | 101,51 | 84,02 | 17,49 | 80,20 | 48,28 | 31,92 | 7,00 | 5,00 | 2,69 | 17,49 | - | - | 17,56 | - | 17,56 | - | 79,74 | - | 1,39 | | | 4,09 |
| 02.03.17 | 24,00 | - | 58,64 | 50,79 | 7,85 | 77,81 | 46,82 | 30,99 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | 7,85 | - | - | 23,49 | - | 23,49 | - | 52,13 | - | 0,41 | | | 2,18 |
| 03.03.17 | 24,00 | - | 88,90 | 69,52 | 19,38 | 74,29 | 41,49 | 32,80 | 7,00 | 5,00 | 2,31 | 19,38 | - | - | 20,34 | - | 20,34 | - | 73,11 | - | 1,42 | | | 3,72 |
| 04.03.17 | 24,00 | - | 92,36 | 73,23 | 19,13 | 77,16 | 43,86 | 33,30 | 7,00 | 5,00 | 2,45 | 19,13 | - | - | 19,44 | - | 19,44 | - | 76,78 | - | 1,47 | | | 3,92 |
| 05.03.17 | 24,00 | - | 91,97 | 72,15 | 19,82 | 76,71 | 43,21 | 33,50 | 7,00 | 5,00 | 2,43 | 19,82 | - | - | 20,28 | - | 20,28 | - | 76,24 | - | 1,51 | | | 3,94 |
| 06.03.17 | 24,00 | - | 95,19 | 76,99 | 18,20 | 76,89 | 44,04 | 32,85 | 7,00 | 5,00 | 2,54 | 18,20 | - | - | 18,65 | - | 18,65 | - | 76,64 | - | 1,39 | | | 3,93 |
| 07.03.17 | 24,00 | - | 95,45 | 78,35 | 17,10 | 77,00 | 44,04 | 32,96 | 7,00 | 5,00 | 2,59 | 17,10 | - | - | 17,61 | - | 17,61 | - | 76,73 | - | 1,31 | | | 3,90 |
| 08.03.17 | 24,00 | - | 97,23 | 79,15 | 18,08 | 77,26 | 45,00 | 32,26 | 7,00 | 5,00 | 2,56 | 18,08 | - | - | 18,57 | - | 18,57 | - | 76,96 | - | 1,39 | | | 3,96 |
| 09.03.17 | 24,00 | - | 93,89 | 75,54 | 18,35 | 76,11 | 44,17 | 31,94 | 7,00 | 5,00 | 2,42 | 18,35 | - | - | 18,75 | - | 18,75 | - | 75,75 | - | 1,39 | | | 3,81 |
| 10.03.17 | 24,00 | - | 93,29 | 76,47 | 16,82 | 76,41 | 44,68 | 31,73 | 7,00 | 5,00 | 2,44 | 16,82 | - | - | 17,22 | - | 17,22 | - | 75,93 | - | 1,28 | | | 3,72 |
| 11.03.17 | 24,00 | - | 96,06 | 77,27 | 18,79 | 75,41 | 44,28 | 31,13 | 7,00 | 5,00 | 2,41 | 18,79 | - | - | 19,19 | - | 19,19 | - | 75,10 | - | 1,41 | | | 3,83 |
| 12.03.17 | 24,00 | - | 97,33 | 75,23 | 22,10 | 75,29 | 43,79 | 31,50 | 7,00 | 5,00 | 2,38 | 22,10 | - | - | 22,46 | - | 22,46 | - | 75,00 | - | 1,66 | | | 4,04 |
| 13.03.17 | 24,00 | - | 96,67 | 76,36 | 20,31 | 75,22 | 43,86 | 31,36 | 7,00 | 5,00 | 2,40 | 20,31 | - | - | 20,67 | - | 20,67 | - | 75,01 | - | 1,52 | | | 3,92 |
| 14.03.17 | 24,00 | - | 96,94 | 77,51 | 19,43 | 75,18 | 44,16 | 31,02 | 7,00 | 5,00 | 2,41 | 19,43 | - | - | 19,83 | - | 19,83 | - | 74,97 | - | 1,46 | | | 3,87 |
| 15.03.17 | 24,00 | - | 99,03 | 79,85 | 19,18 | 75,36 | 44,82 | 30,54 | 7,00 | 5,00 | 2,45 | 19,18 | - | - | 19,56 | - | 19,56 | - | 75,12 | - | 1,44 | | | 3,89 |
| 16.03.17 | 24,00 | - | 99,39 | 79,53 | 19,86 | 75,40 | 44,47 | 30,93 | 7,00 | 5,00 | 2,49 | 19,86 | - | - | 20,27 | - | 20,27 | - | 73,96 | - | 1,47 | | | 3,96 |
| 17.03.17 | 24,00 | - | 102,43 | 86,40 | 16,03 | 75,20 | 43,64 | 31,56 | 7,00 | 5,00 | 2,74 | 16,03 | - | - | 16,36 | - | 16,36 | - | 74,73 | - | 1,20 | | | 3,94 |
| 18.03.17 | 24,00 | - | 103,43 | 84,30 | 19,13 | 75,40 | 44,04 | 31,36 | 7,00 | 5,00 | 2,66 | 19,13 | - | - | 19,52 | - | 19,52 | - | 74,49 | - | 1,42 | | | 4,09 |
| 19.03.17 | 24,00 | - | 102,82 | 84,04 | 18,78 | 74,62 | 44,02 | 30,60 | 7,00 | 5,00 | 2,60 | 18,78 | - | - | 19,16 | - | 19,16 | - | 73,01 | - | 1,37 | | | 3,97 |
| 20.03.17 | 24,00 | - | 102,13 | 86,45 | 15,68 | 72,85 | 43,09 | 29,76 | 7,00 | 5,00 | 2,58 | 15,68 | - | - | 16,00 | - | 16,00 | - | 72,10 | - | 1,13 | | | 3,71 |
| 21.03.17 | 24,00 | | 102,79 | 84,93 | 17,86 | 74,29 | 43,72 | 30,57 | 7,00 | 5,00 | 2,62 | 17,86 | - | - | 18,23 | - | 18,23 | - | 73,20 | - | 1,31 | - | - | 3,93 |
| 22.03.17 | 24,00 | | 102,79 | 84,93 | 17,86 | 74,29 | 43,72 | 30,57 | 7,00 | 5,00 | 2,62 | 17,86 | - | - | 18,23 | - | 18,23 | - | 73,20 | - | 1,31 | - | - | 3,93 |
| Среднее | 24,00 | - | 96,58 | 78,38 | 18,20 | 77,60 | 44,98 | 32,62 | 7,00 | 5,00 | 2,58 | 18,20 | - | - | 19,07 | - | 19,07 | - | 76,19 | - | 1,40 | - | - | 3,97 |
| Итого | 696,00 | | 2800,76 | 2272,91 | 527,85 | | | | | | 74,71 | 527,85 | 0,00 | 0,00 | 552,99 | 0,00 | 552,99 | 0,00 | | | 40,48 | 0,00 | 0,00 | 115,19 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22.02.17 03:00 | 30698,18 | 25880,14 | 4681,94 | - | 4793,31 | - | 758,39 | - | |
| | 01.03.17 03:00 | 31389,62 | 26440,75 | 4809,92 | - | 4925,11 | - | 789,38 | - | |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **552,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

/_____/

ООО «Инфрахит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 25 МАР 2017 г.