Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36490
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36490-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,433 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	*	174,05	174,81	-0,76	79,85	55,72	24,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
23.02.17	24,00	*	187,01	187,84	-0,83	84,10	59,17	24,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,62
24.02.17	24,00	*	185,57	186,51	-0,93	83,82	59,31	24,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
25.02.17	24,00	*	177,42	178,36	-0,94	83,80	58,07	25,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,52
26.02.17	24,00	*	180,45	181,37	-0,92	83,97	58,62	25,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
27.02.17	24,00	*	180,95	181,82	-0,87	84,04	58,67	25,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
28.02.17	24,00	*	182,29	183,16	-0,87	83,00	58,50	24,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,43
01.03.17	24,00	*	183,82	184,67	-0,85	80,44	57,83	22,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
02.03.17	24,00	*	93,08	93,51	-0,43	77,96	56,88	21,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
03.03.17	24,00	*	167,24	168,33	-1,09	74,10	51,77	22,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
04.03.17	24,00	*	173,27	174,26	-0,99	77,22	54,57	22,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,88
05.03.17	24,00	*	172,19	173,04	-0,84	76,88	54,01	22,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
06.03.17	24,00	*	179,25	180,19	-0,94	76,98	54,43	22,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
07.03.17	24,00	*	179,83	180,84	-1,01	77,08	54,23	22,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
08.03.17	24,00	*	183,21	184,23	-1,01	77,30	55,09	22,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
09.03.17	24,00	*	175,84	176,81	-0,97	76,21	54,19	22,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
10.03.17	24,00	*	177,47	178,37	-0,91	76,59	54,69	21,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
11.03.17	24,00	*	180,85	181,60	-0,74	75,55	54,45	21,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
12.03.17	24,00	*	180,19	180,97	-0,78	75,46	54,39	21,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
13.03.17	24,00	*	179,46	180,26	-0,80	75,33	54,19	21,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,76
14.03.17	24,00	*	180,42	181,30	-0,87	75,31	54,62	20,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
15.03.17	24,00	*	185,19	186,24	-1,04	75,42	54,97	20,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,74
16.03.17	24,00	*	181,71	182,71	-1,00	75,52	54,81	20,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,72
17.03.17	24,00	*	180,75	181,70	-0,95	75,25	54,53	20,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
18.03.17	24,00	*	181,62	182,58	-0,96	75,48	54,86	20,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
19.03.17	24,00	*	181,72	182,59	-0,87	74,86	54,76	20,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,62
20.03.17	24,00	*	181,60	182,27	-0,67	72,95	53,32	19,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,54
21.03.17	24,00	*	181,64	182,20	-0,56	71,87	53,18	18,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
22.03.17	24,00	*	182,40	182,83	-0,43	71,97	53,11	18,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
Среднее	24,00	-	176,91	177,77	-0,86	77,53	55,41	22,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,88
Итого	696,00		5130,52	5155,36	-24,84						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	112,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27
	14.04.15 01:00	85560,72	84245,41	-	-	-	-	1713,82	-	18485,27

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

«ООО ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Ф-л "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
СЧЁТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«___» _____ г.