Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36388-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36388 Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	*	116,19	117,29	-1,10	84,31	53,64	30,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
23.02.17	24,00	*	116,19	117,29	-1,10	84,31	53,64	30,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
24.02.17	24,00	*	116,19	117,29	-1,10	84,31	53,64	30,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
25.02.17	24,00	*	114,79	115,46	-0,68	84,17	53,12	31,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,54
26.02.17	24,00	*	116,73	118,10	-1,37	84,34	53,69	30,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
27.02.17	24,00	*	117,05	118,29	-1,25	84,41	54,10	30,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
28.02.17	24,00	*	117,93	118,82	-0,89	83,37	53,93	29,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
01.03.17	24,00	*	118,90	119,78	-0,88	80,77	53,48	27,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21
02.03.17	24,00	*	60,75	61,38	-0,63	77,56	52,85	24,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47
03.03.17	24,00	*	108,70	110,49	-1,78	74,60	48,01	26,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81
04.03.17	24,00	*	112,32	114,06	-1,74	77,57	50,50	27,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,96
05.03.17	24,00	*	111,96	112,53	-0,57	77,22	50,21	27,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
06.03.17	24,00	*	116,84	117,91	-1,07	77,32	50,73	26,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06
07.03.17	24,00	*	117,45	117,56	-0,11	77,44	50,54	26,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,16
08.03.17	24,00	*	119,67	120,12	-0,45	77,65	51,31	26,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,14
09.03.17	24,00	*	115,01	115,37	-0,36	76,55	50,42	26,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99
10.03.17	24,00	*	116,11	116,39	-0,28	76,92	50,77	26,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03
11.03.17	24,00	*	118,21	118,70	-0,50	75,88	50,67	25,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,96
12.03.17	24,00	*	117,81	118,18	-0,37	75,79	50,82	24,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,93
13.03.17	24,00	*	117,35	118,16	-0,81	75,66	50,42	25,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,93
14.03.17	24,00	*	117,98	118,58	-0,61	75,64	50,69	24,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,92
15.03.17	24,00	*	121,13	121,53	-0,40	75,75	51,17	24,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,96
16.03.17	24,00	*	118,73	119,10	-0,37	75,84	51,64	24,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
17.03.17	24,00	*	118,00	117,91	0,09	75,59	51,02	24,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,91
18.03.17	24,00	*	118,52	118,90	-0,37	75,81	50,96	24,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,93
19.03.17	24,00	*	118,50	118,69	-0,20	75,17	50,69	24,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
20.03.17	24,00	*	118,21	118,59	-0,38	73,27	49,81	23,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
21.03.17	24,00	*	118,10	118,88	-0,78	72,18	49,39	22,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
22.03.17	24,00	*	118,49	119,11	-0,62	72,29	49,78	22,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,64
Среднее	24,00	-	114,96	115,67	-0,71	77,99	51,44	26,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,02
Итого	696,00		3333,81	3354,44	-20,63						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	87,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТДЕЛ ПОЛУЧАЕТ 25 МАР 2017 печать энергосбыта

«____» _____ г.