Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36498
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-0317.txt
Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	*	116,47	112,12	4,36	80,61	43,59	37,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
23.02.17	24,00	*	125,09	120,37	4,71	84,81	45,98	38,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,08
24.02.17	24,00	*	124,12	119,48	4,64	84,51	45,94	38,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,01
25.02.17	24,00	*	118,82	114,32	4,51	84,49	44,82	39,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,92
26.02.17	24,00	*	120,84	116,26	4,57	84,66	45,29	39,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,97
27.02.17	24,00	*	121,15	116,53	4,63	84,73	45,56	39,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,96
28.02.17	24,00	*	122,06	117,41	4,65	83,66	45,37	38,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,89
01.03.17	24,00	*	123,07	118,41	4,66	81,04	45,19	35,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,63
02.03.17	24,00	*	61,55	58,96	2,58	79,28	44,73	34,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
03.03.17	24,00	*	112,35	108,67	3,68	75,28	41,03	34,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,00
04.03.17	24,00	*	116,36	112,24	4,12	77,86	42,92	34,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
05.03.17	24,00	*	115,56	111,47	4,09	77,49	42,50	34,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
06.03.17	24,00	*	120,28	116,04	4,25	77,60	43,03	34,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
07.03.17	24,00	*	120,74	116,43	4,31	77,72	42,76	34,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,41
08.03.17	24,00	*	122,95	118,55	4,40	77,94	43,28	34,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,46
09.03.17	24,00	*	118,03	113,83	4,20	76,83	42,62	34,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
10.03.17	24,00	*	119,10	114,83	4,27	77,18	43,05	34,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,25
11.03.17	24,00	*	121,23	116,88	4,35	76,14	43,09	33,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
12.03.17	24,00	*	120,82	116,50	4,32	76,04	43,04	33,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,18
13.03.17	24,00	*	120,37	116,06	4,31	75,94	42,99	32,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
14.03.17	24,00	*	121,08	116,72	4,35	75,90	43,08	32,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,17
15.03.17	24,00	*	124,32	119,87	4,45	76,02	43,61	32,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
16.03.17	24,00	*	122,00	117,61	4,39	76,10	43,65	32,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
17.03.17	24,00	*	121,35	116,95	4,40	75,87	43,23	32,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
18.03.17	24,00	*	121,94	117,51	4,43	76,07	43,55	32,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
19.03.17	24,00	*	121,97	117,50	4,46	75,39	43,49	31,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,09
20.03.17	24,00	*	121,78	117,34	4,45	73,52	42,76	30,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
21.03.17	24,00	*	121,76	117,33	4,43	72,41	42,40	30,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,85
22.03.17	24,00	*	122,22	117,75	4,47	72,54	42,48	30,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,87
Среднее	24,00	-	118,60	114,27	4,33	78,19	43,62	34,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,29
Итого	696,00		3439,39	3313,94	125,45						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	124,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90	-	18473,45

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **124,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

«ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел обслуживания КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«____» _____ г.