Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 11 / СЦО | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная закрытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36954-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 36954 | Режим (схема): 0 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00		167,79	167,52	0,27	83,97	52,90	31,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,24
23.02.17	24,00		168,11	167,80	0,31	83,76	52,54	31,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,28
24.02.17	24,00		168,16	167,84	0,32	83,93	52,87	31,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,25
25.02.17	24,00		167,60	167,27	0,33	84,25	52,59	31,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,33
26.02.17	24,00		167,89	167,57	0,32	84,83	53,12	31,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,35
27.02.17	24,00		168,12	167,82	0,30	84,72	53,26	31,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,32
28.02.17	24,00		168,29	167,99	0,30	83,32	52,66	30,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,19
01.03.17	24,00		168,94	168,68	0,27	80,12	51,81	28,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,81
02.03.17	24,00		164,95	164,66	0,30	76,48	49,95	26,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
03.03.17	24,00		160,62	160,27	0,35	76,01	49,09	26,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,35
04.03.17	24,00		160,56	160,15	0,40	75,65	48,82	26,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
05.03.17	24,00		159,97	159,53	0,45	75,80	48,51	27,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
06.03.17	24,00		159,99	159,50	0,49	75,92	48,28	27,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
07.03.17	24,00		160,16	159,67	0,49	75,60	47,73	27,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
08.03.17	24,00		160,65	160,21	0,44	75,87	48,09	27,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,49
09.03.17	24,00		160,90	160,53	0,37	76,24	48,77	27,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
10.03.17	24,00		160,30	159,97	0,32	74,15	48,05	26,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
11.03.17	24,00		160,13	159,84	0,29	72,82	47,33	25,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
12.03.17	24,00		160,06	159,77	0,29	72,95	47,26	25,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
13.03.17	24,00		160,16	159,88	0,28	72,73	47,15	25,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
14.03.17	24,00		160,49	160,27	0,22	72,79	47,29	25,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
15.03.17	24,00		161,60	161,44	0,15	72,92	47,51	25,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
16.03.17	24,00		161,88	161,85	0,02	73,82	48,24	25,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
17.03.17	24,00		161,89	161,80	0,09	73,06	47,71	25,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
18.03.17	24,00		161,91	161,86	0,05	73,17	47,77	25,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
19.03.17	24,00		161,94	161,88	0,06	72,80	47,72	25,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
20.03.17	24,00		161,92	161,89	0,02	70,91	46,87	24,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
21.03.17	24,00		161,31	161,33	-0,02	71,12	46,90	24,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,91
22.03.17	24,00		161,72	161,70	0,02	71,61	47,16	24,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,96
Среднее	24,00	-	163,03	162,78	0,26	76,60	49,24	27,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,49
Итого	696,00		4728,00	4720,50	7,50						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	130,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12
	14.04.15 00:00	65911,90	66042,12	-	-	-	-	1576,00	-	13713,12

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **130,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25 МАР 2017
«____» _____ г.