Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9053.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206478-ч(с)-0317.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206478 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,368 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1738
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,079
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=110,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=31,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	142,76	123,76	19,00	82,39	48,72	33,67	7,00	5,00	3,97	21,40	-	-	22,04	-	22,04	-	82,86	-	1,77			5,74
23.02.17	24,00	-	65,34	58,65	6,69	84,43	50,21	34,22	7,00	5,00	1,93	8,36	-	-	8,59	-	8,59	-	76,70	-	0,64			2,57
24.02.17	24,00	-	120,57	99,92	20,65	85,10	49,02	36,08	7,00	5,00	3,27	24,91	-	-	25,71	-	25,71	-	84,54	-	2,11			5,37
25.02.17	24,00	-	143,91	124,13	19,78	86,18	50,13	36,05	7,00	5,00	4,28	22,06	-	-	22,76	-	22,76	-	86,23	-	1,90			6,19
26.02.17	24,00	-	149,24	126,34	22,90	86,31	50,54	35,77	7,00	5,00	4,30	25,53	-	-	26,37	-	26,37	-	86,35	-	2,21			6,50
27.02.17	24,00	-	146,67	127,17	19,50	86,36	50,98	35,38	7,00	5,00	4,28	22,17	-	-	22,93	-	22,93	-	86,43	-	1,92			6,19
28.02.17	24,00	-	147,75	128,52	19,23	85,09	50,70	34,39	7,00	5,00	4,19	22,04	-	-	22,73	-	22,73	-	84,84	-	1,87			6,06
01.03.17	24,00	-	148,83	129,66	19,17	82,36	50,26	32,10	7,00	5,00	3,94	22,03	-	-	22,68	-	22,68	-	82,21	-	1,81			5,75
02.03.17	24,00	-	70,57	63,96	6,61	78,55	49,81	28,74	7,00	5,00	0,73	28,17	-	-	28,62	-	28,62	-	58,07	-	1,63			2,36
03.03.17	24,00	-	138,30	119,70	18,60	77,64	46,31	31,33	7,00	5,00	3,47	22,47	-	-	23,07	-	23,07	-	76,95	-	1,73			5,20
04.03.17	24,00	-	144,09	123,50	20,59	79,44	48,17	31,27	7,00	5,00	3,65	23,32	-	-	23,95	-	23,95	-	79,49	-	1,85			5,50
05.03.17	24,00	-	147,27	122,51	24,76	79,00	47,54	31,46	7,00	5,00	3,65	27,37	-	-	28,15	-	28,15	-	79,10	-	2,17			5,81
06.03.17	24,00	-	148,59	128,04	20,55	79,08	47,94	31,14	7,00	5,00	3,78	23,19	-	-	23,84	-	23,84	-	79,15	-	1,83			5,62
07.03.17	24,00	-	147,68	128,99	18,69	79,17	47,72	31,45	7,00	5,00	3,84	21,52	-	-	22,13	-	22,13	-	79,24	-	1,71			5,54
08.03.17	24,00	-	153,56	131,39	22,17	79,35	48,44	30,91	7,00	5,00	3,82	25,25	-	-	25,96	-	25,96	-	79,43	-	2,01			5,83
09.03.17	24,00	-	147,00	126,14	20,86	78,24	47,79	30,45	7,00	5,00	3,62	23,75	-	-	24,41	-	24,41	-	78,33	-	1,86			5,48
10.03.17	24,00	-	146,03	127,37	18,66	78,55	48,23	30,32	7,00	5,00	3,65	21,50	-	-	22,11	-	22,11	-	78,52	-	1,69			5,33
11.03.17	24,00	-	149,95	129,58	20,37	77,54	47,97	29,57	7,00	5,00	3,60	23,43	-	-	24,04	-	24,04	-	77,64	-	1,82			5,42
12.03.17	24,00	-	152,55	128,92	23,63	77,40	47,77	29,63	7,00	5,00	3,58	26,75	-	-	27,46	-	27,46	-	77,44	-	2,07			5,65
13.03.17	24,00	-	148,73	128,61	20,12	77,36	47,64	29,72	7,00	5,00	3,59	23,15	-	-	23,77	-	23,77	-	77,46	-	1,79			5,38
14.03.17	24,00	-	150,85	129,25	21,60	77,29	47,73	29,56	7,00	5,00	3,59	24,63	-	-	25,28	-	25,28	-	77,42	-	1,91			5,49
15.03.17	24,00	-	69,51	60,11	9,40	77,38	46,06	31,32	7,00	5,00	1,75	11,70	-	-	12,00	-	12,00	-	73,86	-	0,86			2,61
16.03.17	24,00	-	154,40	130,32	24,08	77,48	48,09	29,39	7,00	5,00	3,68	26,08	-	-	26,80	-	26,80	-	77,55	-	2,02			5,70
17.03.17	24,00	-	147,24	128,03	19,21	77,31	47,99	29,32	7,00	5,00	3,61	21,05	-	-	21,62	-	21,62	-	77,47	-	1,63			5,24
18.03.17	24,00	-	152,84	130,85	21,99	77,51	48,22	29,29	7,00	5,00	3,65	24,38	-	-	25,03	-	25,03	-	77,62	-	1,89			5,54
19.03.17	24,00	-	156,49	131,11	25,38	76,58	47,93	28,65	7,00	5,00	3,54	28,35	-	-	29,08	-	29,08	-	76,32	-	2,17			5,71
20.03.17	24,00	-	153,94	131,06	22,88	74,82	47,07	27,75	7,00	5,00	3,42	25,78	-	-	26,44	-	26,44	-	74,91	-	1,93			5,35
21.03.17	24,00	-	152,28	131,15	21,13	73,66	46,67	26,99	7,00	5,00	3,32	24,17	-	-	24,75	-	24,75	-	73,78	-	1,79			5,10
22.03.17	24,00	-	152,69	131,64	21,05	73,87	46,82	27,05	7,00	5,00	3,34	24,03	-	-	24,62	-	24,62	-	74,04	-	1,78			5,12
Среднее	24,00	-	139,64	120,01	19,63	79,50	48,36	31,14	7,00	5,00	3,48	23,05	-	-	23,69	-	23,69	-	78,41	-	1,81	-	-	5,29
Итого	696,00		4049,63	3480,38	569,25						100,99	668,54	0,00	0,00	686,94	0,00	686,94	0,00			52,37	0,00	0,00	153,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	66746,70	54756,95	13973,70	-	14320,48	-	2261,87	-	-
	23.03.17 09:00	70843,52	58298,60	14645,39	-	15010,63	-	2415,74	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **153,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **686,94** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел информации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 МАР 2017 г.
печать энергосбыта