Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 13
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-68774-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: СПТ-941 № 68774 Режим (схема): 0
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	*	154,25	151,71	2,54	85,67	49,41	36,26	-	-	-							-	-	-	-			5,73
23.02.17	24,00	*	154,56	151,88	2,67	85,47	49,24	36,23	-	-	-							-	-	-	-			5,74
24.02.17	24,00	*	154,61	152,04	2,57	85,67	49,56	36,11	-	-	-							-	-	-	-			5,72
25.02.17	24,00	*	154,10	151,50	2,60	86,02	49,19	36,83	-	-	-							-	-	-	-			5,81
26.02.17	24,00	*	154,35	151,78	2,57	86,64	49,62	37,01	-	-	-							-	-	-	-			5,85
27.02.17	24,00	*	154,57	152,04	2,53	86,52	50,01	36,50	-	-	-							-	-	-	-			5,78
28.02.17	24,00	*	154,75	152,24	2,51	85,03	49,71	35,32	-	-	-							-	-	-	-			5,60
01.03.17	24,00	*	155,38	152,90	2,48	81,66	48,95	32,71	-	-	-							-	-	-	-			5,21
02.03.17	24,00	*	155,48	152,96	2,52	77,78	47,38	30,40	-	-	-							-	-	-	-			4,85
03.03.17	24,00	*	155,61	153,06	2,55	77,47	47,09	30,38	-	-	-							-	-	-	-			4,86
04.03.17	24,00	*	155,62	153,04	2,57	77,10	46,86	30,24	-	-	-							-	-	-	-			4,83
05.03.17	24,00	*	155,03	152,45	2,59	77,31	46,59	30,73	-	-	-							-	-	-	-			4,89
06.03.17	24,00	*	154,99	152,40	2,59	77,47	46,34	31,13	-	-	-							-	-	-	-			4,95
07.03.17	24,00	*	155,12	152,54	2,58	77,15	45,83	31,32	-	-	-							-	-	-	-			4,98
08.03.17	24,00	*	155,66	153,07	2,59	77,43	46,23	31,20	-	-	-							-	-	-	-			4,98
09.03.17	24,00	*	155,87	153,29	2,57	77,80	46,75	31,05	-	-	-							-	-	-	-			4,97
10.03.17	24,00	*	155,28	152,72	2,55	75,49	46,00	29,49	-	-	-							-	-	-	-			4,70
11.03.17	24,00	*	155,17	152,59	2,58	74,15	45,28	28,87	-	-	-							-	-	-	-			4,60
12.03.17	24,00	*	155,10	152,55	2,55	74,32	45,35	28,97	-	-	-							-	-	-	-			4,62
13.03.17	24,00	*	155,14	152,59	2,55	74,11	45,26	28,85	-	-	-							-	-	-	-			4,60
14.03.17	24,00	*	155,49	152,93	2,56	74,17	45,28	28,89	-	-	-							-	-	-	-			4,62
15.03.17	24,00	*	156,55	154,02	2,53	74,28	45,40	28,88	-	-	-							-	-	-	-			4,64
16.03.17	24,00	*	156,85	153,99	2,85	75,22	46,03	29,19	-	-	-							-	-	-	-			4,72
17.03.17	24,00	*	156,80	153,91	2,89	74,42	45,65	28,78	-	-	-							-	-	-	-			4,65
18.03.17	24,00	*	156,80	153,89	2,91	74,55	45,71	28,84	-	-	-							-	-	-	-			4,66
19.03.17	24,00	*	156,79	153,93	2,86	74,16	45,74	28,41	-	-	-							-	-	-	-			4,59
20.03.17	24,00	*	156,75	153,94	2,81	72,21	44,94	27,27	-	-	-							-	-	-	-			4,41
21.03.17	24,00	*	156,16	153,36	2,80	72,43	45,07	27,36	-	-	-							-	-	-	-			4,41
22.03.17	24,00		156,57	153,74	2,82	72,93	45,25	27,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,47
Среднее	24,00	-	155,50	152,86	2,63	78,09	46,89	31,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,98
Итого	696,00		4509,39	4433,07	76,32						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	144,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя

печать энергосбыта

Нападить работу системы отопления

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 25 МАР 2017 г.

Отрегулировать температуру