Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10026.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	88,32	72,91	15,41	82,50	51,43	31,07	7,00	5,00	2,73	14,20	-	-	14,40	-	14,40	-	57,42	-	0,82			3,54
23.02.17	24,00	-	94,90	80,81	14,09	86,61	54,74	31,87	7,00	5,00	3,02	12,72	-	-	12,96	-	12,96	-	61,93	-	0,79			3,80
24.02.17	24,00	-	94,10	79,08	15,02	86,30	54,84	31,46	7,00	5,00	2,96	13,62	-	-	13,85	-	13,85	-	61,05	-	0,83			3,79
25.02.17	24,00	-	90,31	77,18	13,13	86,37	53,24	33,13	7,00	5,00	2,98	11,78	-	-	11,98	-	11,98	-	60,44	-	0,72			3,70
26.02.17	24,00	-	91,68	75,10	16,58	86,50	54,07	32,43	7,00	5,00	2,95	15,32	-	-	15,58	-	15,58	-	60,49	-	0,93			3,88
27.02.17	24,00	-	91,83	75,86	15,97	86,54	54,54	32,00	7,00	5,00	2,93	14,74	-	-	15,01	-	15,01	-	60,32	-	0,89			3,82
28.02.17	24,00	-	92,46	77,70	14,76	85,32	54,36	30,96	7,00	5,00	2,86	13,43	-	-	13,67	-	13,67	-	60,32	-	0,81			3,67
01.03.17	24,00	-	93,08	78,40	14,68	82,57	53,74	28,83	7,00	5,00	2,68	13,38	-	-	13,61	-	13,61	-	59,48	-	0,80			3,48
02.03.17	24,00	-	46,24	40,97	5,27	79,83	52,21	27,62	7,00	5,00	0,77	15,05	-	-	15,24	-	15,24	-	52,40	-	0,79			1,55
03.03.17	24,00	-	82,65	69,21	13,44	77,78	48,62	29,16	7,00	5,00	2,32	13,71	-	-	13,93	-	13,93	-	54,50	-	0,75			3,07
04.03.17	24,00	-	87,73	71,32	16,41	79,61	50,76	28,85	7,00	5,00	2,54	14,86	-	-	15,06	-	15,06	-	55,76	-	0,83			3,37
05.03.17	24,00	-	87,36	70,03	17,33	79,15	49,97	29,18	7,00	5,00	2,56	15,66	-	-	15,86	-	15,86	-	54,88	-	0,86			3,42
06.03.17	24,00	-	91,13	74,95	16,18	79,22	50,20	29,02	7,00	5,00	2,64	14,51	-	-	14,73	-	14,73	-	56,03	-	0,81			3,46
07.03.17	24,00	-	91,19	74,73	16,46	79,32	49,91	29,41	7,00	5,00	2,67	14,90	-	-	15,10	-	15,10	-	55,49	-	0,83			3,50
08.03.17	24,00	-	93,13	74,45	18,68	79,50	51,19	28,31	7,00	5,00	2,64	17,19	-	-	17,43	-	17,43	-	55,97	-	0,96			3,60
09.03.17	24,00	-	89,39	71,80	17,59	78,40	50,43	27,97	7,00	5,00	2,49	16,21	-	-	16,44	-	16,44	-	55,32	-	0,90			3,39
10.03.17	24,00	-	90,03	75,29	14,74	78,74	50,92	27,82	7,00	5,00	2,50	13,38	-	-	13,59	-	13,59	-	56,42	-	0,75			3,26
11.03.17	24,00	-	91,69	77,20	14,49	77,70	50,60	27,10	7,00	5,00	2,48	13,14	-	-	13,33	-	13,33	-	56,39	-	0,74			3,22
12.03.17	24,00	-	91,29	73,47	17,82	77,58	50,37	27,21	7,00	5,00	2,48	16,59	-	-	16,83	-	16,83	-	54,79	-	0,91			3,38
13.03.17	24,00	-	90,92	75,65	15,27	77,52	50,18	27,34	7,00	5,00	2,48	13,98	-	-	14,18	-	14,18	-	55,21	-	0,77			3,26
14.03.17	24,00	-	91,64	74,32	17,32	77,45	50,33	27,12	7,00	5,00	2,48	16,03	-	-	16,27	-	16,27	-	55,36	-	0,89			3,36
15.03.17	24,00	-	93,78	80,29	13,49	77,54	51,17	26,37	7,00	5,00	2,48	12,22	-	-	12,41	-	12,41	-	56,74	-	0,69			3,17
16.03.17	24,00	-	92,07	76,84	15,23	77,63	50,88	26,75	7,00	5,00	2,45	13,95	-	-	14,17	-	14,17	-	56,19	-	0,79			3,24
17.03.17	24,00	-	91,67	77,65	14,02	77,44	50,54	26,90	7,00	5,00	2,46	12,77	-	-	12,96	-	12,96	-	56,25	-	0,72			3,18
18.03.17	24,00	-	92,03	75,67	16,36	77,62	50,86	26,76	7,00	5,00	2,46	15,12	-	-	15,32	-	15,32	-	55,64	-	0,84			3,30
19.03.17	24,00	-	92,07	75,89	16,18	76,78	50,38	26,40	7,00	5,00	2,42	15,00	-	-	15,20	-	15,20	-	55,16	-	0,83			3,25
20.03.17	24,00	-	91,80	75,29	16,51	74,92	49,39	25,53	7,00	5,00	2,33	15,25	-	-	15,47	-	15,47	-	54,22	-	0,83			3,16
21.03.17	24,00	-	91,71	75,61	16,10	73,78	49,02	24,76	7,00	5,00	2,26	14,89	-	-	15,08	-	15,08	-	53,62	-	0,80			3,06
22.03.17	24,00	-	92,05	76,91	15,14	73,96	49,12	24,84	7,00	5,00	2,28	13,87	-	-	14,09	-	14,09	-	54,38	-	0,76			3,03
Среднее	24,00	-	89,59	74,30	15,30	79,80	51,31	28,49	7,00	5,00	2,53	14,40	-	-	14,61	-	14,61	-	56,63	-	0,81	-	-	3,34
Итого	696,00		2598,25	2154,58	443,67						73,28	417,47	0,00	0,00	423,75	0,00	423,75	0,00			23,60	0,00	0,00	96,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	25767,56	21585,35	4110,83	-	4209,27	-	904,22	-	-
	23.03.17 08:00	28390,65	23773,91	4529,46	-	4634,18	-	1001,21	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **423,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел обслуживания КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«25» МАР 2017 г.