Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10023.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207249-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207249
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,28

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3339 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,30292
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0847
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	93,93	74,33	19,60	79,59	43,76	35,83	7,00	5,00	2,79	18,02	-	-	18,52	-	18,52	-	79,47	-	1,43			4,22
23.02.17	24,00	-	99,45	79,83	19,62	83,71	46,45	37,26	7,00	5,00	3,12	17,97	-	-	18,53	-	18,53	-	83,35	-	1,50			4,62
24.02.17	24,00	-	97,69	79,61	18,08	83,47	46,34	37,13	7,00	5,00	3,10	16,43	-	-	16,94	-	16,94	-	83,08	-	1,37			4,47
25.02.17	24,00	-	96,78	76,01	20,77	83,48	44,91	38,57	7,00	5,00	3,07	19,23	-	-	19,79	-	19,79	-	83,12	-	1,60			4,67
26.02.17	24,00	-	98,90	77,16	21,74	83,67	45,46	38,21	7,00	5,00	3,09	20,22	-	-	20,84	-	20,84	-	83,32	-	1,68			4,77
27.02.17	24,00	-	98,46	77,33	21,13	83,75	46,05	37,70	7,00	5,00	3,03	19,89	-	-	20,53	-	20,53	-	83,38	-	1,66			4,69
28.02.17	24,00	-	98,06	78,02	20,04	82,62	46,04	36,58	7,00	5,00	2,98	18,63	-	-	19,19	-	19,19	-	82,01	-	1,53			4,51
01.03.17	24,00	-	99,53	78,47	21,06	80,08	46,01	34,07	7,00	5,00	2,80	19,68	-	-	20,24	-	20,24	-	79,56	-	1,57			4,37
02.03.17	24,00	-	52,71	51,49	1,22	75,33	45,48	29,85	7,00	5,00	0,40	22,31	-	-	22,63	-	22,63	-	55,21	-	1,23			1,63
03.03.17	24,00	-	90,79	72,18	18,61	74,27	41,74	32,53	7,00	5,00	2,34	19,05	-	-	19,50	-	19,50	-	72,98	-	1,39			3,73
04.03.17	24,00	-	95,66	74,71	20,95	76,73	43,18	33,55	7,00	5,00	2,59	19,94	-	-	20,49	-	20,49	-	76,36	-	1,52			4,11
05.03.17	24,00	-	97,50	73,96	23,54	76,39	42,61	33,78	7,00	5,00	2,57	22,70	-	-	23,27	-	23,27	-	76,10	-	1,73			4,30
06.03.17	24,00	-	97,59	77,12	20,47	76,55	43,07	33,48	7,00	5,00	2,69	19,20	-	-	19,70	-	19,70	-	76,24	-	1,46			4,15
07.03.17	24,00	-	97,84	77,15	20,69	76,71	42,81	33,90	7,00	5,00	2,72	19,46	-	-	19,97	-	19,97	-	76,38	-	1,49			4,20
08.03.17	24,00	-	101,86	78,53	23,33	77,00	43,82	33,18	7,00	5,00	2,72	21,89	-	-	22,45	-	22,45	-	76,68	-	1,68			4,40
09.03.17	24,00	-	95,69	75,43	20,26	75,87	43,19	32,68	7,00	5,00	2,58	18,91	-	-	19,39	-	19,39	-	75,50	-	1,43			4,00
10.03.17	24,00	-	95,03	76,22	18,81	75,92	43,56	32,36	7,00	5,00	2,58	17,49	-	-	17,93	-	17,93	-	75,43	-	1,32			3,90
11.03.17	24,00	-	100,40	77,44	22,96	74,68	43,10	31,58	7,00	5,00	2,55	21,63	-	-	22,19	-	22,19	-	74,41	-	1,61			4,16
12.03.17	24,00	-	99,28	77,27	22,01	74,53	42,95	31,58	7,00	5,00	2,54	20,83	-	-	21,32	-	21,32	-	74,19	-	1,55			4,08
13.03.17	24,00	-	97,05	77,07	19,98	74,45	42,76	31,69	7,00	5,00	2,53	18,82	-	-	19,29	-	19,29	-	74,14	-	1,40			3,93
14.03.17	24,00	-	99,40	77,35	22,05	74,46	42,92	31,54	7,00	5,00	2,54	20,88	-	-	21,37	-	21,37	-	74,19	-	1,55			4,09
15.03.17	24,00	-	101,41	79,56	21,85	74,64	43,38	31,26	7,00	5,00	2,58	20,74	-	-	21,26	-	21,26	-	74,36	-	1,54			4,12
16.03.17	24,00	-	97,80	78,02	19,78	74,66	43,37	31,29	7,00	5,00	2,54	18,54	-	-	19,01	-	19,01	-	74,30	-	1,38			3,92
17.03.17	24,00	-	99,40	77,47	21,93	74,51	43,09	31,42	7,00	5,00	2,54	20,58	-	-	21,13	-	21,13	-	74,23	-	1,53			4,07
18.03.17	24,00	-	98,71	78,07	20,64	74,67	43,34	31,33	7,00	5,00	2,57	19,10	-	-	19,59	-	19,59	-	74,37	-	1,42			3,99
19.03.17	24,00	-	102,87	77,80	25,07	73,95	43,29	30,66	7,00	5,00	2,51	23,59	-	-	24,18	-	24,18	-	73,48	-	1,74			4,24
20.03.17	24,00	-	98,95	77,98	20,97	72,18	42,54	29,64	7,00	5,00	2,44	19,36	-	-	19,83	-	19,83	-	71,89	-	1,39			3,83
21.03.17	24,00		100,18	77,95	22,23	73,60	43,06	30,54	7,00	5,00	2,50	20,68	-	-	21,20	-	21,20	-	73,25	-	1,52	-	-	4,02
22.03.17	24,00		100,18	77,95	22,23	73,60	43,06	30,54	7,00	5,00	2,50	20,68	-	-	21,20	-	21,20	-	73,25	-	1,52	-	-	4,02
Среднее	24,00	-	96,66	76,26	20,40	77,07	43,84	33,23	7,00	5,00	2,60	19,88	-	-	20,40	-	20,40	-	76,01	-	1,51	-	-	4,11
Итого	696,00		2803,09	2211,48	591,61						75,49	576,46	0,00	0,00	591,48	0,00	591,48	0,00			43,72	0,00	0,00	119,21

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-
	03.02.16 16:00	29884,93	22602,68	7041,56	-	7193,31	-	958,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,17 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **119,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **591,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 25 мар 2017 г.
печать энергосбыта