Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за март 2017

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 10023.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 24 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 24 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208259-ч(с)-0317.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208259 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,28

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2251 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,22726
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0571
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 22.02.2017 по 22.03.2017

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
22.02.17	24,00	-	92,80	76,69	16,11	78,53	52,74	25,79	7,00	5,00	2,34	16,75	-	-	16,98	-	16,98	-	54,09	-	0,91			3,24
23.02.17	24,00	-	95,23	80,52	14,71	82,59	55,49	27,11	7,00	5,00	2,54	15,31	-	-	15,52	-	15,52	-	56,60	-	0,87	-	-	3,40
24.02.17	24,00	-	92,27	78,49	13,78	82,55	56,06	26,49	7,00	5,00	2,38	14,59	-	-	14,78	-	14,78	-	57,12	-	0,84			3,22
25.02.17	24,00	-	96,02	82,02	14,00	82,51	54,94	27,57	7,00	5,00	2,60	14,50	-	-	14,71	-	14,71	-	56,04	-	0,82			3,42
26.02.17	24,00	-	97,41	81,06	16,35	82,72	55,46	27,26	7,00	5,00	2,61	16,83	-	-	17,06	-	17,06	-	56,63	-	0,95			3,56
27.02.17	24,00	-	97,75	84,26	13,49	82,80	55,78	27,02	7,00	5,00	2,59	14,05	-	-	14,26	-	14,26	-	57,11	-	0,80			3,39
28.02.17	24,00	-	98,34	81,60	16,74	81,77	55,70	26,07	7,00	5,00	2,52	17,17	-	-	17,41	-	17,41	-	56,80	-	0,98			3,50
01.03.17	24,00	-	99,01	84,26	14,75	79,27	55,14	24,13	7,00	5,00	2,34	15,22	-	-	15,44	-	15,44	-	56,20	-	0,86			3,20
02.03.17	24,00	-	49,41	44,33	5,08	76,41	52,26	24,15	7,00	5,00	0,72	15,33	-	-	15,49	-	15,49	-	48,37	-	0,74			1,46
03.03.17	24,00	-	87,97	72,83	15,14	73,07	48,62	24,45	7,00	5,00	1,98	17,57	-	-	17,79	-	17,79	-	51,49	-	0,91			2,89
04.03.17	24,00	-	91,60	74,91	16,69	75,83	51,66	24,17	7,00	5,00	2,13	17,88	-	-	18,14	-	18,14	-	52,84	-	0,95			3,08
05.03.17	24,00	-	90,49	74,08	16,41	75,46	50,77	24,69	7,00	5,00	2,15	17,63	-	-	17,86	-	17,86	-	52,00	-	0,92			3,07
06.03.17	24,00	-	95,36	80,73	14,63	75,67	51,25	24,42	7,00	5,00	2,24	15,80	-	-	15,99	-	15,99	-	52,89	-	0,84			3,08
07.03.17	24,00	-	95,61	81,96	13,65	75,83	51,32	24,51	7,00	5,00	2,27	14,65	-	-	14,84	-	14,84	-	52,89	-	0,78			3,04
08.03.17	24,00	-	97,71	80,67	17,04	76,14	52,42	23,72	7,00	5,00	2,25	17,98	-	-	18,21	-	18,21	-	53,63	-	0,96			3,21
09.03.17	24,00	-	93,26	79,30	13,96	75,00	51,37	23,63	7,00	5,00	2,14	14,79	-	-	14,98	-	14,98	-	52,59	-	0,78			2,92
10.03.17	24,00	-	94,04	79,61	14,43	75,12	51,74	23,38	7,00	5,00	2,15	15,00	-	-	15,20	-	15,20	-	53,07	-	0,80			2,95
11.03.17	24,00	-	95,93	80,59	15,34	73,83	51,03	22,80	7,00	5,00	2,13	15,98	-	-	16,19	-	16,19	-	52,35	-	0,84			2,97
12.03.17	24,00	-	95,58	78,67	16,91	73,71	50,96	22,75	7,00	5,00	2,12	17,62	-	-	17,83	-	17,83	-	52,02	-	0,92			3,04
13.03.17	24,00	-	95,27	76,62	18,65	73,59	50,70	22,89	7,00	5,00	2,13	19,30	-	-	19,53	-	19,53	-	51,83	-	1,00			3,13
14.03.17	24,00	-	95,83	79,38	16,45	73,61	50,83	22,78	7,00	5,00	2,13	17,08	-	-	17,30	-	17,30	-	52,12	-	0,89			3,02
15.03.17	24,00	-	99,21	84,67	14,54	73,82	51,46	22,36	7,00	5,00	2,16	15,23	-	-	15,43	-	15,43	-	52,92	-	0,81			2,97
16.03.17	24,00	-	96,95	80,98	15,97	73,85	51,39	22,46	7,00	5,00	2,11	16,79	-	-	16,98	-	16,98	-	52,72	-	0,89			3,00
17.03.17	24,00	-	96,45	83,46	12,99	73,65	51,14	22,51	7,00	5,00	2,12	13,60	-	-	13,77	-	13,77	-	52,66	-	0,72			2,84
18.03.17	24,00	-	96,26	80,21	16,05	73,83	51,39	22,44	7,00	5,00	2,10	16,63	-	-	16,84	-	16,84	-	52,73	-	0,88			2,98
19.03.17	24,00	-	95,87	77,49	18,38	73,20	51,11	22,09	7,00	5,00	2,07	19,02	-	-	19,25	-	19,25	-	52,00	-	0,99			3,06
20.03.17	24,00	-	95,74	79,87	15,87	71,36	50,00	21,36	7,00	5,00	2,00	16,44	-	-	16,64	-	16,64	-	51,23	-	0,84			2,84
21.03.17	24,00	-	95,87	80,93	14,94	70,34	49,65	20,69	7,00	5,00	1,93	15,58	-	-	15,78	-	15,78	-	50,84	-	0,79			2,73
22.03.17	24,00	-	96,58	82,23	14,35	70,51	49,60	20,91	7,00	5,00	1,97	14,92	-	-	15,09	-	15,09	-	50,92	-	0,76			2,73
Среднее	24,00	-	93,79	78,70	15,08	76,09	52,14	23,95	7,00	5,00	2,17	16,18	-	-	16,39	-	16,39	-	53,27	-	0,86	-	-	3,03
Итого	696,00		2719,82	2282,42	437,40						62,91	469,24	0,00	0,00	475,29	0,00	475,29	0,00			25,01	0,00	0,00	87,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	22.02.17 02:00	75435,17	66475,81	10125,46	-	10332,92	-	1613,76	-	-
	23.03.17 09:00	78135,84	68757,30	10586,66	-	10800,04	-	1700,01	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,28 °С = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **87,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **475,29** куб.м.

Отрегулировать температуру _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУ ГЭ СЧЁТ ПРИНЯТ «___» 25 МАР 2017 г.

печать энергосбыта